Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	103,70	103,70	0,00	68,41	68,21	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,87	0,00	0,00			0,02
25.08.16	24,00	-	102,64	102,64	0,00	68,38	68,18	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,55	0,00	0,00			0,02
26.08.16	24,00	-	103,40	103,40	0,00	68,29	68,09	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	36,39	0,00	0,00			0,02
27.08.16	24,00	-	103,63	103,63	0,00	68,52	68,33	0,19	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	36,54	0,00	0,00			0,02
28.08.16	24,00	-	102,64	102,64	0,00	68,56	68,36	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,23	0,00	0,00			0,02
29.08.16	24,00	-	103,26	103,26	0,00	68,36	68,15	0,21	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	34,38	0,00	0,00			0,02
30.08.16	24,00	-	101,84	101,84	0,00	67,97	67,76	0,21	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	34,64	0,00	0,00			0,02
31.08.16	24,00	-	101,77	101,77	0,00	67,99	67,78	0,21	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	34,26	0,00	0,00			0,02
01.09.16	24,00	-	103,28	103,28	0,00	68,46	68,26	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	34,98	0,00	0,00			0,02
02.09.16	24,00	-	102,18	102,18	0,00	68,66	68,46	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,73	0,00	0,00			0,02
03.09.16	24,00	-	103,09	103,09	0,00	68,23	68,03	0,20	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35,30	0,00	0,00			0,02
04.09.16	24,00	-	102,10	102,10	0,00	67,98	67,78	0,20	7,00	5,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-	53,35	0,00	0,00			0,02
05.09.16	24,00	-	90,14	90,19	-0,05	64,00	63,80	0,20	7,00	5,00	0,02	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	-	58,15	0,00	0,00			0,02
06.09.16	24,00	-	80,84	80,84	0,00	71,02	70,73	0,29	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	67,02	0,00	0,00			0,02
07.09.16	24,00	-	81,18	81,18	0,00	76,25	75,94	0,31	7,00	5,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-	69,54	0,00	0,00			0,02
08.09.16	24,00	-	78,29	78,28	0,01	75,86	75,53	0,33	7,00	5,00	0,02	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	-	69,65	0,00	0,00			0,02
09.09.16	24,00	-	77,29	77,29	0,00	74,42	74,10	0,32	7,00	5,00	0,02	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	69,16	0,00	0,00			0,03
10.09.16	24,00	-	79,56	79,56	0,00	76,28	75,96	0,32	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	36,94	0,00	0,00			0,02
11.09.16	24,00	-	76,42	76,42	0,00	77,61	77,27	0,34	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	68,33	0,00	0,00			0,02
12.09.16	24,00	-	76,06	76,05	0,01	78,57	78,22	0,35	7,00	5,00	0,02	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	-	70,12	0,00	0,00			0,03
13.09.16	24,00	-	68,39	68,38	0,01	79,05	78,63	0,42	7,00	5,00	0,02	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	66,67	0,00	0,00			0,03
14.09.16	24,00	-	69,56	69,56	0,00	78,93	78,52	0,41	7,00	5,00	0,02	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	-	70,36	0,00	0,00			0,02
15.09.16	24,00	-	68,78	68,77	0,01	78,65	78,23	0,42	7,00	5,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	-	69,55	0,00	0,00			0,03
16.09.16	24,00	-	69,05	69,04	0,01	77,33	76,90	0,43	7,00	5,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	71,08	0,00	0,00			0,03
17.09.16	24,00	-	70,72	70,72	0,00	75,58	75,17	0,41	7,00	5,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	62,30	0,00	0,00			0,02
18.09.16	24,00	-	63,93	63,77	0,16	76,11	75,65	0,46	7,00	5,00	0,02	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	-	71,48	0,00	0,01			0,04
19.09.16	24,00	-	77,50	77,50	0,00	71,41	71,06	0,35	7,00	5,00	0,03	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	-	63,86	0,00	0,00			0,03
20.09.16	24,00	-	87,39	87,39	0,00	67,82	67,54	0,28	7,00	5,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-	58,45	0,00	0,00			0,02
21.09.16	24,00	-	76,27	76,24	0,03	63,67	63,36	0,31	7,00	5,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-	56,02	0,00	0,00			0,03
22.09.16	24,00	-	67,80	67,79	0,01	64,22	63,89	0,33	7,00	5,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-	57,46	0,00	0,00			0,03
Среднее	24,00	-	86,42	86,42	0,01	71,55	71,26	0,29	7,00	5,00	0,02	0,06	-	-	0,06	-	0,06	-	53,28	-	0,00	-	-	0,02
Итого	720,00		2592,70	2592,50	0,20						0,72	1,89	0,00	0,00	1,89	0,00	1,89	0,00			0,02	0,00	0,00	0,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.16 03:00	40170,75	39588,66	70,54	0,00	70,55	0,00	902,65	-	-
23.09.16 05:00	42765,52	42183,23	72,43	0,00	72,44	0,00	903,39	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.