Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016
Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	15,25	0,00	15,25	66,18	23,10	43,08	7,00	5,00	0,00	15,27	-	-	15,59	-	15,59	-	65,99	-	1,01			1,01
25.08.16	24,00	-	17,08	0,00	17,08	66,37	22,73	43,64	7,00	5,00	0,00	17,04	-	-	17,39	-	17,39	-	66,24	-	1,13			1,14
26.08.16	24,00	-	15,59	0,00	15,59	65,93	23,15	42,78	7,00	5,00	0,00	15,59	-	-	15,89	-	15,89	-	65,75	-	1,02			1,03
27.08.16	24,00	-	16,10	0,00	16,10	66,26	23,22	43,04	7,00	5,00	0,00	16,14	-	-	16,43	-	16,43	-	66,08	-	1,07			1,07
28.08.16	24,00	-	19,37	0,00	19,37	66,56	22,24	44,32	7,00	5,00	0,01	19,35	-	-	19,76	-	19,76	-	66,44	-	1,29			1,29
29.08.16	24,00	-	20,03	0,00	20,03	66,37	21,38	44,99	7,00	5,00	0,00	20,06	-	-	20,48	-	20,48	-	66,23	-	1,33			1,33
30.08.16	24,00	-	18,18	0,00	18,18	65,90	21,39	44,51	7,00	5,00	0,00	18,17	-	-	18,52	-	18,52	-	65,77	-	1,20			1,20
31.08.16	24,00	-	18,15	0,00	18,15	65,97	21,25	44,72	7,00	5,00	0,00	18,18	-	-	18,55	-	18,55	-	65,81	-	1,20			1,20
01.09.16	24,00	-	18,30	0,00	18,30	66,34	21,42	44,92	7,00	5,00	0,00	18,33	-	-	18,68	-	18,68	-	66,20	-	1,21			1,22
02.09.16	24,00	-	16,65	0,00	16,65	66,43	22,02	44,41	7,00	5,00	0,00	16,68	-	-	17,00	-	17,00	-	66,25	-	1,11			1,11
03.09.16	24,00	-	17,26	0,00	17,26	66,18	22,20	43,98	7,00	5,00	0,00	17,25	-	-	17,59	-	17,59	-	66,05	-	1,14			1,14
04.09.16	24,00	-	22,06	0,00	22,06	66,20	21,86	44,34	7,00	5,00	0,00	22,12	-	-	22,55	-	22,55	-	66,09	-	1,46			1,46
05.09.16	24,00	-	19,90	2,57	17,33	59,71	58,61	1,10	7,00	5,00	0,00	18,42	-	-	18,72	-	18,72	-	59,68	-	1,10			1,10
06.09.16	24,00	-	17,70	0,00	17,70	69,06	23,76	45,30	7,00	5,00	0,00	17,75	-	-	18,12	-	18,12	-	68,84	-	1,22			1,22
07.09.16	24,00	-	16,05	0,00	16,05	73,60	22,26	51,34	7,00	5,00	0,00	16,04	-	-	16,43	-	16,43	-	73,37	-	1,18			1,18
08.09.16	24,00	-	17,98	0,00	17,98	73,15	22,74	50,41	7,00	5,00	0,00	17,96	-	-	18,37	-	18,37	-	72,96	-	1,31			1,31
09.09.16	24,00	-	17,45	0,00	17,45	71,89	21,94	49,95	7,00	5,00	0,01	17,44	-	-	17,85	-	17,85	-	71,67	-	1,25			1,26
10.09.16	24,00	-	17,78	0,00	17,78	73,83	21,87	51,96	7,00	5,00	0,01	17,75	-	-	18,18	-	18,18	-	73,64	-	1,31			1,31
11.09.16	24,00	-	19,27	0,00	19,27	75,36	22,69	52,67	7,00	5,00	0,01	19,22	-	-	19,69	-	19,69	-	75,18	-	1,45			1,45
12.09.16	24,00	-	16,20	0,00	16,20	75,69	23,31	52,38	7,00	5,00	0,01	16,17	-	-	16,57	-	16,57	-	75,45	-	1,22			1,23
13.09.16	24,00	-	15,46	0,00	15,46	75,94	22,47	53,47	7,00	5,00	0,01	15,41	-	-	15,80	-	15,80	-	75,71	-	1,17			1,18
14.09.16	24,00	-	16,85	0,10	16,75	75,88	23,06	52,82	7,00	5,00	0,01	16,80	-	-	17,22	-	17,22	-	75,58	-	1,27			1,28
15.09.16	24,00	-	15,91	0,00	15,91	75,59	21,79	53,80	7,00	5,00	0,01	15,89	-	-	16,31	-	16,31	-	75,31	-	1,20			1,20
16.09.16	24,00	-	16,17	0,00	16,17	74,27	21,48	52,79	7,00	5,00	0,01	16,11	-	-	16,53	-	16,53	-	74,05	-	1,20			1,20
17.09.16	24,00	-	16,75	0,00	16,75	72,95	20,64	52,31	7,00	5,00	0,01	16,73	-	-	17,14	-	17,14	-	72,71	-	1,22			1,22
18.09.16	24,00	-	19,80	0,00	19,80	73,62	19,93	53,69	7,00	5,00	0,01	19,77	-	-	20,26	-	20,26	-	73,43	-	1,45			1,46
19.09.16	24,00	-	20,22	0,10	20,12	69,24	19,80	49,44	7,00	5,00	0,00	20,22	-	-	20,67	-	20,67	-	69,02	-	1,40			1,40
20.09.16	24,00	-	78,14	58,53	19,61	66,21	66,53	-0,32	7,00	5,00	0,00	20,78	-	-	21,19	-	21,19	-	66,05	-	1,37			1,37
21.09.16	24,00	-	131,49	112,81	18,68	63,40	63,57	-0,17	7,00	5,00	0,00	19,98	-	-	20,34	-	20,34	-	63,54	-	1,27			1,27
22.09.16	24,00	-	117,12	97,39	19,73	63,93	64,09	-0,16	7,00	5,00	0,00	20,37	-	-	20,76	-	20,76	-	63,77	-	1,30			1,30
Среднее	24,00	-	26,81	9,05	17,76	69,27	27,55	41,72	7,00	5,00	0,00	17,90	-	-	18,29	-	18,29	-	69,10	-	1,23	-	-	1,24
Итого	720,00		804,26	271,50	532,76						0,12	536,99	0,00	0,00	548,58	0,00	548,58	0,00			37,02	0,00	0,00	37,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	25974,23	23106,18	4147,71	-	4240,52	-	640,78	-	-
	23.09.16 05:00	26794,66	23393,35	4685,25	-	4789,65	-	677,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -7,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
расшифровка подписи

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.