Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	62,57	55,30	7,27	69,93	68,68	1,25	7,00	5,00	0,00	9,48	-	-	9,69	-	9,69	-	69,99	-	0,67			0,67
25.08.16	24,00	-	62,94	54,60	8,34	69,89	68,69	1,20	7,00	5,00	0,00	10,49	-	-	10,71	-	10,71	-	69,92	-	0,73			0,73
26.08.16	24,00	-	62,90	55,02	7,88	69,78	68,64	1,14	7,00	5,00	0,00	9,99	-	-	10,21	-	10,21	-	69,74	-	0,70			0,70
27.08.16	24,00	-	64,08	55,09	8,99	69,97	68,86	1,11	7,00	5,00	0,00	11,10	-	-	11,34	-	11,34	-	69,84	-	0,78			0,78
28.08.16	24,00	-	64,72	54,50	10,22	70,01	68,92	1,09	7,00	5,00	0,00	12,17	-	-	12,45	-	12,45	-	69,91	-	0,85			0,85
29.08.16	24,00	-	63,71	54,80	8,91	69,72	68,65	1,07	7,00	5,00	0,00	10,85	-	-	11,09	-	11,09	-	69,61	-	0,76			0,76
30.08.16	24,00	-	61,97	54,00	7,97	69,37	68,36	1,01	7,00	5,00	0,00	9,77	-	-	9,99	-	9,99	-	69,29	-	0,68			0,68
31.08.16	24,00	-	62,47	53,94	8,53	69,49	68,50	0,99	7,00	5,00	0,00	10,27	-	-	10,48	-	10,48	-	69,48	-	0,72			0,72
01.09.16	24,00	-	63,97	54,83	9,14	69,87	68,95	0,92	7,00	5,00	0,00	10,93	-	-	11,16	-	11,16	-	69,68	-	0,76			0,76
02.09.16	24,00	-	64,10	54,18	9,92	70,14	69,23	0,91	7,00	5,00	0,00	11,63	-	-	11,87	-	11,87	-	70,12	-	0,81			0,81
03.09.16	24,00	-	64,94	54,65	10,29	69,66	68,76	0,90	7,00	5,00	0,00	12,01	-	-	12,27	-	12,27	-	69,67	-	0,84			0,84
04.09.16	24,00	-	64,48	54,07	10,41	69,39	68,53	0,86	7,00	5,00	0,00	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	69,32	-	0,84			0,84
05.09.16	24,00	-	64,99	54,85	10,14	69,96	69,13	0,83	7,00	5,00	0,00	11,84	-	-	12,11	-	12,11	-	69,81	-	0,83			0,83
06.09.16	24,00	-	65,91	56,19	9,72	69,37	68,53	0,84	7,00	5,00	0,00	11,42	-	-	11,69	-	11,69	-	69,33	-	0,79			0,79
07.09.16	24,00	-	64,51	55,08	9,43	69,87	69,02	0,85	7,00	5,00	0,00	11,10	-	-	11,31	-	11,31	-	69,76	-	0,78			0,78
08.09.16	24,00	-	63,71	53,92	9,79	69,58	68,76	0,82	7,00	5,00	0,00	11,35	-	-	11,61	-	11,61	-	69,42	-	0,79			0,79
09.09.16	24,00	-	63,22	54,23	8,99	69,78	68,98	0,80	7,00	5,00	0,00	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	69,67	-	0,74			0,74
10.09.16	24,00	-	63,53	54,24	9,29	69,83	69,05	0,78	7,00	5,00	0,00	10,89	-	-	11,15	-	11,15	-	69,69	-	0,76			0,76
11.09.16	24,00	-	64,95	53,19	11,76	69,49	68,77	0,72	7,00	5,00	0,00	13,25	-	-	13,52	-	13,52	-	69,34	-	0,92			0,92
12.09.16	24,00	-	64,99	54,64	10,35	69,74	69,00	0,74	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,22	-	12,22	-	69,60	-	0,83			0,83
13.09.16	24,00	-	65,40	54,73	10,67	68,21	67,39	0,82	7,00	5,00	0,00	12,42	-	-	12,67	-	12,67	-	68,16	-	0,85			0,85
14.09.16	24,00	-	65,74	55,83	9,91	69,73	68,90	0,83	7,00	5,00	0,00	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	69,58	-	0,81			0,81
15.09.16	24,00	-	65,35	55,52	9,83	69,61	68,81	0,80	7,00	5,00	0,00	11,47	-	-	11,72	-	11,72	-	69,50	-	0,80			0,80
16.09.16	24,00	-	64,69	54,47	10,22	69,72	68,93	0,79	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	11,98	-	11,98	-	69,55	-	0,82			0,82
17.09.16	24,00	-	64,34	53,18	11,16	69,68	68,89	0,79	7,00	5,00	0,00	12,61	-	-	12,88	-	12,88	-	69,61	-	0,88			0,88
18.09.16	24,00	-	63,91	53,04	10,87	69,43	68,66	0,77	7,00	5,00	0,00	12,33	-	-	12,61	-	12,61	-	69,23	-	0,86			0,86
19.09.16	24,00	-	61,64	51,70	9,94	69,42	68,62	0,80	7,00	5,00	0,00	11,36	-	-	11,61	-	11,61	-	69,30	-	0,79			0,79
20.09.16	24,00	-	60,81	49,03	11,78	68,10	58,16	9,94	7,00	5,00	0,49	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	67,67	-	0,80			1,29
21.09.16	24,00	-	62,58	50,98	11,60	64,15	46,49	17,66	7,00	5,00	0,90	11,60	-	-	11,82	-	11,82	-	64,03	-	0,75			1,64
22.09.16	24,00	-	63,19	51,03	12,16	65,60	47,04	18,56	7,00	5,00	0,94	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	65,93	-	0,80			1,74
Среднее	24,00	-	63,88	54,03	9,85	69,28	66,93	2,35	7,00	5,00	0,08	11,41	-	-	11,65	-	11,65	-	69,19	-	0,79	-	-	0,87
Итого	720,00		1916,31	1620,83	295,48						2,34	342,34	0,00	0,00	349,63	0,00	349,63	0,00			23,69	0,00	0,00	26,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	25546,27	20674,21	5303,69	-	5427,02	-	730,85	-	-
	23.09.16 05:00	27466,68	22274,04	5645,94	-	5776,55	-	756,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта