Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	95,93	86,37	9,56	68,98	65,21	3,77	7,00	5,00	0,33	9,56	-	-	9,97	-	9,97	-	68,97	-	0,66			0,99
25.08.16	24,00	-	95,25	85,32	9,93	68,95	65,03	3,92	7,00	5,00	0,34	9,93	-	-	10,33	-	10,33	-	68,95	-	0,68			1,02
26.08.16	24,00	-	95,01	86,41	8,60	68,80	65,01	3,79	7,00	5,00	0,33	8,60	-	-	9,00	-	9,00	-	68,78	-	0,59			0,92
27.08.16	24,00	-	94,96	86,53	8,43	69,05	65,13	3,92	7,00	5,00	0,34	8,43	-	-	8,88	-	8,88	-	69,04	-	0,58			0,93
28.08.16	24,00	-	94,40	85,77	8,63	69,09	65,07	4,02	7,00	5,00	0,35	8,63	-	-	9,03	-	9,03	-	69,08	-	0,60			0,94
29.08.16	24,00	-	96,13	86,03	10,10	68,83	64,87	3,96	7,00	5,00	0,35	10,10	-	-	10,53	-	10,53	-	68,82	-	0,70			1,04
30.08.16	24,00	-	95,15	84,89	10,26	68,46	64,65	3,81	7,00	5,00	0,33	10,26	-	-	10,66	-	10,66	-	68,44	-	0,70			1,03
31.08.16	24,00	-	95,15	84,66	10,49	68,50	64,63	3,87	7,00	5,00	0,33	10,49	-	-	10,90	-	10,90	-	68,49	-	0,72			1,05
01.09.16	24,00	-	96,29	86,25	10,04	68,96	65,06	3,90	7,00	5,00	0,34	10,04	-	-	10,49	-	10,49	-	68,92	-	0,69			1,03
02.09.16	24,00	-	95,62	85,19	10,43	69,19	65,36	3,83	7,00	5,00	0,33	10,43	-	-	10,88	-	10,88	-	69,18	-	0,72			1,05
03.09.16	24,00	-	96,63	85,67	10,96	68,75	65,01	3,74	7,00	5,00	0,32	10,96	-	-	11,37	-	11,37	-	68,75	-	0,75			1,08
04.09.16	24,00	-	95,21	85,17	10,04	68,45	64,65	3,80	7,00	5,00	0,33	10,04	-	-	10,42	-	10,42	-	68,44	-	0,69			1,02
05.09.16	24,00	-	96,48	86,20	10,28	69,03	65,20	3,83	7,00	5,00	0,34	10,28	-	-	10,72	-	10,72	-	69,01	-	0,71			1,05
06.09.16	24,00	-	98,86	88,66	10,20	68,48	64,66	3,82	7,00	5,00	0,34	10,20	-	-	10,68	-	10,68	-	68,47	-	0,70			1,04
07.09.16	24,00	-	96,87	87,17	9,70	68,98	65,15	3,83	7,00	5,00	0,34	9,70	-	-	10,14	-	10,14	-	68,96	-	0,67			1,01
08.09.16	24,00	-	94,89	84,97	9,92	68,68	64,79	3,89	7,00	5,00	0,33	9,92	-	-	10,33	-	10,33	-	68,66	-	0,68			1,01
09.09.16	24,00	-	96,00	85,53	10,47	68,82	65,01	3,81	7,00	5,00	0,33	10,47	-	-	10,87	-	10,87	-	68,80	-	0,72			1,05
10.09.16	24,00	-	94,80	85,66	9,14	68,93	65,00	3,93	7,00	5,00	0,34	9,14	-	-	9,52	-	9,52	-	68,89	-	0,63			0,97
11.09.16	24,00	-	94,22	83,75	10,47	68,56	64,70	3,86	7,00	5,00	0,33	10,47	-	-	10,81	-	10,81	-	68,53	-	0,72			1,05
12.09.16	24,00	-	96,60	85,95	10,65	68,81	65,02	3,79	7,00	5,00	0,33	10,65	-	-	11,05	-	11,05	-	68,79	-	0,73			1,06
13.09.16	24,00	-	96,52	86,40	10,12	67,36	63,55	3,81	7,00	5,00	0,33	10,12	-	-	10,50	-	10,50	-	67,33	-	0,68			1,02
14.09.16	24,00	-	98,73	89,16	9,57	68,89	64,91	3,98	7,00	5,00	0,36	9,57	-	-	10,02	-	10,02	-	68,87	-	0,66			1,02
15.09.16	24,00	-	98,30	88,56	9,74	68,69	64,70	3,99	7,00	5,00	0,36	9,74	-	-	10,23	-	10,23	-	68,67	-	0,67			1,03
16.09.16	24,00	-	97,24	87,26	9,98	68,86	64,82	4,04	7,00	5,00	0,35	9,98	-	-	10,42	-	10,42	-	68,84	-	0,69			1,04
17.09.16	24,00	-	95,24	84,86	10,38	68,74	64,60	4,14	7,00	5,00	0,35	10,38	-	-	10,79	-	10,79	-	68,72	-	0,71			1,07
18.09.16	24,00	-	95,86	84,45	11,41	68,57	64,49	4,08	7,00	5,00	0,35	11,41	-	-	11,87	-	11,87	-	68,52	-	0,78			1,13
19.09.16	24,00	-	93,83	82,78	11,05	68,47	64,33	4,14	7,00	5,00	0,35	11,05	-	-	11,49	-	11,49	-	68,46	-	0,76			1,10
20.09.16	24,00	-	91,33	80,43	10,90	67,52	53,80	13,72	7,00	5,00	1,11	10,90	-	-	11,70	-	11,70	-	67,43	-	0,73			1,84
21.09.16	24,00	-	95,32	84,27	11,05	63,56	44,22	19,34	7,00	5,00	1,63	11,05	-	-	12,11	-	12,11	-	63,53	-	0,70			2,34
22.09.16	24,00	-	95,10	84,05	11,05	64,35	44,32	20,03	7,00	5,00	1,68	11,05	-	-	12,17	-	12,17	-	64,36	-	0,71			2,39
Среднее	24,00	-	95,73	85,61	10,12	68,38	63,10	5,28	7,00	5,00	0,45	10,12	-	-	10,60	-	10,60	-	68,36	-	0,69	-	-	1,14
Итого	720,00		2871,92	2568,37	303,55						13,57	303,55	0,00	0,00	317,88	0,00	317,88	0,00			20,74	0,00	0,00	34,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	54156,16	44258,87	11101,62	-	11355,72	-	1564,57	-	-
	23.09.16 05:00	57036,32	46834,42	12244,89	-	12523,26	-	1599,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **317,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта