Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.08.16 | 24,00 | - | 89,91 | 75,57 | 14,34 | 68,46 | 64,11 | 4,35 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 14,34 | - | - | 14,83 | - | 14,83 | - | 68,27 | - | 0,98 | | | 1,31 |
| 25.08.16 | 24,00 | - | 89,40 | 73,68 | 15,72 | 68,42 | 64,01 | 4,41 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 15,72 | - | - | 16,23 | - | 16,23 | - | 68,23 | - | 1,07 | | | 1,40 |
| 26.08.16 | 24,00 | - | 89,73 | 77,07 | 12,66 | 68,33 | 63,98 | 4,35 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 12,66 | - | - | 13,12 | - | 13,12 | - | 68,06 | - | 0,86 | | | 1,21 |
| 27.08.16 | 24,00 | - | 89,38 | 77,16 | 12,22 | 68,55 | 64,14 | 4,41 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 12,22 | - | - | 12,66 | - | 12,66 | - | 68,26 | - | 0,83 | | | 1,18 |
| 28.08.16 | 24,00 | - | 89,13 | 73,64 | 15,49 | 68,57 | 64,13 | 4,44 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 15,49 | - | - | 15,99 | - | 15,99 | - | 68,30 | - | 1,06 | | | 1,39 |
| 29.08.16 | 24,00 | - | 88,85 | 74,62 | 14,23 | 68,28 | 63,72 | 4,56 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 14,23 | - | - | 14,73 | - | 14,73 | - | 68,02 | - | 0,97 | | | 1,31 |
| 30.08.16 | 24,00 | - | 87,16 | 74,09 | 13,07 | 67,86 | 63,33 | 4,53 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 13,07 | - | - | 13,58 | - | 13,58 | - | 67,60 | - | 0,88 | | | 1,23 |
| 31.08.16 | 24,00 | - | 86,78 | 72,76 | 14,02 | 67,97 | 63,39 | 4,58 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 14,02 | - | - | 14,54 | - | 14,54 | - | 67,73 | - | 0,95 | | | 1,29 |
| 01.09.16 | 24,00 | - | 88,19 | 74,75 | 13,44 | 68,42 | 63,82 | 4,60 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 13,44 | - | - | 13,95 | - | 13,95 | - | 68,10 | - | 0,92 | | | 1,27 |
| 02.09.16 | 24,00 | - | 88,58 | 76,04 | 12,54 | 68,65 | 64,11 | 4,54 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 12,54 | - | - | 13,00 | - | 13,00 | - | 68,39 | - | 0,86 | | | 1,21 |
| 03.09.16 | 24,00 | - | 89,97 | 73,35 | 16,62 | 68,20 | 63,71 | 4,49 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 16,62 | - | - | 17,13 | - | 17,13 | - | 67,99 | - | 1,13 | | | 1,47 |
| 04.09.16 | 24,00 | - | 88,44 | 72,00 | 16,44 | 67,92 | 63,46 | 4,46 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 16,44 | - | - | 16,99 | - | 16,99 | - | 67,63 | - | 1,11 | | | 1,44 |
| 05.09.16 | 24,00 | - | 89,23 | 74,65 | 14,58 | 68,52 | 64,00 | 4,52 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 14,58 | - | - | 15,06 | - | 15,06 | - | 68,25 | - | 1,00 | | | 1,34 |
| 06.09.16 | 24,00 | - | 91,79 | 75,82 | 15,97 | 67,97 | 63,54 | 4,43 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 15,97 | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 67,73 | - | 1,08 | | | 1,42 |
| 07.09.16 | 24,00 | - | 89,49 | 74,47 | 15,02 | 68,43 | 63,94 | 4,49 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 15,02 | - | - | 15,53 | - | 15,53 | - | 68,13 | - | 1,02 | | | 1,36 |
| 08.09.16 | 24,00 | - | 87,42 | 72,44 | 14,98 | 68,12 | 63,56 | 4,56 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 14,98 | - | - | 15,52 | - | 15,52 | - | 67,83 | - | 1,02 | | | 1,35 |
| 09.09.16 | 24,00 | - | 87,86 | 72,09 | 15,77 | 68,29 | 63,74 | 4,55 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 15,77 | - | - | 16,34 | - | 16,34 | - | 68,01 | - | 1,07 | | | 1,41 |
| 10.09.16 | 24,00 | - | 87,43 | 72,94 | 14,49 | 68,36 | 63,72 | 4,64 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 14,49 | - | - | 15,03 | - | 15,03 | - | 68,07 | - | 0,99 | | | 1,33 |
| 11.09.16 | 24,00 | - | 85,71 | 69,65 | 16,06 | 68,01 | 63,48 | 4,53 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 16,06 | - | - | 16,59 | - | 16,59 | - | 67,72 | - | 1,09 | | | 1,41 |
| 12.09.16 | 24,00 | - | 87,07 | 73,93 | 13,14 | 68,28 | 63,63 | 4,65 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 13,14 | - | - | 13,66 | - | 13,66 | - | 67,99 | - | 0,89 | | | 1,25 |
| 13.09.16 | 24,00 | - | 92,26 | 78,55 | 13,71 | 66,76 | 62,44 | 4,32 | 7,00 | 5,00 | 0,35 | 13,71 | - | - | 14,13 | - | 14,13 | - | 66,44 | - | 0,91 | | | 1,26 |
| 14.09.16 | 24,00 | - | 95,23 | 80,56 | 14,67 | 68,39 | 63,88 | 4,51 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 14,67 | - | - | 15,22 | - | 15,22 | - | 68,09 | - | 1,00 | | | 1,37 |
| 15.09.16 | 24,00 | - | 94,19 | 80,35 | 13,84 | 68,20 | 63,65 | 4,55 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 13,84 | - | - | 14,31 | - | 14,31 | - | 67,93 | - | 0,94 | | | 1,31 |
| 16.09.16 | 24,00 | - | 91,22 | 78,36 | 12,86 | 68,33 | 63,71 | 4,62 | 7,00 | 5,00 | 0,37 | 12,86 | - | - | 13,29 | - | 13,29 | - | 68,00 | - | 0,87 | | | 1,25 |
| 17.09.16 | 24,00 | - | 88,68 | 74,32 | 14,36 | 68,22 | 63,41 | 4,81 | 7,00 | 5,00 | 0,36 | 14,36 | - | - | 14,90 | - | 14,90 | - | 67,93 | - | 0,98 | | | 1,34 |
| 18.09.16 | 24,00 | - | 88,35 | 70,77 | 17,58 | 68,00 | 63,28 | 4,72 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 17,58 | - | - | 18,11 | - | 18,11 | - | 67,67 | - | 1,19 | | | 1,53 |
| 19.09.16 | 24,00 | - | 85,11 | 68,57 | 16,54 | 67,89 | 63,11 | 4,78 | 7,00 | 5,00 | 0,34 | 16,54 | - | - | 17,06 | - | 17,06 | - | 67,59 | - | 1,12 | | | 1,46 |
| 20.09.16 | 24,00 | - | 81,34 | 66,44 | 14,90 | 66,75 | 58,65 | 8,10 | 7,00 | 5,00 | 0,55 | 14,90 | - | - | 15,49 | - | 15,49 | - | 66,23 | - | 0,99 | | | 1,53 |
| 21.09.16 | 24,00 | - | 82,80 | 66,65 | 16,15 | 62,90 | 52,49 | 10,41 | 7,00 | 5,00 | 0,70 | 16,15 | - | - | 16,78 | - | 16,78 | - | 62,61 | - | 1,01 | | | 1,71 |
| 22.09.16 | 24,00 | - | 83,44 | 66,01 | 17,43 | 64,08 | 50,48 | 13,60 | 7,00 | 5,00 | 0,90 | 17,43 | - | - | 18,23 | - | 18,23 | - | 64,00 | - | 1,12 | | | 2,02 |
| Среднее | 24,00 | - | 88,47 | 73,71 | 14,76 | 67,84 | 62,69 | 5,15 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 14,76 | - | - | 15,28 | - | 15,28 | - | 67,56 | - | 1,00 | - | - | 1,38 |
| Итого | 720,00 | | 2654,14 | 2211,30 | 442,84 | | | | | | 11,47 | 442,84 | 0,00 | 0,00 | 458,47 | 0,00 | 458,47 | 0,00 | | | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 41,37 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.08.16 03:00 | 49823,16 | 41909,28 | 8717,81 | - | 8910,52 | - | 1204,18 | - | - |
| | 23.09.16 05:00 | 52483,70 | 44126,67 | 9660,59 | - | 9873,17 | - | 1245,70 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -6,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **458,47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.

печать Энергосбыта