Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016
Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	119,39	103,48	15,91	69,96	66,35	3,61	7,00	5,00	0,54	13,59	-	-	13,90	-	13,90	-	69,86	-	0,95			1,49
25.08.16	24,00	-	117,92	102,40	15,52	69,91	66,21	3,70	7,00	5,00	0,55	13,27	-	-	13,55	-	13,55	-	69,79	-	0,93			1,47
26.08.16	24,00	-	119,87	103,25	16,62	69,83	66,18	3,65	7,00	5,00	0,54	14,43	-	-	14,76	-	14,76	-	69,66	-	1,00			1,54
27.08.16	24,00	-	119,70	103,43	16,27	70,04	66,23	3,81	7,00	5,00	0,57	13,91	-	-	14,23	-	14,23	-	69,73	-	0,97			1,54
28.08.16	24,00	-	120,67	102,65	18,02	70,07	66,16	3,91	7,00	5,00	0,57	15,67	-	-	16,01	-	16,01	-	69,84	-	1,10			1,67
29.08.16	24,00	-	120,69	103,02	17,67	69,81	65,85	3,96	7,00	5,00	0,61	14,93	-	-	15,27	-	15,27	-	69,56	-	1,04			1,65
30.08.16	24,00	-	118,86	101,66	17,20	69,43	65,52	3,91	7,00	5,00	0,59	14,52	-	-	14,84	-	14,84	-	69,23	-	1,00			1,60
31.08.16	24,00	-	120,33	101,54	18,79	69,54	65,58	3,96	7,00	5,00	0,61	15,95	-	-	16,29	-	16,29	-	69,37	-	1,11			1,72
01.09.16	24,00	-	120,83	103,42	17,41	69,92	66,02	3,90	7,00	5,00	0,60	14,71	-	-	15,01	-	15,01	-	69,61	-	1,03			1,63
02.09.16	24,00	-	117,94	102,54	15,40	70,16	66,26	3,90	7,00	5,00	0,59	12,79	-	-	13,06	-	13,06	-	69,92	-	0,90			1,48
03.09.16	24,00	-	119,54	103,30	16,24	69,69	65,86	3,83	7,00	5,00	0,59	13,51	-	-	13,79	-	13,79	-	69,51	-	0,94			1,53
04.09.16	24,00	-	121,14	102,17	18,97	69,43	65,65	3,78	7,00	5,00	0,59	16,21	-	-	16,56	-	16,56	-	69,18	-	1,12			1,71
05.09.16	24,00	-	120,19	103,78	16,41	70,00	66,20	3,80	7,00	5,00	0,59	13,70	-	-	13,99	-	13,99	-	69,70	-	0,96			1,55
06.09.16	24,00	-	124,57	106,57	18,00	69,42	65,70	3,72	7,00	5,00	0,59	15,38	-	-	15,72	-	15,72	-	69,23	-	1,07			1,66
07.09.16	24,00	-	123,33	104,39	18,94	69,93	66,11	3,82	7,00	5,00	0,59	16,34	-	-	16,70	-	16,70	-	69,68	-	1,14			1,73
08.09.16	24,00	-	119,00	102,06	16,94	69,63	65,77	3,86	7,00	5,00	0,59	14,23	-	-	14,52	-	14,52	-	69,29	-	0,99			1,58
09.09.16	24,00	-	120,21	102,75	17,46	69,83	65,93	3,90	7,00	5,00	0,60	14,72	-	-	15,08	-	15,08	-	69,55	-	1,03			1,63
10.09.16	24,00	-	119,58	102,70	16,88	69,86	65,93	3,93	7,00	5,00	0,60	14,15	-	-	14,46	-	14,46	-	69,63	-	0,99			1,59
11.09.16	24,00	-	120,37	100,70	19,67	69,55	65,75	3,80	7,00	5,00	0,58	16,97	-	-	17,34	-	17,34	-	69,24	-	1,18			1,76
12.09.16	24,00	-	120,77	103,44	17,33	69,86	66,09	3,77	7,00	5,00	0,57	14,81	-	-	15,14	-	15,14	-	69,57	-	1,03			1,60
13.09.16	24,00	-	121,45	103,46	17,99	68,35	64,61	3,74	7,00	5,00	0,56	15,63	-	-	15,96	-	15,96	-	68,11	-	1,07			1,62
14.09.16	24,00	-	122,76	105,52	17,24	69,86	65,97	3,89	7,00	5,00	0,58	14,92	-	-	15,24	-	15,24	-	69,57	-	1,04			1,62
15.09.16	24,00	-	122,04	105,01	17,03	69,74	65,84	3,90	7,00	5,00	0,59	14,56	-	-	14,88	-	14,88	-	69,45	-	1,01			1,60
16.09.16	24,00	-	120,56	103,02	17,54	69,86	65,86	4,00	7,00	5,00	0,60	15,00	-	-	15,32	-	15,32	-	69,46	-	1,04			1,64
17.09.16	24,00	-	118,78	100,65	18,13	69,78	65,69	4,09	7,00	5,00	0,60	15,56	-	-	15,90	-	15,90	-	69,53	-	1,08			1,68
18.09.16	24,00	-	119,53	100,37	19,16	69,58	65,47	4,11	7,00	5,00	0,60	16,64	-	-	17,00	-	17,00	-	69,23	-	1,15			1,75
19.09.16	24,00	-	116,05	97,72	18,33	69,55	65,38	4,17	7,00	5,00	0,58	15,92	-	-	16,24	-	16,24	-	69,30	-	1,11			1,69
20.09.16	24,00	-	113,17	94,29	18,88	68,21	55,38	12,83	7,00	5,00	1,44	15,86	-	-	16,18	-	16,18	-	67,40	-	1,07			2,51
21.09.16	24,00	-	117,12	99,01	18,11	64,32	47,26	17,06	7,00	5,00	1,81	16,30	-	-	16,58	-	16,58	-	64,02	-	1,04			2,85
22.09.16	24,00	-	117,49	99,87	17,62	65,84	46,91	18,93	7,00	5,00	1,94	16,87	-	-	17,20	-	17,20	-	65,97	-	1,11			3,05
Среднее	24,00	-	119,80	102,27	17,52	69,37	64,26	5,11	7,00	5,00	0,70	15,04	-	-	15,36	-	15,36	-	69,11	-	1,04	-	-	1,74
Итого	720,00		3593,85	3068,17	525,68						20,96	451,05	0,00	0,00	460,72	0,00	460,72	0,00			31,16	0,00	0,00	52,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	3634,29	3151,47	434,83	-	443,80	-	44,39	-	-
	23.09.16 05:00	7236,84	6227,92	886,36	-	905,00	-	96,81	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -6,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **460,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел энергоучета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.