

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 14725

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС ПРЭМ 40

тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.09.16	24	-	20,23	9,20	0,000	-	-	19,85	4,60	0,000	-	0,38	0,000	-	-	-	0,000
02.09.16	24	-	20,38	9,20	0,000	-	-	20,20	4,60	0,000	-	0,18	0,000	-	-	-	0,000
03.09.16	24	-	19,92	9,20	0,000	-	-	19,41	4,60	0,000	-	0,51	0,000	-	-	-	0,000
04.09.16	24	-	19,29	9,20	0,000	-	-	18,98	4,60	0,000	-	0,32	0,000	-	-	-	0,000
05.09.16	24	-	19,90	9,20	0,000	-	-	19,67	4,60	0,000	-	0,23	0,000	-	-	-	0,000
06.09.16	24	-	20,04	9,20	0,000	-	-	19,62	4,60	0,000	-	0,42	0,000	-	-	-	0,000
07.09.16	24	-	20,35	9,20	0,000	-	-	21,04	4,60	0,020	-	-0,69	-0,020	-	-	-	0,000
08.09.16	24	-	20,23	9,20	0,000	-	-	20,44	4,60	0,000	-	-0,21	0,000	-	-	-	0,000
09.09.16	24	-	20,07	9,20	0,000	-	-	20,26	4,60	0,000	-	-0,20	0,000	-	-	-	0,000
10.09.16	24	-	19,77	9,20	0,000	-	-	20,10	4,60	0,000	-	-0,33	0,000	-	-	-	0,000
11.09.16	24	-	20,11	9,20	0,000	-	-	20,45	4,60	0,000	-	-0,34	0,000	-	-	-	0,000
12.09.16	24	-	20,59	9,20	0,000	-	-	20,95	4,60	0,015	-	-0,36	-0,015	-	-	-	0,000
13.09.16	24	-	19,50	9,20	0,000	-	-	19,89	4,60	0,000	-	-0,38	0,000	-	-	-	0,000
14.09.16	24	-	20,44	9,20	0,562	-	-	22,83	4,60	1,574	-	-2,39	-1,012	-	-	-	0,000
15.09.16	24	-	19,76	9,20	0,000	-	-	19,52	4,60	0,000	-	0,24	0,000	-	-	-	0,000
16.09.16	24	-	17,96	9,20	0,000	-	-	17,78	4,60	0,000	-	0,18	0,000	-	-	-	0,000
17.09.16	24	-	17,46	9,20	0,000	-	-	17,21	4,60	0,000	-	0,25	0,000	-	-	-	0,000
18.09.16	24	-	17,72	9,20	0,000	-	-	17,34	4,60	0,000	-	0,38	0,000	-	-	-	0,000
19.09.16	24	-	17,92	9,20	0,002	-	-	17,63	4,60	0,002	-	0,29	0,000	-	-	-	0,000
20.09.16	24	-	59,01	9,20	76,263	-	-	39,69	4,60	75,811	-	19,32	0,452	-	-	-	1,887
21.09.16	24	-	65,24	9,20	135,208	-	-	44,36	4,60	132,179	-	20,87	3,028	-	-	-	2,968
22.09.16	24	-	67,24	9,20	111,742	-	-	43,66	4,60	110,041	-	23,58	1,701	-	-	-	2,720
Среднее	24,00	-	25,60	9,20	14,717	-	-	22,77	4,60	14,529	-	2,83	0,188	-	-	-	0,344
Итого	528,0	-	-	-	323,777	0,000	-	-	-	319,643	0,000	-	4,134	0,00	0,00	0,00	7,57

Ориентировочно до конца месяца(+)

369,389

363,468

5,921

8,66

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за сентябрь 2016 :**

693,165

683,111

10,054

16,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.09.16 03:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	
23.09.16 05:00	342,806	-	338,414	-	-	-	9,993	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 Гкал  
 Ккал  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

23.09.2016