Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10748.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	163,48	136,01	27,47	67,75	67,52	0,23	6,90	4,74	0,16	25,73	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28	-	67,80	0,00	1,75			1,90
25.08.16	24,00	-	162,24	134,66	27,58	67,70	67,46	0,24	6,83	4,73	0,15	25,86	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43	-	67,76	0,00	1,76			1,91
26.08.16	24,00	-	163,21	135,67	27,54	67,66	67,45	0,21	6,88	4,74	0,15	25,85	0,00	0,00	26,42	0,00	26,42	-	67,65	0,00	1,75			1,90
27.08.16	24,00	-	164,01	135,89	28,12	67,84	67,64	0,20	6,89	4,74	0,15	26,50	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	-	67,74	0,00	1,80			1,94
28.08.16	24,00	-	164,49	134,66	29,83	67,91	67,68	0,23	6,84	4,75	0,16	28,11	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	67,88	0,00	1,91			2,07
29.08.16	24,00	-	163,91	135,47	28,44	67,75	67,53	0,22	6,85	4,73	0,15	26,79	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	67,70	0,00	1,82			1,96
30.08.16	24,00	-	162,15	133,70	28,45	67,25	67,04	0,21	6,80	4,73	0,15	26,68	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	67,19	0,00	1,79			1,95
31.08.16	24,00	-	163,42	133,47	29,95	67,34	67,11	0,23	6,79	4,73	0,16	28,18	0,00	0,00	28,76	0,00	28,76	-	67,33	0,00	1,90			2,06
01.09.16	24,00	-	165,22	135,89	29,33	67,66	67,47	0,19	6,88	4,74	0,17	27,40	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	-	67,50	0,00	1,85			2,02
02.09.16	24,00	-	162,42	135,06	27,36	67,70	67,46	0,24	6,83	4,71	0,16	25,48	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	-	67,77	0,00	1,73			1,89
03.09.16	24,00	-	163,79	135,05	28,74	67,70	67,47	0,23	6,84	4,73	0,16	26,85	0,00	0,00	27,43	0,00	27,43	-	67,73	0,00	1,82			1,98
04.09.16	24,00	-	164,41	133,51	30,90	67,46	67,25	0,21	6,78	4,72	0,17	28,90	0,00	0,00	29,52	0,00	29,52	-	67,39	0,00	1,95			2,12
05.09.16	24,00	-	163,27	135,47	27,80	68,01	67,78	0,23	6,83	4,71	0,17	25,93	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	-	67,96	0,00	1,76			1,93
06.09.16	24,00	-	166,95	138,47	28,48	67,54	67,32	0,22	6,91	4,69	0,16	26,72	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	-	67,48	0,00	1,80			1,96
07.09.16	24,00	-	163,53	135,64	27,89	67,91	67,70	0,21	6,87	4,74	0,16	26,14	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70	-	67,79	0,00	1,77			1,93
08.09.16	24,00	-	161,45	132,81	28,64	67,67	67,45	0,22	6,90	4,86	0,15	26,90	0,00	0,00	27,46	0,00	27,46	-	67,58	0,00	1,82			1,97
09.09.16	24,00	-	161,77	133,62	28,15	67,93	67,70	0,23	7,00	4,94	0,15	26,49	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	-	67,84	0,00	1,80			1,95
10.09.16	24,00	-	163,70	133,37	30,33	67,98	67,76	0,22	7,02	4,95	0,16	28,50	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	-	67,92	0,00	1,94			2,10
11.09.16	24,00	-	161,21	130,97	30,24	67,66	67,46	0,20	6,90	4,90	0,16	28,38	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02	-	67,51	0,00	1,91			2,08
12.09.16	24,00	-	110,02	105,93	4,09	67,91	66,69	1,22	6,24	4,86	0,00	28,32	0,00	0,00	28,85	0,00	28,85	-	63,87	0,00	1,81			1,81
13.09.16	24,00	-	66,97	66,71	0,26	64,00	61,74	2,26	5,48	4,73	0,00	28,83	0,00	0,00	29,31	0,00	29,31	-	58,98	0,00	1,70			1,70
14.09.16	24,00	-	163,74	135,82	27,92	67,04	66,81	0,23	7,02	4,77	0,05	27,74	0,00	0,00	28,33	0,00	28,33	-	67,03	0,00	1,86			1,91
15.09.16	24,00	-	161,84	134,23	27,61	67,15	66,93	0,22	7,02	4,78	0,05	27,46	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	67,11	0,00	1,85			1,89
16.09.16	24,00	-	158,98	131,20	27,78	67,30	67,07	0,23	6,97	4,84	0,10	26,90	0,00	0,00	27,48	0,00	27,48	-	67,19	0,00	1,81			1,90
17.09.16	24,00	-	157,93	128,46	29,47	67,25	66,99	0,26	6,97	4,94	0,10	28,48	0,00	0,00	29,08	0,00	29,08	-	67,19	0,00	1,92			2,02
18.09.16	24,00	-	161,33	127,74	33,59	67,12	66,90	0,22	6,93	4,92	0,12	32,35	0,00	0,00	33,03	0,00	33,03	-	67,01	0,00	2,17			2,29
19.09.16	24,00	-	154,13	123,97	30,16	67,25	66,98	0,27	6,81	4,90	0,12	28,99	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	-	67,24	0,00	1,95			2,07
20.09.16	24,00	-	148,98	117,52	31,46	66,53	61,06	5,47	6,63	4,90	0,82	29,16	0,00	0,00	29,75	0,00	29,75	-	66,15	0,00	1,93			2,75
21.09.16	24,00	-	152,71	121,91	30,80	63,00	39,43	23,57	6,71	4,89	2,97	29,28	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	62,83	0,00	1,84			4,81
22.09.16	24,00	-	151,55	121,50	30,05	64,30	38,33	25,97	6,70	4,88	3,22	29,04	0,00	0,00	29,59	0,00	29,59	-	64,53	0,00	1,88			5,09
Среднее	24,00	-	156,43	129,15	27,28	67,18	65,04	2,14	6,80	4,80	0,35	27,60	-	-	28,17	-	28,17	-	66,82	-	1,84	-	-	2,20
Итого	720,00		4692,81	3874,38	818,43						10,53	827,94	0,00	0,00	845,18	0,00	845,18	0,00			55,32	0,00	0,00	65,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	49077,27	49222,88	11862,61	0,00	12131,17	0,00	928,38	-	
	23.09.16 06:00	53785,26	53111,91	12691,09	0,00	12976,89	0,00	991,99	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -12,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **845,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.