

Абонент: ЖЭС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЛО-ПВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Индрайт Монтаж"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016  
 Договор: Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Олена подкльченица: Давурьябина  
 Узел учета: СЛО-ПВС  
 Код УУТЭ:  
 Рассчитывать совместно с УУТЭ:  
 Радиус: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207152  
 Подкаш.тр.(M1): расходомер: Gплн=  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Gплн=  
 ТР-Д. ГВС(M3): расходомер: Gплн=  
 ТР-Д. ГВС(M4): расходомер: Gплн=  
 ТР-Д. ГВС(M5): расходомер: Gплн=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=V1\*(t1-tнх)-V2\*(t2-tнх) лето: Q=V1\*(t1-tнх)-V2\*(t2-tнх)  
 Додворные нагрузки, Гкал/час: Qот=  
 Додворные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qгр.час=  
 Додворные расходы (гр.Д.Г.): Гкал/час: Qгр.д.г.=  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016: Qот=0 Qгр.час=0 Qгр.д.г.=0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплотр-е
			M1	M2	днV	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотпл	M3	M4	дM	V3	V4	дV3	V4пл	T3	T4	Qгр.общ	Qгр.кап	Qгр.гвс	Q.общ.					
24.08.16	24.00	-	107,80	94,15	13,65	66,45	66,20	0,25	3,32	4,84	0,10	12,40	-	-	12,63	-	66,40	-	0,82	-	0,82	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
25.08.16	24.00	-	107,35	93,65	13,70	66,34	66,08	0,26	3,38	4,84	0,11	12,40	-	-	12,64	-	66,26	-	0,82	-	0,82	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
26.08.16	24.00	-	107,74	94,45	13,29	66,32	66,07	0,25	3,06	4,84	0,10	12,11	-	-	12,34	-	66,19	-	0,80	-	0,80	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
27.08.16	24.00	-	107,82	94,67	13,15	66,52	66,28	0,24	3,45	4,85	0,10	12,03	-	-	12,28	-	66,34	-	0,80	-	0,80	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
28.08.16	24.00	-	107,46	93,70	13,76	66,58	66,34	0,24	4,22	4,85	0,11	12,54	-	-	12,77	-	66,36	-	0,83	-	0,83	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
29.08.16	24.00	-	109,08	94,15	14,93	66,43	66,19	0,24	4,04	4,84	0,11	13,65	-	-	13,92	-	66,33	-	0,91	-	0,91	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
30.08.16	24.00	-	107,49	92,99	14,50	65,97	65,72	0,25	3,28	4,84	0,11	13,24	-	-	13,49	-	66,30	-	0,87	-	0,87	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
31.08.16	24.00	-	107,19	92,77	14,42	65,96	65,71	0,25	2,82	4,84	0,11	13,15	-	-	13,40	-	65,87	-	0,87	-	0,87	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
01.09.16	24.00	-	84,64	73,83	10,81	66,57	66,33	0,24	5,50	4,23	0,09	9,80	-	-	9,97	-	9,97	-	9,97	-	9,97	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
02.09.16	24.00	-	62,44	52,12	10,32	66,78	66,52	0,26	1,08	3,19	0,05	9,88	-	-	9,86	-	9,86	-	9,86	-	9,86	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
03.09.16	24.00	-	107,55	94,14	13,41	66,31	66,05	0,26	3,88	4,84	0,10	12,27	-	-	12,50	-	66,57	-	0,64	-	0,64	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
04.09.16	24.00	-	106,96	92,95	14,01	66,08	65,84	0,24	5,94	4,83	0,11	12,73	-	-	12,98	-	66,23	-	0,81	-	0,81	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
05.09.16	24.00	-	108,60	94,16	14,44	66,61	66,36	0,25	5,04	4,82	0,11	13,20	-	-	12,98	-	65,91	-	0,84	-	0,84	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
06.09.16	24.00	-	109,61	96,02	13,59	66,20	65,96	0,24	6,63	4,80	0,13	11,99	-	-	12,21	-	66,07	-	0,79	-	0,79	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
07.09.16	24.00	-	107,24	94,13	13,11	66,58	66,34	0,24	4,34	4,85	0,14	11,48	-	-	11,71	-	66,36	-	0,76	-	0,76	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
08.09.16	24.00	-	105,94	92,07	13,87	66,33	66,08	0,25	4,66	4,98	0,14	12,18	-	-	12,41	-	66,12	-	0,81	-	0,81	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
09.09.16	24.00	-	107,47	92,58	14,89	66,53	66,29	0,24	5,94	5,06	0,13	13,23	-	-	13,46	-	66,36	-	0,88	-	0,88	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
10.09.16	24.00	-	107,56	92,99	14,97	66,60	66,36	0,24	5,23	5,06	0,13	13,41	-	-	13,65	-	66,41	-	0,89	-	0,89	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
11.09.16	24.00	-	105,62	90,95	14,67	66,25	66,02	0,23	4,84	5,03	0,13	13,14	-	-	13,60	-	66,01	-	0,87	-	0,87	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
12.09.16	24.00	-	73,08	71,76	1,32	66,55	65,37	1,18	3,73	4,97	0,00	13,38	-	-	13,39	-	66,39	-	0,92	-	0,92	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
13.09.16	24.00	-	44,26	45,43	-1,17	61,46	61,22	0,24	5,94	5,06	0,13	13,14	-	-	13,60	-	66,41	-	0,88	-	0,88	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
14.09.16	24.00	-	113,50	98,99	14,61	65,37	65,12	0,25	6,22	4,88	0,06	14,00	-	-	14,20	-	65,29	-	0,77	-	0,77	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
15.09.16	24.00	-	112,55	97,89	14,66	65,69	65,41	0,28	5,75	4,89	0,09	13,80	-	-	14,05	-	65,61	-	0,91	-	0,91	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
16.09.16	24.00	-	111,05	96,24	14,81	65,92	65,67	0,25	5,29	4,94	0,06	14,26	-	-	14,52	-	65,82	-	0,94	-	0,94	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
17.09.16	24.00	-	108,52	94,18	14,34	65,64	65,40	0,24	4,92	4,94	0,06	14,26	-	-	14,52	-	65,80	-	0,89	-	0,89	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
18.09.16	24.00	-	108,32	93,88	14,44	65,52	65,29	0,23	4,27	5,02	0,07	13,75	-	-	13,90	-	65,50	-	0,90	-	0,90	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
19.09.16	24.00	-	106,80	90,51	16,29	65,82	65,55	0,27	5,00	5,01	0,07	15,63	-	-	14,00	-	65,30	-	1,03	-	1,03	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
20.09.16	24.00	-	101,06	84,54	16,52	65,65	65,44	0,21	5,27	5,03	0,08	15,74	-	-	16,05	-	65,20	-	1,03	-	1,03	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
21.09.16	24.00	-	101,38	85,91	15,47	62,99	62,99	0,00	1,18	14,38	-	14,38	-	-	14,63	-	62,30	-	0,80	-	0,80	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
22.09.16	24.00	-	101,83	84,52	17,31	63,44	63,18	0,26	4,09	5,02	2,18	15,20	-	-	15,48	-	63,55	-	0,97	-	0,97	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
Среднее	24.00	-	101,93	88,66	13,27	65,83	64,26	0,26	4,26	4,84	0,20	13,08	-	-	13,33	-	65,32	-	0,85	-	0,85	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				
Итого	720,00	-	3057,91	2659,82	398,09	6583,77	6532,77	0,50	5,92	392,48	0,00	392,48	0,00	0,00	399,77	0,00	399,77	0,00	399,77	0,00	399,77	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал				

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.08.16 08:00 M1(T) 71631,54 M2(T) 61764,70 M3(T) 9401,80 V3(M3) 9606,10 Q СЛО (Гкал) 1894,03 Q ГВС (Гкал) 9606,10  
 23.09.16 08:00 M1(T) 74679,51 M2(T) 64414,65 M3(T) 9793,78 V3(M3) 10005,67 Q СЛО (Гкал) 1923,59 Q ГВС (Гкал) 1549,78  
 Табл. Ч. Табл. Ч.

Период расчета по среднему: 24.08.16 08:00 - 23.09.16 08:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3997,77 Гкал  
 Объем теплотехнических, расчетный по среднему: 15,27 °С = 5,99 Гкал  
 Период превышения t2: 25,53 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 399,77 кВт.ч  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Гкал: МВ.М.  
 КВт.ч: МВ.М.

ООО «Индрайт Монтаж»  
 «Индрайт Монтаж»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление Началь Энергобыта  
 Отдел ЭКМ/Эксплуатации УУТЭ  
 Отдел ЭКМ/Эксплуатации УУТЭ  
 29 СЕН 2016