Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	88,07	76,87	11,21	66,51	66,22	0,29	5,90	3,28	0,21	8,53			8,70		8,70	-	66,20		0,57			0,77
25.08.16	24,00	-	89,07	77,70	11,37	66,42	66,14	0,28	5,89	3,28	0,21	8,68			8,86		8,86	-	66,17		0,58			0,78
26.08.16	24,00	-	90,15	77,99	12,16	66,53	66,23	0,30	5,82	3,28	0,21	9,41			9,60		9,60	-	66,18		0,63			0,84
27.08.16	24,00	-	89,53	77,56	11,97	66,45	66,18	0,27	5,86	3,28	0,21	9,24			9,43		9,43	-	66,15		0,61			0,82
28.08.16	24,00		89,58	77,75	11,84	66,47	66,18	0,28	5,86	3,28	0,21	9,11			9,30		9,30	-	66,17		0,61			0,82
29.08.16	24,00	-	89,37	76,40	12,98	66,61	66,32	0,29	5,84	3,28	0,21	10,29			10,51		10,51	-	66,28		0,69			0,89
30.08.16	24,00	-	90,88	78,02	12,86	66,39	66,08	0,31	5,85	3,27	0,21	10,17			10,38		10,38	-	66,07		0,67			0,88
31.08.16	24,00		89,58	77,75	11,84	66,47	66,18	0,28	5,86	3,28	0,21	9,11			9,30		9,30	-	66,17		0,61			0,82
01.09.16	24,00	-	89,86	76,30	13,56	65,93	65,64	0,29	5,79	3,27	0,21	10,82			11,04		11,04	-	65,60		0,71			0,92
02.09.16	24,00		89,58	77,75	11,84	66,47	66,18	0,28	5,86	3,28	0,21	9,11			9,30		9,30	-	66,17		0,61			0,82
03.09.16	24,00	-	88,34	76,81	11,53	66,67	66,38	0,29	5,79	3,29	0,21	8,87			9,05		9,05	-	66,39		0,59			0,80
04.09.16	24,00	-	87,35	76,32	11,04	66,48	66,19	0,29	5,84	3,29	0,21	8,33			8,50		8,50	-	66,12		0,55			0,76
05.09.16	24,00		89,58	77,75	11,84	66,47	66,18	0,28	5,86	3,28	0,21	9,11			9,30		9,30	-	66,17		0,61			0,82
06.09.16	24,00	-	89,02	76,71	12,31	66,61	66,31	0,30	5,80	3,28	0,22	9,51			9,70		9,70	-	66,26		0,63			0,85
07.09.16	24,00	-	89,21	76,69	12,52	66,26	65,97	0,29	5,86	3,27	0,21	9,70			9,90		9,90	-	65,88		0,64			0,86
08.09.16	24,00		89,27	77,05	12,22	66,45	66,15	0,29	5,84	3,28	0,21	9,44			9,63		9,63	-	66,10		0,63			0,84
09.09.16	24,00	-	87,34	74,09	13,25	66,31	66,01	0,30	5,84	3,46	0,21	10,49			10,71		10,71	-	66,03		0,70			0,91
10.09.16	24,00	-	86,63	74,04	12,59	66,50	66,18	0,32	5,94	3,54	0,21	9,82			10,02		10,02	-	66,22		0,65			0,87
11.09.16	24,00		89,27	77,05	12,22	66,45	66,15	0,29	5,84	3,28	0,21	9,44			9,63		9,63	-	66,10		0,63			0,84
12.09.16	24,00	-	86,86	73,10	13,76	66,45	66,12	0,33	5,83	3,51	0,22	10,93			11,15		11,15	-	66,09		0,73			0,94
13.09.16	24,00	-	88,21	75,10	13,11	66,52	66,23	0,29	5,93	3,50	0,22	10,26			10,46		10,46	-	66,28		0,68			0,90
14.09.16	24,00		89,27	77,05	12,22	66,45	66,15	0,29	5,84	3,28	0,21	9,44			9,63		9,63	-	66,10		0,63			0,84
15.09.16	24,00	-	89,49	76,83	12,66	66,31	65,99	0,32	5,93	3,37	0,22	9,73			9,93		9,93	-	66,03		0,64			0,87
16.09.16	24,00	-	91,79	77,66	14,13	66,19	65,89	0,30	5,92	3,38	0,22	11,24			11,47		11,47	-	65,89		0,75			0,97
17.09.16	24,00		89,27	77,05	12,22	66,45	66,15	0,29	5,84	3,28	0,21	9,44			9,63		9,63	-	66,10		0,63			0,84
18.09.16	24,00	-	85,85	72,92	12,93	66,24	65,90	0,34	5,89	3,51	0,22	10,00			10,21		10,21	-	65,93		0,66			0,89
19.09.16	24,00	-	89,99	74,46	15,53	66,21	65,88	0,33	5,86	3,50	0,23	12,48			12,74		12,74	-	65,81		0,83			1,06
20.09.16	24,00	-	88,23	73,71	14,52	66,07	65,74	0,33	5,77	3,46	0,23	11,51			11,74		11,74	-	65,81		0,76			0,99
21.09.16	24,00	-	87,92	72,64	15,28	65,84	56,94	8,90	5,70	3,42	0,92	11,86			12,10		12,10	-	65,55		0,78			1,70
22.09.16	24,00	-	91,67	76,49	15,18	62,41	44,71	17,70	5,81	3,37	1,58	11,69			11,90		11,90	-	62,11		0,73			2,30
Среднее	24,00	-	89,01	76,25	12,76	66,25	65,09	1,17	5,85	3,34	0,28	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	65,94	-	0,66	-	-	0,94
Итого	720,00		2670,24	2287,58	382,66						8,48	297,77	0,00	0,00	303,78	0,00	303,78	0,00			19,71	0,00	0,00	28,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **303,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта