Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,11

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	13,71	0,00	13,71	66,40	21,71	44,69	7,00	5,00	0,00	15,54	-	-	15,83	-	15,83	-	66,04	-	1,03			1,03
25.08.16	24,00	-	6,20	0,00	6,20	60,30	21,53	38,77	7,00	5,00	0,00	6,79	-	-	6,91	-	6,91	-	60,78	-	0,41			0,41
26.08.16	24,00	-	0,36	7,44	-7,08	22,67	68,94	-46,27	7,00	5,00	0,00	8,63	-	-	8,82	-	8,82	-	66,09	-	0,57			0,57
27.08.16	24,00	-	0,00	13,00	-13,00	23,44	60,28	-36,84	7,00	5,00	0,00	14,68	-	-	14,90	-	14,90	-	59,58	-	0,88			0,88
28.08.16	24,00	-	0,00	12,82	-12,82	22,68	60,36	-37,68	7,00	5,00	0,00	14,38	-	-	14,60	-	14,60	-	59,62	-	0,86			0,86
29.08.16	24,00	-	10,01	9,59	0,42	64,95	57,94	7,01	7,00	5,00	0,00	15,75	-	-	16,04	-	16,04	-	60,18	-	0,95			0,95
30.08.16	24,00	-	16,78	8,45	8,33	63,80	59,75	4,05	7,00	5,00	0,00	13,66	-	-	13,89	-	13,89	-	61,82	-	0,85			0,85
31.08.16	24,00	-	16,50	8,08	8,42	65,22	60,73	4,49	7,00	5,00	0,00	13,25	-	-	13,47	-	13,47	-	63,36	-	0,84			0,84
01.09.16	24,00	-	16,60	8,43	8,17	64,23	58,80	5,43	7,00	5,00	0,00	15,69	-	-	15,96	-	15,96	-	61,96	-	0,97			0,97
02.09.16	24,00	-	16,47	8,26	8,21	63,62	59,37	4,25	7,00	5,00	0,00	13,19	-	-	13,41	-	13,41	-	61,61	-	0,81			0,81
03.09.16	24,00	-	16,07	8,30	7,77	62,28	56,33	5,95	7,00	5,00	0,00	14,39	-	-	14,63	-	14,63	-	59,62	-	0,86			0,86
04.09.16	24,00	-	16,52	9,06	7,46	63,49	58,20	5,29	7,00	5,00	0,00	15,19	-	-	15,45	-	15,45	-	61,56	-	0,94			0,94
05.09.16	24,00	-	14,11	9,06	5,05	63,42	61,67	1,75	7,00	5,00	0,00	12,81	-	-	13,05	-	13,05	-	62,71	-	0,81			0,81
06.09.16	24,00	-	11,22	9,01	2,21	63,84	59,65	4,19	7,00	5,00	0,00	12,79	-	-	13,00	-	13,00	-	60,21	-	0,77			0,77
07.09.16	24,00	-	15,92	8,06	7,86	64,00	59,44	4,56	7,00	5,00	0,00	13,47	-	-	13,69	-	13,69	-	62,43	-	0,84			0,84
08.09.16	24,00	-	17,27	9,36	7,91	65,30	62,02	3,28	7,00	5,00	0,00	12,28	-	-	12,47	-	12,47	-	63,14	-	0,78			0,78
09.09.16	24,00	-	16,91	8,77	8,14	66,00	61,85	4,15	7,00	5,00	0,00	12,77	-	-	13,00	-	13,00	-	64,14	-	0,82			0,82
10.09.16	24,00	-	16,90	8,79	8,11	64,53	60,25	4,28	7,00	5,00	0,00	13,75	-	-	14,00	-	14,00	-	62,06	-	0,85			0,85
11.09.16	24,00	-	19,57	10,13	9,44	66,60	62,74	3,86	7,00	5,00	0,00	14,16	-	-	14,43	-	14,43	-	65,26	-	0,92			0,92
12.09.16	24,00	-	16,75	8,80	7,95	65,12	61,30	3,82	7,00	5,00	0,00	13,59	-	-	13,83	-	13,83	-	62,82	-	0,86			0,86
13.09.16	24,00	-	16,77	7,79	8,98	67,25	62,29	4,96	7,00	5,00	0,00	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	65,47	-	0,95			0,95
14.09.16	24,00	-	16,94	8,38	8,56	67,56	64,33	3,23	7,00	5,00	0,00	12,28	-	-	12,53	-	12,53	-	65,93	-	0,81			0,81
15.09.16	24,00	-	16,57	8,82	7,75	66,33	61,29	5,04	7,00	5,00	0,00	13,09	-	-	13,36	-	13,36	-	63,88	-	0,84			0,84
16.09.16	24,00	-	16,70	8,77	7,93	63,03	59,64	3,39	7,00	5,00	0,00	12,98	-	-	13,19	-	13,19	-	61,00	-	0,79			0,79
17.09.16	24,00	-	16,46	8,40	8,06	63,93	56,99	6,94	7,00	5,00	0,00	16,03	-	-	16,31	-	16,31	-	60,62	-	0,97			0,97
18.09.16	24,00	-	16,45	9,19	7,26	64,61	58,54	6,07	7,00	5,00	0,00	15,48	-	-	15,74	-	15,74	-	62,63	-	0,97			0,97
19.09.16	24,00	-	14,83	8,60	6,23	62,15	58,32	3,83	7,00	5,00	0,00	14,59	-	-	14,84	-	14,84	-	60,12	-	0,88			0,88
20.09.16	24,00	-	11,18	8,32	2,86	62,49	55,02	7,47	7,00	5,00	0,00	15,58	-	-	15,81	-	15,81	-	57,95	-	0,90			0,90
21.09.16	24,00	-	31,52	22,58	8,94	60,55	58,72	1,83	7,00	5,00	0,00	15,80	-	-	16,05	-	16,05	-	57,37	-	0,91			0,91
22.09.16	24,00	-	50,68	38,87	11,81	68,65	68,43	0,22	7,00	5,00	0,00	13,16	-	-	13,43	-	13,43	-	67,33	-	0,89			0,89
Среднее	24,00	-	15,53	9,84	5,69	60,28	57,88	2,40	7,00	5,00	-	13,68	-	-	13,92	-	13,92	-	62,24	-	0,85	-	-	0,85
Итого	720,00		465,97	295,13	170,84						0,00	410,30	0,00	0,00	417,49	0,00	417,49	0,00			25,50	0,00	0,00	25,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	22237,46	19116,23	6722,05	-	6844,79	-	752,47	-	-
	24.09.16 06:00	22757,76	19453,79	7146,32	-	7276,48	-	765,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -6,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **417,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.