Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	8,99	0,00	8,99	67,43	20,17	47,26	7,00	5,00	0,03	8,72	-	-	8,89	-	8,89	-	66,88	-	0,58			0,61
25.08.16	24,00	-	4,41	6,49	-2,08	67,12	63,91	3,21	7,00	5,00	0,00	8,83	-	-	8,99	-	8,99	-	63,95	-	0,57			0,57
26.08.16	24,00	-	0,00	11,89	-11,89	22,27	63,07	-40,80	7,00	5,00	0,00	8,31	-	-	8,48	-	8,48	-	62,96	-	0,52			0,52
27.08.16	24,00	-	0,00	8,14	-8,14	21,01	59,52	-38,51	7,00	5,00	0,00	7,79	-	-	7,90	-	7,90	-	58,65	-	0,46			0,46
28.08.16	24,00	-	0,00	10,19	-10,19	19,42	60,61	-41,19	7,00	5,00	0,00	9,92	-	-	10,09	-	10,09	-	59,69	-	0,59			0,59
29.08.16	24,00	-	0,00	11,69	-11,69	19,56	56,52	-36,96	7,00	5,00	0,00	11,27	-	-	11,42	-	11,42	-	55,90	-	0,63			0,63
30.08.16	24,00	-	0,00	13,45	-13,45	19,05	51,80	-32,75	7,00	5,00	0,00	13,08	-	-	13,25	-	13,25	-	51,36	-	0,67			0,67
31.08.16	24,00	-	0,00	14,95	-14,95	18,52	52,32	-33,80	7,00	5,00	0,00	14,56	-	-	14,72	-	14,72	-	51,96	-	0,76			0,76
01.09.16	24,00	-	0,00	12,64	-12,64	18,58	53,21	-34,63	7,00	5,00	0,00	12,18	-	-	12,33	-	12,33	-	52,86	-	0,65			0,65
02.09.16	24,00	-	0,00	12,85	-12,85	18,90	51,31	-32,41	7,00	5,00	0,00	12,28	-	-	12,44	-	12,44	-	50,94	-	0,63			0,63
03.09.16	24,00	-	0,00	10,95	-10,95	18,64	48,60	-29,96	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,83	-	10,83	-	48,07	-	0,52			0,52
04.09.16	24,00	-	0,00	14,20	-14,20	18,60	54,37	-35,77	7,00	5,00	0,00	13,94	-	-	14,13	-	14,13	-	53,76	-	0,75			0,75
05.09.16	24,00	-	0,00	10,59	-10,59	18,96	56,43	-37,47	7,00	5,00	0,00	10,42	-	-	10,60	-	10,60	-	55,67	-	0,58			0,58
06.09.16	24,00	-	0,12	12,86	-12,74	18,85	54,79	-35,94	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	11,93	-	11,93	-	54,41	-	0,64			0,64
07.09.16	24,00	-	0,00	13,64	-13,64	18,71	53,81	-35,10	7,00	5,00	0,00	13,08	-	-	13,26	-	13,26	-	53,41	-	0,70			0,70
08.09.16	24,00	-	0,00	14,07	-14,07	18,40	52,26	-33,86	7,00	5,00	0,00	13,77	-	-	13,94	-	13,94	-	51,83	-	0,71			0,71
09.09.16	24,00	-	0,00	11,48	-11,48	17,98	52,67	-34,69	7,00	5,00	0,00	11,21	-	-	11,37	-	11,37	-	52,12	-	0,59			0,59
10.09.16	24,00	-	0,00	11,74	-11,74	17,91	51,54	-33,63	7,00	5,00	0,00	11,46	-	-	11,59	-	11,59	-	51,02	-	0,58			0,58
11.09.16	24,00	-	0,00	13,24	-13,24	18,29	52,83	-34,54	7,00	5,00	0,00	12,98	-	-	13,17	-	13,17	-	52,39	-	0,68			0,68
12.09.16	24,00	-	0,00	13,38	-13,38	29,57	53,69	-24,12	7,00	5,00	0,00	13,42	-	-	13,61	-	13,61	-	52,55	-	0,71			0,71
13.09.16	24,00	-	0,00	12,68	-12,68	34,13	56,46	-22,33	7,00	5,00	0,00	12,79	-	-	12,97	-	12,97	-	55,06	-	0,71			0,71
14.09.16	24,00	-	0,00	12,58	-12,58	34,51	54,26	-19,75	7,00	5,00	0,00	12,62	-	-	12,77	-	12,77	-	53,09	-	0,67			0,67
15.09.16	24,00	-	0,00	12,73	-12,73	33,93	54,39	-20,46	7,00	5,00	0,00	12,75	-	-	12,92	-	12,92	-	53,25	-	0,68			0,68
16.09.16	24,00	-	0,00	12,59	-12,59	33,11	52,47	-19,36	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,75	-	12,75	-	51,39	-	0,65			0,65
17.09.16	24,00	-	0,00	12,33	-12,33	31,86	52,03	-20,17	7,00	5,00	0,00	12,34	-	-	12,48	-	12,48	-	50,95	-	0,63			0,63
18.09.16	24,00	-	0,00	13,03	-13,03	31,17	56,48	-25,31	7,00	5,00	0,00	13,01	-	-	13,19	-	13,19	-	55,24	-	0,72			0,72
19.09.16	24,00	-	0,00	13,84	-13,84	30,47	54,71	-24,24	7,00	5,00	0,00	13,76	-	-	13,95	-	13,95	-	53,66	-	0,74			0,74
20.09.16	24,00	-	0,00	13,58	-13,58	26,80	53,50	-26,70	7,00	5,00	0,00	13,37	-	-	13,54	-	13,54	-	52,53	-	0,70			0,70
21.09.16	24,00	-	0,00	12,77	-12,77	27,65	51,22	-23,57	7,00	5,00	0,00	12,78	-	-	12,93	-	12,93	-	50,03	-	0,64			0,64
22.09.16	24,00	-	0,00	11,44	-11,44	33,61	61,19	-27,58	7,00	5,00	0,00	11,50	-	-	11,70	-	11,70	-	59,43	-	0,68			0,68
Среднее	24,00	-	0,45	11,87	-11,42	26,83	53,67	-26,84	7,00	5,00	0,00	11,91	-	-	12,07	-	12,07	-	54,50	-	0,64	-	-	0,64
Итого	720,00		13,52	356,01	-342,49						0,03	357,18	0,00	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00			19,31	0,00	0,00	19,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.08.16 12:00	32421,59	27889,36	4470,97	-	4567,32	-	1021,44		
	23.09.16 12:00	32421,71	28228,65	4804,17	-	4905,02	-	1003,76		

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -5,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **362,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» _____ 29 СЕН 2016 г.