Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	9,59	0,00	9,59	69,79	30,32	39,47	7,00	5,00	0,02	9,41	-	-	9,65	-	9,65	-	69,00	-	0,65			0,67
25.08.16	24,00	-	5,41	4,43	0,98	68,18	67,67	0,51	7,00	5,00	0,00	9,59	-	-	9,78	-	9,78	-	67,02	-	0,64			0,64
26.08.16	24,00	-	0,00	9,59	-9,59	24,85	63,07	-38,22	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,52	-	9,52	-	62,08	-	0,58			0,58
27.08.16	24,00	-	0,00	12,60	-12,60	25,79	53,04	-27,25	7,00	5,00	0,00	12,13	-	-	12,28	-	12,28	-	52,52	-	0,64			0,64
28.08.16	24,00	-	0,00	12,11	-12,11	24,38	52,85	-28,47	7,00	5,00	0,00	11,69	-	-	11,84	-	11,84	-	52,33	-	0,61			0,61
29.08.16	24,00	-	11,46	10,73	0,73	68,59	60,20	8,39	7,00	5,00	0,00	10,75	-	-	10,94	-	10,94	-	60,20	-	0,65			0,65
30.08.16	24,00	-	21,04	12,13	8,91	66,85	64,15	2,70	7,00	5,00	0,00	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	65,60	-	0,70			0,70
31.08.16	24,00	-	20,63	12,18	8,45	68,33	64,86	3,47	7,00	5,00	0,00	10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	67,15	-	0,72			0,72
01.09.16	24,00	-	20,64	10,93	9,71	67,26	63,85	3,41	7,00	5,00	0,00	11,75	-	-	11,96	-	11,96	-	65,59	-	0,77			0,77
02.09.16	24,00	-	20,30	11,49	8,81	66,52	64,16	2,36	7,00	5,00	0,00	9,86	-	-	10,06	-	10,06	-	65,66	-	0,65			0,65
03.09.16	24,00	-	19,65	11,54	8,11	65,11	61,41	3,70	7,00	5,00	0,00	10,70	-	-	10,89	-	10,89	-	63,49	-	0,68			0,68
04.09.16	24,00	-	19,50	11,38	8,12	66,31	62,33	3,98	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	65,19	-	0,70			0,70
05.09.16	24,00	-	17,43	12,47	4,96	66,81	65,80	1,01	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,86	-	9,86	-	66,88	-	0,64			0,64
06.09.16	24,00	-	13,84	12,19	1,65	67,85	61,39	6,46	7,00	5,00	0,00	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	62,15	-	0,65			0,65
07.09.16	24,00	-	19,79	11,68	8,11	66,83	64,08	2,75	7,00	5,00	0,00	9,46	-	-	9,63	-	9,63	-	65,90	-	0,62			0,62
08.09.16	24,00	-	21,44	13,30	8,14	68,10	65,95	2,15	7,00	5,00	0,00	8,73	-	-	8,95	-	8,95	-	67,44	-	0,59			0,59
09.09.16	24,00	-	20,70	12,44	8,26	68,96	66,47	2,49	7,00	5,00	0,00	9,12	-	-	9,31	-	9,31	-	68,24	-	0,63			0,63
10.09.16	24,00	-	20,28	11,14	9,14	67,44	64,46	2,98	7,00	5,00	0,00	10,72	-	-	10,93	-	10,93	-	66,10	-	0,71			0,71
11.09.16	24,00	-	23,46	14,40	9,06	68,97	66,58	2,39	7,00	5,00	0,00	10,30	-	-	10,50	-	10,50	-	68,11	-	0,70			0,70
12.09.16	24,00	-	20,90	12,69	8,21	68,18	65,31	2,87	7,00	5,00	0,00	9,98	-	-	10,20	-	10,20	-	66,69	-	0,67			0,67
13.09.16	24,00	-	20,60	12,35	8,25	70,11	66,98	3,13	7,00	5,00	0,00	10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	68,71	-	0,70			0,70
14.09.16	24,00	-	20,78	12,12	8,66	70,58	67,77	2,81	7,00	5,00	0,00	9,94	-	-	10,18	-	10,18	-	69,48	-	0,69			0,69
15.09.16	24,00	-	20,29	11,76	8,53	69,32	66,23	3,09	7,00	5,00	0,00	10,40	-	-	10,60	-	10,60	-	67,89	-	0,71			0,71
16.09.16	24,00	-	20,43	11,45	8,98	65,82	63,34	2,48	7,00	5,00	0,00	10,83	-	-	11,03	-	11,03	-	64,58	-	0,70			0,70
17.09.16	24,00	-	20,08	11,30	8,78	66,71	62,96	3,75	7,00	5,00	0,00	11,08	-	-	11,30	-	11,30	-	65,53	-	0,73			0,73
18.09.16	24,00	-	20,17	11,62	8,55	67,52	63,88	3,64	7,00	5,00	0,00	10,99	-	-	11,20	-	11,20	-	66,94	-	0,74			0,74
19.09.16	24,00	-	18,55	10,62	7,93	65,17	61,17	4,00	7,00	5,00	0,00	11,31	-	-	11,51	-	11,51	-	62,73	-	0,71			0,71
20.09.16	24,00	-	13,58	7,68	5,90	66,50	57,57	8,93	7,00	5,00	0,00	12,02	-	-	12,22	-	12,22	-	61,85	-	0,75			0,75
21.09.16	24,00	-	37,07	28,05	9,02	61,04	58,94	2,10	7,00	5,00	0,00	12,27	-	-	12,48	-	12,48	-	59,66	-	0,73			0,73
22.09.16	24,00	-	65,10	54,25	10,85	70,03	69,75	0,28	7,00	5,00	0,09	10,03	-	-	10,28	-	10,28	-	68,86	-	0,69			0,78
Среднее	24,00	-	18,76	13,02	5,74	63,26	62,22	1,05	7,00	5,00	0,00	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	64,79	-	0,68	-	-	0,68
Итого	720,00		562,71	390,62	172,09						0,11	314,77	0,00	0,00	320,86	0,00	320,86	0,00			20,33	0,00	0,00	20,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.08.16 11:00	59147,84	51775,75	8949,54	-	9129,36	-	1831,33	-	-
	23.09.16 12:00	59725,82	52173,82	9237,95	-	9423,31	-	1844,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -5,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.