Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	9,29	0,00	9,29	66,35	21,11	45,24	7,00	5,00	0,02	9,15	-	-	9,33	-	9,33	-	65,09	-	0,59			0,61
25.08.16	24,00	-	8,00	0,00	8,00	66,89	20,43	46,46	7,00	5,00	0,02	7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	65,65	-	0,52			0,54
26.08.16	24,00	-	6,17	0,00	6,17	61,05	21,42	39,63	7,00	5,00	0,02	5,98	-	-	6,08	-	6,08	-	59,95	-	0,36			0,38
27.08.16	24,00	-	7,95	0,00	7,95	60,47	21,43	39,04	7,00	5,00	0,01	7,88	-	-	7,99	-	7,99	-	59,19	-	0,47			0,48
28.08.16	24,00	-	9,03	0,00	9,03	61,67	20,31	41,36	7,00	5,00	0,02	8,92	-	-	9,04	-	9,04	-	60,54	-	0,54			0,56
29.08.16	24,00	-	21,56	12,92	8,64	67,65	67,54	0,11	7,00	5,00	0,03	8,52	-	-	8,70	-	8,70	-	65,03	-	0,56			0,59
30.08.16	24,00	-	30,69	22,02	8,67	66,96	65,64	1,32	7,00	5,00	0,02	8,85	-	-	9,01	-	9,01	-	66,57	-	0,59			0,61
31.08.16	24,00	-	30,31	21,49	8,82	68,68	67,12	1,56	7,00	5,00	0,03	9,01	-	-	9,20	-	9,20	-	68,28	-	0,62			0,64
01.09.16	24,00	-	29,65	21,45	8,20	67,44	66,02	1,42	7,00	5,00	0,03	8,23	-	-	8,41	-	8,41	-	66,88	-	0,55			0,59
02.09.16	24,00	-	28,22	21,28	6,94	66,77	65,36	1,41	7,00	5,00	0,02	7,11	-	-	7,26	-	7,26	-	66,24	-	0,47			0,49
03.09.16	24,00	-	28,86	20,57	8,29	65,41	63,99	1,42	7,00	5,00	0,03	8,40	-	-	8,58	-	8,58	-	64,88	-	0,54			0,57
04.09.16	24,00	-	28,83	20,52	8,31	66,94	65,22	1,72	7,00	5,00	0,02	8,60	-	-	8,78	-	8,78	-	66,95	-	0,58			0,59
05.09.16	24,00	-	24,11	18,71	5,40	66,82	65,91	0,91	7,00	5,00	0,00	7,12	-	-	7,27	-	7,27	-	66,00	-	0,47			0,47
06.09.16	24,00	-	22,01	13,78	8,23	68,66	66,36	2,30	7,00	5,00	0,04	8,29	-	-	8,43	-	8,43	-	68,00	-	0,56			0,60
07.09.16	24,00	-	28,43	19,54	8,89	66,91	65,29	1,62	7,00	5,00	0,03	8,98	-	-	9,17	-	9,17	-	66,69	-	0,60			0,63
08.09.16	24,00	-	31,36	22,62	8,74	68,42	67,01	1,41	7,00	5,00	0,03	8,86	-	-	9,03	-	9,03	-	68,09	-	0,60			0,63
09.09.16	24,00	-	30,33	22,24	8,09	69,19	67,74	1,45	7,00	5,00	0,02	8,27	-	-	8,45	-	8,45	-	68,78	-	0,57			0,59
10.09.16	24,00	-	31,17	21,84	9,33	67,57	66,27	1,30	7,00	5,00	0,03	9,43	-	-	9,61	-	9,61	-	67,24	-	0,63			0,66
11.09.16	24,00	-	34,98	25,64	9,34	69,42	68,23	1,19	7,00	5,00	0,03	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	69,07	-	0,65			0,68
12.09.16	24,00	-	30,34	21,76	8,58	68,07	66,66	1,41	7,00	5,00	0,04	8,58	-	-	8,76	-	8,76	-	67,71	-	0,58			0,62
13.09.16	24,00	-	30,03	22,13	7,90	70,53	68,99	1,54	7,00	5,00	0,02	8,15	-	-	8,32	-	8,32	-	69,93	-	0,57			0,59
14.09.16	24,00	-	32,44	22,24	10,20	70,92	69,39	1,53	7,00	5,00	0,04	10,18	-	-	10,42	-	10,42	-	70,75	-	0,72			0,76
15.09.16	24,00	-	27,24	19,42	7,82	69,24	67,71	1,53	7,00	5,00	0,01	8,17	-	-	8,36	-	8,36	-	68,38	-	0,56			0,57
16.09.16	24,00	-	24,49	15,46	9,03	65,25	63,75	1,50	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,85	-	9,85	-	64,36	-	0,62			0,62
17.09.16	24,00	-	24,15	14,26	9,89	66,38	64,61	1,77	7,00	5,00	0,00	10,70	-	-	10,93	-	10,93	-	65,49	-	0,70			0,70
18.09.16	24,00	-	24,17	15,13	9,04	67,03	65,08	1,95	7,00	5,00	0,00	9,50	-	-	9,68	-	9,68	-	66,47	-	0,63			0,64
19.09.16	24,00	-	21,63	12,88	8,75	64,77	62,38	2,39	7,00	5,00	0,00	11,63	-	-	11,86	-	11,86	-	63,51	-	0,74			0,74
20.09.16	24,00	-	16,13	8,95	7,18	65,78	62,20	3,58	7,00	5,00	0,00	11,15	-	-	11,35	-	11,35	-	63,50	-	0,71			0,71
21.09.16	24,00	-	45,38	35,93	9,45	61,83	60,99	0,84	7,00	5,00	0,00	12,16	-	-	12,36	-	12,36	-	61,22	-	0,74			0,74
22.09.16	24,00	-	73,39	64,13	9,26	69,69	69,34	0,35	7,00	5,00	0,04	9,16	-	-	9,38	-	9,38	-	68,49	-	0,63			0,67
Среднее	24,00	-	26,34	17,90	8,45	66,76	58,45	8,31	7,00	5,00	0,02	8,93	-	-	9,11	-	9,11	-	65,96	-	0,59	-	-	0,61
Итого	720,00		790,34	536,91	253,43						0,61	267,91	0,00	0,00	273,25	0,00	273,25	0,00			17,66	0,00	0,00	18,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.08.16 11:00	34966,44	31059,48	4138,60	-	4221,00	-	920,52	-	-
	23.09.16 12:00	35763,09	31623,92	4385,82	-	4473,17	-	936,85	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -4,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **273,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта