Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	14,33	0,00	14,33	66,28	23,41	42,87	7,00	5,00	0,00	14,51	-	-	14,79	-	14,79	-	65,70	-	0,95			0,95
25.08.16	24,00	-	14,12	0,00	14,12	66,77	23,57	43,20	7,00	5,00	0,00	14,29	-	-	14,55	-	14,55	-	66,23	-	0,95			0,94
26.08.16	24,00	-	5,21	8,31	-3,10	63,69	64,34	-0,65	7,00	5,00	0,00	13,54	-	-	13,78	-	13,78	-	63,38	-	0,86			0,86
27.08.16	24,00	-	0,00	14,73	-14,73	24,10	59,37	-35,27	7,00	5,00	0,00	14,69	-	-	14,92	-	14,92	-	58,87	-	0,87			0,87
28.08.16	24,00	-	0,00	17,98	-17,98	22,79	60,74	-37,95	7,00	5,00	0,00	18,19	-	-	18,49	-	18,49	-	60,28	-	1,10			1,10
29.08.16	24,00	-	13,06	11,23	1,83	66,97	61,22	5,75	7,00	5,00	0,00	16,04	-	-	16,32	-	16,32	-	62,40	-	1,00			1,00
30.08.16	24,00	-	22,12	10,51	11,61	65,48	62,01	3,47	7,00	5,00	0,00	16,37	-	-	16,65	-	16,65	-	64,09	-	1,05			1,05
31.08.16	24,00	-	21,54	10,07	11,47	67,00	63,60	3,40	7,00	5,00	0,00	15,31	-	-	15,61	-	15,61	-	65,88	-	1,01			1,01
01.09.16	24,00	-	29,62	17,55	12,07	66,95	65,31	1,64	7,00	5,00	0,00	13,71	-	-	14,01	-	14,01	-	65,96	-	0,91			0,91
02.09.16	24,00	-	33,60	20,86	12,74	66,59	65,35	1,24	7,00	5,00	0,00	13,18	-	-	13,44	-	13,44	-	66,85	-	0,88			0,88
03.09.16	24,00	-	35,47	20,15	15,32	65,47	64,04	1,43	7,00	5,00	0,00	15,79	-	-	16,11	-	16,11	-	65,91	-	1,04			1,04
04.09.16	24,00	-	33,62	20,05	13,57	66,73	65,25	1,48	7,00	5,00	0,00	14,06	-	-	14,34	-	14,34	-	67,23	-	0,94			0,94
05.09.16	24,00	-	30,63	17,93	12,70	66,53	65,29	1,24	7,00	5,00	0,00	14,43	-	-	14,71	-	14,71	-	65,61	-	0,95			0,95
06.09.16	24,00	-	28,96	13,71	15,25	69,24	66,80	2,44	7,00	5,00	0,01	15,49	-	-	15,84	-	15,84	-	69,90	-	1,08			1,09
07.09.16	24,00	-	32,36	18,84	13,52	67,06	65,48	1,58	7,00	5,00	0,00	13,84	-	-	14,13	-	14,13	-	67,62	-	0,94			0,94
08.09.16	24,00	-	34,89	21,71	13,18	68,32	67,03	1,29	7,00	5,00	0,00	13,56	-	-	13,83	-	13,83	-	68,78	-	0,93			0,93
09.09.16	24,00	-	32,98	21,31	11,67	69,08	67,73	1,35	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,38	-	12,38	-	69,49	-	0,84			0,84
10.09.16	24,00	-	34,15	21,03	13,12	67,29	66,10	1,19	7,00	5,00	0,00	13,50	-	-	13,76	-	13,76	-	67,57	-	0,91			0,91
11.09.16	24,00	-	39,18	24,44	14,74	69,30	68,11	1,19	7,00	5,00	0,00	15,02	-	-	15,36	-	15,36	-	69,79	-	1,05			1,05
12.09.16	24,00	-	33,74	20,96	12,78	68,02	66,77	1,25	7,00	5,00	0,00	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	68,35	-	0,91			0,91
13.09.16	24,00	-	33,89	21,07	12,82	70,61	69,12	1,49	7,00	5,00	0,00	13,26	-	-	13,58	-	13,58	-	71,00	-	0,94			0,94
14.09.16	24,00	-	34,68	21,36	13,32	70,75	69,37	1,38	7,00	5,00	0,01	13,61	-	-	13,92	-	13,92	-	71,19	-	0,97			0,97
15.09.16	24,00	-	35,96	20,80	15,16	69,62	68,15	1,47	7,00	5,00	0,00	15,56	-	-	15,89	-	15,89	-	70,08	-	1,09			1,09
16.09.16	24,00	-	35,97	21,02	14,95	65,78	64,66	1,12	7,00	5,00	0,00	15,35	-	-	15,65	-	15,65	-	65,93	-	1,01			1,01
17.09.16	24,00	-	35,62	20,72	14,90	67,00	65,60	1,40	7,00	5,00	0,00	15,17	-	-	15,47	-	15,47	-	67,51	-	1,02			1,03
18.09.16	24,00	-	36,50	20,82	15,68	67,86	66,30	1,56	7,00	5,00	0,00	16,10	-	-	16,44	-	16,44	-	68,47	-	1,10			1,10
19.09.16	24,00	-	36,65	18,54	18,11	65,94	64,29	1,65	7,00	5,00	0,00	18,47	-	-	18,84	-	18,84	-	66,46	-	1,23			1,23
20.09.16	24,00	-	30,19	13,84	16,35	66,92	64,96	1,96	7,00	5,00	0,00	16,63	-	-	16,97	-	16,97	-	67,25	-	1,12			1,12
21.09.16	24,00	-	56,81	39,39	17,42	62,80	61,62	1,18	7,00	5,00	0,01	17,54	-	-	17,87	-	17,87	-	64,46	-	1,13			1,14
22.09.16	24,00	-	80,24	63,97	16,27	69,56	69,38	0,18	7,00	5,00	0,00	16,53	-	-	16,89	-	16,89	-	69,09	-	1,14			1,14
Среднее	24,00	-	30,20	19,10	11,11	64,35	62,50	1,85	7,00	5,00	0,00	14,97	-	-	15,27	-	15,27	-	66,71	-	1,00	-	-	1,00
Итого	720,00		906,09	572,90	333,19						0,01	449,15	0,00	0,00	458,11	0,00	458,11	0,00			29,91	0,00	0,00	29,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 03:00	30379,88	26448,49	6079,05	-	6212,40	-	843,26	-	
	23.09.16 06:00	31299,86	27034,25	6529,33	-	6671,65	-	866,87	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -7,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **458,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/
подпись представителя потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 СЕН 2016 _____ г.
печать энергосбыта