Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	0,00	12,61	-12,61	25,68	51,72	-26,04	7,00	5,00	0,00	12,12	-	-	12,25	-	12,25	-	51,46	-	0,63			0,63
25.08.16	24,00	-	0,00	7,20	-7,20	25,96	51,76	-25,80	7,00	5,00	0,00	6,91	-	-	6,98	-	6,98	-	51,24	-	0,35			0,35
26.08.16	24,00	-	3,66	4,87	-1,21	53,69	36,87	16,82	7,00	5,00	0,00	8,13	-	-	8,16	-	8,16	-	43,95	-	0,36			0,36
27.08.16	24,00	-	7,36	0,00	7,36	55,66	24,76	30,90	7,00	5,00	0,01	7,20	-	-	7,28	-	7,28	-	55,09	-	0,40			0,41
28.08.16	24,00	-	8,30	0,00	8,30	56,26	24,65	31,61	7,00	5,00	0,01	8,14	-	-	8,24	-	8,24	-	55,80	-	0,46			0,47
29.08.16	24,00	-	19,22	11,16	8,06	62,97	63,57	-0,60	7,00	5,00	0,03	7,80	-	-	7,95	-	7,95	-	60,54	-	0,47			0,50
30.08.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
31.08.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
01.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
02.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
03.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
04.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
05.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
06.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
07.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
08.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
09.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
10.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
11.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
12.09.16	24,00		27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
13.09.16	24,00	-	27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
14.09.16	24,00	-	26,95	19,83	7,12	67,04	66,22	0,82	7,00	5,00	0,05	6,71	-	-	6,86	-	6,86	-	66,78	-	0,45			0,49
15.09.16	24,00	-	26,93	19,28	7,65	65,88	65,06	0,82	7,00	5,00	0,04	7,25	-	-	7,39	-	7,39	-	65,65	-	0,48			0,52
16.09.16	24,00	-	27,36	19,48	7,88	62,74	62,17	0,57	7,00	5,00	0,04	7,53	-	-	7,65	-	7,65	-	62,18	-	0,47			0,51
17.09.16	24,00	-	26,47	19,05	7,42	63,23	62,30	0,93	7,00	5,00	0,04	7,04	-	-	7,14	-	7,14	-	63,47	-	0,45			0,49
18.09.16	24,00	-	26,88	19,17	7,71	64,09	63,17	0,92	7,00	5,00	0,05	7,24	-	-	7,40	-	7,40	-	64,14	-	0,46			0,51
19.09.16	24,00	-	27,08	19,53	7,55	65,22	64,48	0,74	7,00	5,00	0,04	7,16	-	-	7,30	-	7,30	-	64,87	-	0,46	-	-	0,51
20.09.16	24,00	-	20,38	12,14	8,24	63,94	62,67	1,27	7,00	5,00	0,05	7,73	-	-	7,86	-	7,86	-	63,83	-	0,49			0,54
21.09.16	24,00	-	41,76	32,78	8,98	60,66	60,14	0,52	7,00	5,00	0,05	8,36	-	-	8,51	-	8,51	-	61,09	-	0,51			0,56
22.09.16	24,00	-	60,41	52,72	7,69	68,40	68,07	0,33	7,00	5,00	0,08	6,81	-	-	6,98	-	6,98	-	68,42	-	0,47			0,55
Среднее	24,00	-	24,30	18,09	6,21	61,32	59,83	1,50	7,00	5,00	0,04	7,45	-	-	7,58	-	7,58	-	62,39	-	0,46	-	-	0,50
Итого	720,00		728,96	542,77	186,19						1,15	223,58	0,00	0,00	227,45	0,00	227,45	0,00			13,86	0,00	0,00	15,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	50226,84	43955,12	5700,36	-	5826,84	-	1493,52	-	-
	23.09.16 06:00	140,88	112,34	26,25	-	26,75	-	1,89	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -3,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **227,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 29 СЕН 2016 г.