Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,11

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
25.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
26.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
27.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
28.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
29.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
30.08.16	24,00	-	28,67	18,79	9,88	62,47	61,78	0,69	7,00	5,00	0,00	10,29	-	-	10,47	-	10,47	-	62,43	-	0,64	-	-	0,64
31.08.16	24,00	-	29,66	19,09	10,57	63,06	62,27	0,79	7,00	5,00	0,00	11,09	-	-	11,29	-	11,29	-	63,10	-	0,70			0,70
01.09.16	24,00	-	29,02	19,13	9,89	62,59	62,04	0,55	7,00	5,00	0,00	10,05	-	-	10,21	-	10,21	-	62,33	-	0,63			0,63
02.09.16	24,00	-	27,32	18,14	9,18	61,76	61,04	0,72	7,00	5,00	0,00	9,73	-	-	9,90	-	9,90	-	61,87	-	0,60			0,60
03.09.16	24,00	-	27,77	18,65	9,12	60,44	59,78	0,66	7,00	5,00	0,00	9,27	-	-	9,45	-	9,45	-	60,40	-	0,56			0,56
04.09.16	24,00	-	28,94	19,08	9,86	61,18	60,42	0,76	7,00	5,00	0,00	10,02	-	-	10,19	-	10,19	-	61,42	-	0,62			0,62
05.09.16	24,00	-	27,95	20,69	7,26	60,41	58,10	2,31	7,00	5,00	0,00	10,77	-	-	10,95	-	10,95	-	60,16	-	0,65			0,65
06.09.16	24,00	-	21,91	12,25	9,66	61,35	59,71	1,64	7,00	5,00	0,00	10,59	-	-	10,78	-	10,78	-	60,40	-	0,64			0,64
07.09.16	24,00	-	27,55	17,06	10,49	62,02	61,28	0,74	7,00	5,00	0,00	10,75	-	-	10,95	-	10,95	-	61,87	-	0,67			0,67
08.09.16	24,00	-	30,35	20,28	10,07	63,55	62,81	0,74	7,00	5,00	0,00	10,28	-	-	10,49	-	10,49	-	63,67	-	0,65			0,66
09.09.16	24,00	-	28,79	19,85	8,94	64,08	63,52	0,56	7,00	5,00	0,00	9,15	-	-	9,33	-	9,33	-	63,81	-	0,59			0,59
10.09.16	24,00	-	29,42	19,66	9,76	62,88	62,28	0,60	7,00	5,00	0,00	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	62,81	-	0,62			0,62
11.09.16	24,00	-	18,81	11,20	7,61	58,03	55,60	2,43	7,00	5,00	0,00	11,99	-	-	12,15	-	12,15	-	52,49	-	0,63			0,63
12.09.16	24,00	-	29,24	19,43	9,81	62,87	62,01	0,86	7,00	5,00	0,00	10,04	-	-	10,22	-	10,22	-	63,03	-	0,63			0,64
13.09.16	24,00	-	28,72	19,61	9,11	65,68	64,92	0,76	7,00	5,00	0,00	9,47	-	-	9,66	-	9,66	-	65,69	-	0,63			0,63
14.09.16	24,00	-	29,12	19,87	9,25	66,22	65,49	0,73	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	66,21	-	0,63			0,63
15.09.16	24,00	-	29,47	19,38	10,09	64,94	64,27	0,67	7,00	5,00	0,00	10,46	-	-	10,64	-	10,64	-	64,76	-	0,68			0,68
16.09.16	24,00	-	29,92	19,69	10,23	62,00	61,56	0,44	7,00	5,00	0,00	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	61,68	-	0,65			0,65
17.09.16	24,00	-	29,53	19,34	10,19	62,43	61,65	0,78	7,00	5,00	0,00	10,47	-	-	10,65	-	10,65	-	62,66	-	0,66			0,66
18.09.16	24,00	-	29,37	19,39	9,98	63,30	62,49	0,81	7,00	5,00	0,00	10,18	-	-	10,37	-	10,37	-	63,52	-	0,65			0,65
19.09.16	24,00	-	28,26	17,09	11,17	61,63	60,74	0,89	7,00	5,00	0,00	11,40	-	-	11,61	-	11,61	-	61,87	-	0,71			0,71
20.09.16	24,00	-	22,07	12,22	9,85	62,86	61,68	1,18	7,00	5,00	0,00	10,03	-	-	10,22	-	10,22	-	62,97	-	0,63			0,63
21.09.16	24,00	-	48,22	37,98	10,24	60,18	59,95	0,23	7,00	5,00	0,00	10,38	-	-	10,54	-	10,54	-	60,04	-	0,63			0,63
22.09.16	24,00	-	72,08	62,71	9,37	67,98	67,83	0,15	7,00	5,00	0,01	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	67,66	-	0,64			0,65
Среднее	24,00	-	30,14	20,44	9,70	62,62	61,80	0,83	7,00	5,00	0,00	10,25	-	-	10,44	-	10,44	-	62,38	-	0,64	-	-	0,64
Итого	720,00		904,16	613,30	290,86						0,03	307,58	0,00	0,00	313,09	0,00	313,09	0,00			19,18	0,00	0,00	19,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	29371,31	25510,35	3454,38	-	3530,27	-	195,07	-	-
	24.09.16 06:00	30230,14	26118,49	3706,39	-	3786,84	-	211,44	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -4,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **313,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта