Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	0,00	6,49	-6,49	28,68	42,91	-14,23	7,00	5,00	0,00	6,44	-	-	6,48	-	6,48	-	41,98	-	0,27			0,27
25.08.16	24,00	-	0,00	6,95	-6,95	29,56	44,98	-15,42	7,00	5,00	0,00	6,99	-	-	7,03	-	7,03	-	43,84	-	0,31			0,31
26.08.16	24,00	-	3,25	3,49	-0,24	42,43	33,92	8,51	7,00	5,00	0,00	6,76	-	-	6,77	-	6,77	-	37,71	-	0,25			0,25
27.08.16	24,00	-	7,41	0,00	7,41	48,92	24,16	24,76	7,00	5,00	0,00	7,56	-	-	7,62	-	7,62	-	48,37	-	0,37			0,36
28.08.16	24,00	-	7,79	0,00	7,79	49,38	22,97	26,41	7,00	5,00	0,00	7,82	-	-	7,88	-	7,88	-	49,06	-	0,38			0,38
29.08.16	24,00	-	17,12	9,83	7,29	57,90	58,84	-0,94	7,00	5,00	0,01	7,39	-	-	7,48	-	7,48	-	55,05	-	0,41			0,41
30.08.16	24,00	-	24,10	16,84	7,26	58,51	57,44	1,07	7,00	5,00	0,01	7,38	-	-	7,50	-	7,50	-	58,76	-	0,43			0,44
31.08.16	24,00	-	23,15	16,22	6,93	59,31	58,06	1,25	7,00	5,00	0,01	7,03	-	-	7,14	-	7,14	-	59,82	-	0,42			0,43
01.09.16	24,00	-	23,75	16,15	7,60	59,11	58,02	1,09	7,00	5,00	0,02	7,59	-	-	7,68	-	7,68	-	59,33	-	0,45			0,47
02.09.16	24,00	-	21,94	15,94	6,00	57,97	56,95	1,02	7,00	5,00	0,02	5,90	-	-	5,96	-	5,96	-	58,13	-	0,35			0,37
03.09.16	24,00	-	23,75	15,43	8,32	56,93	55,96	0,97	7,00	5,00	0,02	8,22	-	-	8,38	-	8,38	-	56,94	-	0,47			0,49
04.09.16	24,00	-	22,41	15,85	6,56	57,47	56,22	1,25	7,00	5,00	0,02	6,52	-	-	6,58	-	6,58	-	58,28	-	0,38			0,40
05.09.16	24,00	-	20,28	15,16	5,12	56,58	55,19	1,39	7,00	5,00	0,00	8,61	-	-	8,71	-	8,71	-	52,80	-	0,45			0,45
06.09.16	24,00	-	17,06	9,87	7,19	56,34	54,70	1,64	7,00	5,00	0,00	7,80	-	-	7,89	-	7,89	-	55,31	-	0,43			0,43
07.09.16	24,00	-	22,00	13,61	8,39	58,52	57,01	1,51	7,00	5,00	0,01	8,43	-	-	8,56	-	8,56	-	59,10	-	0,50			0,51
08.09.16	24,00	-	22,17	16,12	6,05	59,42	58,41	1,01	7,00	5,00	0,01	6,11	-	-	6,23	-	6,23	-	59,45	-	0,37			0,38
09.09.16	24,00	-	21,75	15,58	6,17	59,98	58,91	1,07	7,00	5,00	0,01	6,26	-	-	6,35	-	6,35	-	60,06	-	0,38			0,39
10.09.16	24,00	-	22,75	15,33	7,42	59,04	57,93	1,11	7,00	5,00	0,01	7,50	-	-	7,62	-	7,62	-	59,24	-	0,45			0,46
11.09.16	24,00	-	15,24	7,69	7,55	53,37	53,75	-0,38	7,00	5,00	0,00	8,24	-	-	8,33	-	8,33	-	50,39	-	0,42			0,42
12.09.16	24,00	-	21,65	15,10	6,55	58,71	57,51	1,20	7,00	5,00	0,02	6,56	-	-	6,65	-	6,65	-	59,09	-	0,39			0,40
13.09.16	24,00	-	21,93	15,24	6,69	61,53	60,14	1,39	7,00	5,00	0,01	6,79	-	-	6,88	-	6,88	-	62,21	-	0,42			0,44
14.09.16	24,00	-	22,25	15,49	6,76	61,81	60,62	1,19	7,00	5,00	0,01	6,86	-	-	6,96	-	6,96	-	62,10	-	0,43			0,43
15.09.16	24,00	-	21,46	15,06	6,40	60,62	59,41	1,21	7,00	5,00	0,01	6,47	-	-	6,58	-	6,58	-	60,97	-	0,39			0,41
16.09.16	24,00	-	21,09	15,24	5,85	57,91	56,94	0,97	7,00	5,00	0,01	5,88	-	-	5,94	-	5,94	-	57,95	-	0,34			0,36
17.09.16	24,00	-	22,44	15,14	7,30	58,50	57,14	1,36	7,00	5,00	0,01	7,31	-	-	7,42	-	7,42	-	59,27	-	0,43			0,45
18.09.16	24,00	-	24,62	15,13	9,49	59,85	58,15	1,70	7,00	5,00	0,01	9,51	-	-	9,66	-	9,66	-	60,93	-	0,58			0,59
19.09.16	24,00	-	20,81	13,14	7,67	57,31	56,06	1,25	7,00	5,00	0,02	7,60	-	-	7,73	-	7,73	-	57,56	-	0,44			0,46
20.09.16	24,00	-	17,29	9,18	8,11	57,93	55,68	2,25	7,00	5,00	0,02	8,06	-	-	8,17	-	8,17	-	58,79	-	0,48			0,49
21.09.16	24,00	-	28,32	21,34	6,98	56,88	56,60	0,28	7,00	5,00	0,01	7,09	-	-	7,17	-	7,17	-	55,68	-	0,40			0,40
22.09.16	24,00	-	35,75	30,96	4,79	64,75	64,29	0,46	7,00	5,00	0,02	4,86	-	-	4,93	-	4,93	-	63,85	-	0,31			0,32
Среднее	24,00	-	19,12	13,25	5,87	55,51	53,63	1,88	7,00	5,00	0,01	7,18	-	-	7,28	-	7,28	-	56,07	-	0,40	-	-	0,41
Итого	720,00		573,53	397,57	175,96						0,30	215,54	0,00	0,00	218,28	0,00	218,28	0,00			12,08	0,00	0,00	12,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -3,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **218,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.