Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	14,31	0,00	14,31	52,79	20,54	32,25	7,00	5,00	0,01	14,19	-	-	14,38	-	14,38	-	52,65	-	0,75			0,76
25.08.16	24,00	-	13,47	0,00	13,47	53,02	19,98	33,04	7,00	5,00	0,01	13,38	-	-	13,55	-	13,55	-	52,86	-	0,71			0,72
26.08.16	24,00	-	11,49	0,00	11,49	48,01	21,22	26,79	7,00	5,00	0,01	11,47	-	-	11,59	-	11,59	-	47,55	-	0,54			0,55
27.08.16	24,00	-	15,69	0,00	15,69	46,32	26,56	19,76	7,00	5,00	0,00	15,62	-	-	15,80	-	15,80	-	46,19	-	0,72			0,73
28.08.16	24,00	-	17,73	0,00	17,73	46,54	24,79	21,75	7,00	5,00	0,01	17,68	-	-	17,83	-	17,83	-	46,32	-	0,82			0,83
29.08.16	24,00	-	18,01	0,00	18,01	52,45	33,79	18,66	7,00	5,00	0,03	17,80	-	-	18,01	-	18,01	-	51,44	-	0,92			0,95
30.08.16	24,00	-	18,61	0,00	18,61	54,39	39,42	14,97	7,00	5,00	0,03	18,37	-	-	18,63	-	18,63	-	53,23	-	0,98			1,01
31.08.16	24,00	-	17,35	0,00	17,35	54,75	39,00	15,75	7,00	5,00	0,03	17,17	-	-	17,38	-	17,38	-	53,53	-	0,92			0,95
01.09.16	24,00	-	17,17	0,00	17,17	53,99	38,71	15,28	7,00	5,00	0,03	16,97	-	-	17,22	-	17,22	-	52,84	-	0,90			0,93
02.09.16	24,00	-	14,41	0,00	14,41	52,12	37,34	14,78	7,00	5,00	0,03	14,18	-	-	14,36	-	14,36	-	50,91	-	0,72			0,75
03.09.16	24,00	-	16,40	0,00	16,40	52,48	37,54	14,94	7,00	5,00	0,04	16,13	-	-	16,34	-	16,34	-	51,37	-	0,83			0,86
04.09.16	24,00	-	18,32	0,00	18,32	54,53	38,26	16,27	7,00	5,00	0,03	18,06	-	-	18,29	-	18,29	-	53,41	-	0,97			1,00
05.09.16	24,00	-	17,69	0,00	17,69	54,34	38,78	15,56	7,00	5,00	0,02	17,62	-	-	17,84	-	17,84	-	53,16	-	0,94			0,96
06.09.16	24,00	-	16,28	0,00	16,28	55,03	38,70	16,33	7,00	5,00	0,03	16,14	-	-	16,34	-	16,34	-	53,65	-	0,87			0,90
07.09.16	24,00	-	16,10	0,00	16,10	54,21	38,93	15,28	7,00	5,00	0,03	15,95	-	-	16,16	-	16,16	-	52,97	-	0,85			0,87
08.09.16	24,00	-	14,31	0,00	14,31	53,80	37,84	15,96	7,00	5,00	0,03	14,17	-	-	14,35	-	14,35	-	52,46	-	0,74			0,77
09.09.16	24,00	-	13,90	0,00	13,90	53,95	38,03	15,92	7,00	5,00	0,03	13,70	-	-	13,86	-	13,86	-	52,54	-	0,72			0,75
10.09.16	24,00	-	15,66	0,00	15,66	53,62	38,24	15,38	7,00	5,00	0,03	15,47	-	-	15,67	-	15,67	-	52,34	-	0,81			0,84
11.09.16	24,00	-	18,06	0,00	18,06	55,62	38,48	17,14	7,00	5,00	0,04	17,78	-	-	18,02	-	18,02	-	54,55	-	0,97			1,00
12.09.16	24,00	-	16,03	0,00	16,03	53,59	38,17	15,42	7,00	5,00	0,03	15,77	-	-	15,97	-	15,97	-	52,43	-	0,83			0,86
13.09.16	24,00	-	15,81	0,00	15,81	54,59	38,47	16,12	7,00	5,00	0,03	15,61	-	-	15,84	-	15,84	-	53,30	-	0,83			0,86
14.09.16	24,00	-	15,76	0,00	15,76	54,54	39,30	15,24	7,00	5,00	0,03	15,56	-	-	15,77	-	15,77	-	53,21	-	0,83			0,86
15.09.16	24,00	-	15,76	0,00	15,76	53,70	38,44	15,26	7,00	5,00	0,03	15,55	-	-	15,76	-	15,76	-	52,38	-	0,82			0,85
16.09.16	24,00	-	13,87	0,00	13,87	50,39	35,57	14,82	7,00	5,00	0,03	13,71	-	-	13,87	-	13,87	-	49,09	-	0,67			0,70
17.09.16	24,00	-	18,47	0,00	18,47	53,49	37,37	16,12	7,00	5,00	0,04	18,23	-	-	18,46	-	18,46	-	52,35	-	0,95			0,99
18.09.16	24,00	-	19,59	0,00	19,59	55,17	38,43	16,74	7,00	5,00	0,03	19,39	-	-	19,65	-	19,65	-	53,96	-	1,05			1,08
19.09.16	24,00	-	16,07	0,00	16,07	50,99	35,85	15,14	7,00	5,00	0,03	15,92	-	-	16,12	-	16,12	-	49,76	-	0,79			0,82
20.09.16	24,00	-	16,28	0,00	16,28	51,64	35,60	16,04	7,00	5,00	0,03	16,16	-	-	16,35	-	16,35	-	50,41	-	0,81			0,84
21.09.16	24,00	-	18,89	0,00	18,89	50,82	35,70	15,12	7,00	5,00	0,03	18,78	-	-	19,00	-	19,00	-	49,73	-	0,93			0,96
22.09.16	24,00	-	17,72	0,00	17,72	57,44	40,52	16,92	7,00	5,00	0,04	17,50	-	-	17,76	-	17,76	-	56,09	-	0,98			1,02
Среднее	24,00	-	16,31	-	16,31	52,94	35,32	17,63	7,00	5,00	0,03	16,13	-	-	16,34	-	16,34	-	51,89	-	0,84	-	-	0,87
Итого	720,00		489,21	0,00	489,21						0,81	484,03	0,00	0,00	490,17	0,00	490,17	0,00			25,15	0,00	0,00	25,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 08:00	23440,81	17722,27	5666,26	-	5769,61	-	765,87	-	-
	24.09.16 06:00	23946,30	17722,27	6166,46	-	6276,17	-	792,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °С = -7,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
расшифровка подписи

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.