Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,11

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	7,08	0,00	7,08	58,87	21,95	36,92	7,00	5,00	0,01	7,02	-	-	7,08	-	7,08	-	58,08	-	0,41			0,42
25.08.16	24,00	-	10,07	0,00	10,07	59,90	21,91	37,99	7,00	5,00	0,02	9,94	-	-	10,10	-	10,10	-	59,24	-	0,59			0,61
26.08.16	24,00	-	6,34	0,00	6,34	58,03	22,51	35,52	7,00	5,00	0,01	6,30	-	-	6,42	-	6,42	-	57,52	-	0,36			0,37
27.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,99	21,12	0,87	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,48	-	0,00			0,00
28.08.16	24,00	-	0,06	0,12	-0,06	22,81	19,77	3,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,85	-	0,00			0,00
29.08.16	24,00	-	13,13	0,11	13,02	62,23	50,18	12,05	7,00	5,00	0,03	12,82	-	-	13,06	-	13,06	-	61,14	-	0,79			0,81
30.08.16	24,00	-	11,23	0,07	11,16	59,01	50,72	8,29	7,00	5,00	0,02	11,10	-	-	11,29	-	11,29	-	57,34	-	0,64			0,66
31.08.16	24,00	-	7,44	0,00	7,44	60,32	29,16	31,16	7,00	5,00	0,03	7,29	-	-	7,37	-	7,37	-	57,99	-	0,42			0,45
01.09.16	24,00	-	7,89	0,00	7,89	58,68	30,11	28,57	7,00	5,00	0,02	7,79	-	-	7,89	-	7,89	-	56,46	-	0,44			0,46
02.09.16	24,00	-	7,78	0,06	7,72	57,89	30,30	27,59	7,00	5,00	0,02	7,64	-	-	7,74	-	7,74	-	55,90	-	0,43			0,45
03.09.16	24,00	-	7,86	0,00	7,86	57,16	29,61	27,55	7,00	5,00	0,02	7,76	-	-	7,90	-	7,90	-	55,09	-	0,43			0,45
04.09.16	24,00	-	8,41	0,00	8,41	59,04	29,57	29,47	7,00	5,00	0,03	8,25	-	-	8,39	-	8,39	-	57,11	-	0,47			0,50
05.09.16	24,00	-	13,23	0,32	12,91	59,04	39,32	19,72	7,00	5,00	0,01	13,12	-	-	13,32	-	13,32	-	57,49	-	0,76			0,77
06.09.16	24,00	-	13,30	0,18	13,12	60,33	33,04	27,29	7,00	5,00	0,03	13,10	-	-	13,33	-	13,33	-	58,67	-	0,77			0,80
07.09.16	24,00	-	15,01	0,18	14,83	59,87	34,89	24,98	7,00	5,00	0,03	14,74	-	-	14,98	-	14,98	-	58,47	-	0,86			0,89
08.09.16	24,00	-	14,96	0,00	14,96	60,33	32,04	28,29	7,00	5,00	0,04	14,77	-	-	15,01	-	15,01	-	58,90	-	0,87			0,91
09.09.16	24,00	-	14,19	0,00	14,19	60,46	31,55	28,91	7,00	5,00	0,03	14,00	-	-	14,23	-	14,23	-	58,93	-	0,83			0,86
10.09.16	24,00	-	11,38	0,00	11,38	58,71	30,99	27,72	7,00	5,00	0,03	11,24	-	-	11,45	-	11,45	-	56,99	-	0,64			0,67
11.09.16	24,00	-	9,42	0,06	9,36	60,88	34,67	26,21	7,00	5,00	0,02	9,29	-	-	9,43	-	9,43	-	58,93	-	0,55			0,57
12.09.16	24,00	-	7,43	0,00	7,43	58,78	30,29	28,49	7,00	5,00	0,02	7,29	-	-	7,39	-	7,39	-	56,52	-	0,41			0,44
13.09.16	24,00	-	8,01	0,00	8,01	60,46	29,57	30,89	7,00	5,00	0,03	7,86	-	-	7,98	-	7,98	-	58,21	-	0,46			0,49
14.09.16	24,00	-	8,50	0,00	8,50	60,61	29,85	30,76	7,00	5,00	0,02	8,38	-	-	8,51	-	8,51	-	58,37	-	0,49			0,51
15.09.16	24,00	-	8,87	0,00	8,87	59,96	29,21	30,75	7,00	5,00	0,03	8,74	-	-	8,86	-	8,86	-	57,84	-	0,51			0,53
16.09.16	24,00	-	8,47	0,00	8,47	56,32	28,80	27,52	7,00	5,00	0,03	8,34	-	-	8,46	-	8,46	-	54,41	-	0,45			0,48
17.09.16	24,00	-	8,50	0,00	8,50	58,05	28,29	29,76	7,00	5,00	0,03	8,32	-	-	8,46	-	8,46	-	56,05	-	0,46			0,50
18.09.16	24,00	-	10,07	0,00	10,07	60,17	28,18	31,99	7,00	5,00	0,03	9,93	-	-	10,07	-	10,07	-	58,25	-	0,58			0,61
19.09.16	24,00	-	8,63	0,00	8,63	56,15	27,39	28,76	7,00	5,00	0,03	8,49	-	-	8,61	-	8,61	-	54,12	-	0,46			0,49
20.09.16	24,00	-	8,42	0,06	8,36	56,69	28,47	28,22	7,00	5,00	0,02	8,30	-	-	8,42	-	8,42	-	54,58	-	0,45			0,48
21.09.16	24,00	-	8,54	0,06	8,48	55,12	27,87	27,25	7,00	5,00	0,02	8,43	-	-	8,52	-	8,52	-	53,12	-	0,45			0,47
22.09.16	24,00	-	8,59	1,96	6,63	61,77	20,21	41,56	7,00	5,00	-0,05	10,28	-	-	10,43	-	10,43	-	52,52	-	0,54			0,49
Среднее	24,00	-	9,09	0,11	8,99	56,65	30,05	26,60	7,00	5,00	0,02	9,02	-	-	9,16	-	9,16	-	54,72	-	0,52	-	-	0,54
Итого	720,00		272,81	3,18	269,63						0,60	270,53	0,00	0,00	274,70	0,00	274,70	0,00			15,51	0,00	0,00	16,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 08:00	19046,14	15639,61	3529,09	-	3600,12	-	673,56	-	-
	23.09.16 06:00	19318,83	15642,99	3799,68	-	3874,87	-	649,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,11 °C = -4,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **274,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел печать энергосбыта и КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.