Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
Режим (схема): 3006
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	851,13	222,22	628,91	68,10	68,10	0,00	7,00	5,00	42,55	4,52			4,61		4,61	-	68,38		0,31			42,86
25.08.16	24,00	-	770,35	199,55	570,80	67,88	67,88	0,00	7,00	5,00	38,49	4,15			4,23		4,23	-	68,01		0,28			38,78
26.08.16	24,00	-	798,57	208,01	590,56	67,87	67,87	0,00	7,00	5,00	39,89	3,32			3,39		3,39	-	67,89		0,23			40,11
27.08.16	24,00	-	772,30	199,16	573,14	68,03	68,03	0,00	7,00	5,00	38,68	5,06			5,16		5,16	-	67,85		0,34			39,02
28.08.16	24,00	-	818,41	201,89	616,52	68,05	68,05	0,00	7,00	5,00	41,70	4,26			4,35		4,35	-	67,96		0,29			41,99
29.08.16	24,00	-	811,32	203,37	607,95	67,87	67,87	0,00	7,00	5,00	41,00	4,26			4,35		4,35	-	67,78		0,29			41,29
30.08.16	24,00	-	837,85	194,35	643,50	67,41	67,40	0,01	7,00	5,00	43,13	4,26			4,35		4,35	-	66,95		0,29			43,41
31.08.16	24,00	-	841,52	193,94	647,58	67,41	67,40	0,01	7,00	5,00	43,40	4,26			4,35		4,35	-	67,10		0,29			43,69
01.09.16	24,00	-	841,27	206,84	634,43	67,98	67,99	-0,01	7,00	5,00	42,87	4,26			4,35		4,35	-	67,33		0,29			43,16
02.09.16	24,00	-	841,09	222,69	618,40	68,34	68,34	0,00	7,00	5,00	42,01	4,26			4,35		4,35	-	68,02		0,29			42,30
03.09.16	24,00	-	841,35	214,24	627,11	67,83	67,83	0,00	7,00	5,00	42,28	4,26			4,35		4,35	-	67,48		0,29			42,57
04.09.16	24,00	-	841,58	193,34	648,24	67,37	67,37	0,00	7,00	5,00	43,42	4,26			4,35		4,35	-	67,01		0,29			43,71
05.09.16	24,00	-	819,56	166,34	653,22	62,95	63,43	-0,48	7,00	5,00	40,79	4,26			4,35		4,35	-	62,46		0,27			41,06
06.09.16	24,00	-	677,69	152,60	525,09	69,58	69,65	-0,07	7,00	5,00	36,25	4,26			4,35		4,35	-	69,03		0,29			36,55
07.09.16	24,00	-	582,65	153,28	429,37	74,86	74,81	0,05	7,00	5,00	31,86	4,26			4,35		4,35	-	73,80		0,31			32,17
08.09.16	24,00	-	561,39	147,32	414,07	74,83	74,79	0,04	7,00	5,00	30,70	4,26			4,35		4,35	-	74,16		0,32			31,02
09.09.16	24,00	-	571,14	144,63	426,51	73,73	73,67	0,06	7,00	5,00	31,17	4,26			4,35		4,35	-	72,75		0,31			31,48
10.09.16	24,00	-	580,24	148,83	431,41	75,58	75,53	0,05	7,00	5,00	32,32	4,26			4,35		4,35	-	74,88		0,32			32,64
11.09.16	24,00	-	537,58	142,77	394,81	76,89	76,82	0,07	7,00	5,00	30,06	4,26			4,35		4,35	-	76,14		0,32			30,39
12.09.16	24,00	-	526,15	142,30	383,85	77,84	77,76	0,08	7,00	5,00	29,59	4,26			4,35		4,35	-	76,95		0,33			29,92
13.09.16	24,00	-	468,62	127,90	340,72	78,20	78,10	0,10	7,00	5,00	26,35	4,26			4,35		4,35	-	77,10		0,33			26,68
14.09.16	24,00	-	492,34	132,17	360,17	78,11	78,02	0,09	7,00	5,00	27,84	4,26			4,35		4,35	-	76,64		0,33			28,17
15.09.16	24,00	-	496,62	132,77	363,85	77,88	77,79	0,09	7,00	5,00	28,04	4,26			4,35		4,35	-	76,99		0,33			28,37
16.09.16	24,00	-	510,83	133,50	377,33	76,49	76,45	0,04	7,00	5,00	28,56	4,26			4,35		4,35	-	75,87		0,32			28,89
17.09.16	24,00	-	532,83	137,58	395,25	74,53	74,47	0,06	7,00	5,00	29,17	4,26			4,35		4,35	-	73,83		0,31			29,49
18.09.16	24,00	-	467,76	123,00	344,76	74,83	74,83	0,00	7,00	5,00	25,51	4,26			4,35		4,35	-	73,95		0,32			25,82
19.09.16	24,00	-	597,92	149,36	448,56	70,72	70,61	0,11	7,00	5,00	31,46	4,26			4,35		4,35	-	69,96		0,30			31,76
20.09.16	24,00	-	702,87	168,90	533,97	67,01	67,13	-0,12	7,00	5,00	35,51	4,26			4,35		4,35	-	66,45		0,28			35,79
21.09.16	24,00	-	734,32	148,62	585,70	62,67	62,67	0,00	7,00	5,00	36,47	4,26			4,35		4,35	-	62,05		0,26			36,74
22.09.16	24,00	-	693,66	133,78	559,88	63,19	63,21	-0,02	7,00	5,00	35,14	4,26			4,35		4,35	-	62,56		0,27			35,40
Среднее	24,00	-	680,70	168,18	512,52	70,80	70,80	0,01	7,00	5,00	35,54	4,26	-	-	4,35	-	4,35	-	70,24	-	0,30	-	-	35,84
Итого	720,00		20420,91	5045,25	15375,66						1066,23	127,88	0,00	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00			8,98	0,00	0,00	1075,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	87345,53	43550,77	1608,65	0,00	1643,17	0,00	3826,02	-	-
	23.09.16 07:00	107845,31	48602,72	1629,50	0,00	1664,33	0,00	4104,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = -1,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 СЕН 2016 _____ г.