

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонтент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,88	10,20	0,000	-	-	21,02	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	21,80	10,20	0,000	-	-	20,99	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	21,72	10,20	0,000	-	-	20,89	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	22,23	10,20	0,000	-	-	21,39	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	22,30	10,20	0,000	-	-	21,45	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	22,05	10,20	0,000	-	-	21,16	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	21,61	10,20	0,000	-	-	20,54	5,60	0,000	-	1,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	21,35	10,20	0,000	-	-	20,39	5,60	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	21,29	10,20	0,000	-	-	20,43	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	21,29	10,20	0,000	-	-	20,48	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	21,29	10,20	0,000	-	-	20,53	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	21,30	10,20	0,000	-	-	20,49	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	21,26	10,20	0,000	-	-	20,39	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	21,26	10,20	0,000	-	-	20,40	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	20,93	10,20	0,000	-	-	20,08	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	20,97	10,20	0,000	-	-	20,22	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	20,94	10,20	0,000	-	-	20,21	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	20,71	10,20	0,000	-	-	19,83	5,60	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	20,66	10,20	0,000	-	-	19,79	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	20,73	10,20	0,000	-	-	19,93	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	20,84	10,20	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	20,53	10,20	0,000	-	-	19,69	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	19,96	10,20	0,000	-	-	19,00	5,60	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	20,11	10,20	0,000	-	-	19,28	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	19,55	10,20	0,000	-	-	18,53	5,60	0,000	-	1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	19,03	10,20	0,000	-	-	18,01	5,60	0,000	-	1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	18,72	10,20	0,000	-	-	17,75	5,60	0,000	-	0,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	18,63	10,20	0,000	-	-	17,76	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	41,63	10,20	268,800	-	-	39,49	5,60	265,200	-	2,14	3,600	0,00	0,00	0,00	0,717
21.09.16	24	-	63,90	10,20	266,450	-	-	60,73	5,60	264,520	-	3,17	1,930	0,00	0,00	0,00	0,962
22.09.16	24	-	65,16	10,20	266,280	-	-	56,09	5,60	266,280	-	9,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,415
Среднее	24,00	-	24,38	10,20	25,856	-	-	23,13	5,60	25,677	-	1,24	0,178	-	-	-	0,132
Итого	744,0	-	-	-	801,530	0,000	-	-	-	796,000	0,000	-	5,530	0,00	0,00	0,00	4,09

Ориентировочно до конца месяца(+) 916,034 909,714 6,320 4,68
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00
Итого за сентябрь 2016 : 1717,564 1705,714 11,850 8,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.08.16 04:00	46200,840	-	43743,440	-	0,000	0,000	1030,169	
23.09.16 07:00	54351,880	-	43743,440	-	0,000	0,000	1233,050	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал
 Гкал
 ООО «Теплосеть Санкт-Петербург»
 для «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
29.09.2016
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 до получения АКТА допуска УЭ