

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$  **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения:  $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.16	24	-	22,93	10,20	0,000	-	-	22,60	5,60	0,000	-	0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	22,66	10,20	0,000	-	-	22,43	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	22,09	10,20	0,000	-	-	21,88	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	21,94	10,20	0,000	-	-	21,92	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	22,27	10,20	0,000	-	-	22,21	5,60	0,000	-	0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	21,80	10,20	0,000	-	-	21,61	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	22,41	10,20	0,000	-	-	22,06	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	23,29	10,20	0,000	-	-	23,31	5,60	0,000	-	-0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	22,78	10,20	0,000	-	-	22,63	5,60	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	22,42	10,20	0,000	-	-	22,54	5,60	0,000	-	-0,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	22,32	10,20	0,000	-	-	22,39	5,60	0,000	-	-0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	22,14	10,20	0,000	-	-	22,09	5,60	0,000	-	0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	22,05	10,20	0,000	-	-	21,96	5,60	0,000	-	0,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	22,06	10,20	0,000	-	-	22,01	5,60	0,000	-	0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	25,26	10,20	0,000	-	-	21,58	5,60	0,000	-	3,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	51,99	10,20	0,000	-	-	23,46	5,60	0,000	-	28,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	52,65	10,20	0,000	-	-	23,30	5,60	0,000	-	29,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	21,89	10,20	0,000	-	-	21,10	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	21,37	10,20	1,200	-	-	28,56	5,60	3,010	-	-7,19	-1,810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	26,47	10,20	7,200	-	-	29,24	5,60	7,200	-	-2,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	25,49	10,20	3,900	-	-	29,67	5,60	7,200	-	-4,18	-3,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	23,12	10,20	0,000	-	-	21,85	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	24,70	10,20	2,400	-	-	30,82	5,60	7,200	-	-6,12	-4,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	35,04	10,20	7,600	-	-	36,76	5,60	12,840	-	-1,72	-5,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22.09.16	24	-	66,54	10,20	68,660	-	-	43,99	5,60	73,720	-	22,55	-5,060	0,00	0,00	0,00	0,00	1,519
Среднее	24,00	-	26,66	10,20	2,934	-	-	24,29	5,60	3,586	-	2,37	-0,652	-	-	-	-	0,049
Итого	744,0	-			90,960	0,000				111,170	0,000		-20,210	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

89,897

107,154

-17,257

1,74

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

**Итого за сентябрь 2016 :**

180,857

218,324

-37,467

3,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	41927,670	-	41265,560	-	0,000	0,000	679,357	
23.09.16 07:00	42291,530	-	41460,870	-	0,000	0,000	687,826	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)