

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48414  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ 40  
 Обратн. тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

Txв = 0  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$  **лето:**  $Q = M1 \cdot (h1 - hxв) - M2 \cdot (h2 - hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	20,44	10,20	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	20,43	10,20	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	20,36	10,20	0,000	-	-	20,05	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	20,35	10,20	0,000	-	-	20,04	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	20,38	10,20	0,000	-	-	20,08	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	20,30	10,20	0,000	-	-	20,03	5,60	0,000	-	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	20,23	10,20	0,000	-	-	19,93	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	20,19	10,20	0,000	-	-	19,90	5,60	0,000	-	0,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	20,09	10,20	0,000	-	-	19,84	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	20,17	10,20	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	20,17	10,20	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	20,17	10,20	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	20,17	10,20	0,000	-	-	19,89	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	19,94	10,20	0,000	-	-	19,67	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	19,85	10,20	0,000	-	-	19,61	5,60	0,000	-	0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	19,81	10,20	0,000	-	-	19,55	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	19,72	10,20	0,000	-	-	19,49	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	19,66	10,20	0,000	-	-	19,42	5,60	0,000	-	0,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	19,63	10,20	0,000	-	-	19,38	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	19,64	10,20	0,000	-	-	19,39	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	19,63	10,20	0,000	-	-	19,40	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.16	24	-	19,49	10,20	0,000	-	-	19,29	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	19,40	10,20	0,000	-	-	19,19	5,60	0,000	-	0,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	19,35	10,20	0,000	-	-	19,12	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	19,27	10,20	0,000	-	-	19,08	5,60	0,000	-	0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	19,16	10,20	0,000	-	-	18,98	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	19,01	10,20	0,000	-	-	18,84	5,60	0,000	-	0,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	19,15	10,20	0,000	-	-	18,97	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	19,15	10,20	0,000	-	-	18,97	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.09.16	24	-	64,82	10,20	196,650	-	-	60,63	5,60	196,610	-	4,19	0,040	0,00	0,00	0,00	0,843
22.09.16	24	-	65,91	10,20	200,950	-	-	56,27	5,60	200,320	-	9,64	0,630	0,00	0,00	0,00	1,995
Среднее	24,00	-	22,78	10,20	12,826	-	-	22,10	5,60	12,804	-	0,68	0,022	-	-	-	0,092
Итого	744,0	-			397,600	0,000			5,60	396,930	0,000		0,670	0,00	0,00	0,00	2,84

Ориентировочно до конца месяца(+)

454,400

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

**Итого за сентябрь 2016 :**

852,000

453,634

0,000

850,564

0,766

0,000

1,436

3,24

0,00

6,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	7582,560	-	7563,980	-	0,000	0,000	88,167	
23.09.16 07:00	8146,730	-	8129,800	-	0,000	0,000	92,410	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.09.2016