

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04809

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Тхв = 0

Подающий тр. VA2305M 40

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Обратн.тр. VA2305M 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС VA2305M 25

КТПТР-05

тр.цирк. ГВС

ТПТ-15-2

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	21,93	9,16	0,000	-	-	21,34	4,56	0,000	-	0,59	0,000	-	-	-	0,000
24.08.16	24	-	21,59	9,16	0,000	-	-	21,12	4,56	0,000	-	0,47	0,000	-	-	-	0,000
25.08.16	24	-	21,50	9,16	0,000	-	-	20,80	4,56	0,000	-	0,69	0,000	-	-	-	0,000
26.08.16	24	-	21,72	9,16	0,000	-	-	21,07	4,56	0,000	-	0,64	0,000	-	-	-	0,000
27.08.16	24	-	22,14	9,16	0,000	-	-	21,51	4,56	0,000	-	0,63	0,000	-	-	-	0,000
28.08.16	24	-	21,36	9,16	0,000	-	-	20,67	4,56	0,000	-	0,69	0,000	-	-	-	0,000
29.08.16	24	-	20,41	9,16	0,000	-	-	19,84	4,56	0,000	-	0,57	0,000	-	-	-	0,000
30.08.16	24	-	20,36	9,16	0,000	-	-	19,89	4,56	0,000	-	0,47	0,000	-	-	-	0,000
31.08.16	24	-	20,68	9,16	0,000	-	-	20,08	4,56	0,000	-	0,60	0,000	-	-	-	0,000
01.09.16	24	-	20,88	9,16	0,000	-	-	20,31	4,56	0,000	-	0,57	0,000	-	-	-	0,000
02.09.16	24	-	21,14	9,16	0,000	-	-	20,55	4,56	0,000	-	0,59	0,000	-	-	-	0,000
03.09.16	24	-	20,80	9,16	0,000	-	-	20,18	4,56	0,000	-	0,62	0,000	-	-	-	0,000
04.09.16	24	-	20,72	9,16	0,000	-	-	20,13	4,56	0,000	-	0,59	0,000	-	-	-	0,000
05.09.16	24	-	20,65	9,16	0,000	-	-	20,11	4,56	0,000	-	0,53	0,000	-	-	-	0,000
06.09.16	24	-	20,45	9,16	0,000	-	-	19,85	4,56	0,000	-	0,60	0,000	-	-	-	0,000
07.09.16	24	-	20,90	9,16	0,000	-	-	20,25	4,56	0,000	-	0,65	0,000	-	-	-	0,000
08.09.16	24	-	20,38	9,16	0,000	-	-	19,87	4,56	0,000	-	0,51	0,000	-	-	-	0,000
09.09.16	24	-	20,19	9,16	0,000	-	-	19,63	4,56	0,000	-	0,56	0,000	-	-	-	0,000
10.09.16	24	-	20,20	9,16	0,000	-	-	19,60	4,56	0,000	-	0,59	0,000	-	-	-	0,000
11.09.16	24	-	20,78	9,16	0,000	-	-	20,08	4,56	0,000	-	0,70	0,000	-	-	-	0,000
12.09.16	24	-	20,88	9,16	0,000	-	-	20,26	4,56	0,000	-	0,62	0,000	-	-	-	0,000
13.09.16	24	-	19,92	9,16	0,000	-	-	19,42	4,56	0,000	-	0,51	0,000	-	-	-	0,000
14.09.16	24	-	19,56	9,16	0,000	-	-	18,95	4,56	0,000	-	0,61	0,000	-	-	-	0,000
15.09.16	24	-	19,86	9,16	0,000	-	-	19,21	4,56	0,000	-	0,64	0,000	-	-	-	0,000
16.09.16	24	-	18,73	9,16	0,000	-	-	18,32	4,56	0,000	-	0,41	0,000	-	-	-	0,000
17.09.16	24	-	18,27	9,16	0,000	-	-	17,84	4,56	0,000	-	0,43	0,000	-	-	-	0,000
18.09.16	24	-	18,22	9,16	0,000	-	-	17,63	4,56	0,000	-	0,59	0,000	-	-	-	0,000
19.09.16	24	-	18,07	9,16	0,000	-	-	17,60	4,56	0,000	-	0,47	0,000	-	-	-	0,000
20.09.16	24	-	18,71	9,16	0,000	-	-	23,49	4,56	0,000	-	-4,78	0,000	-	-	-	0,000
21.09.16	24	-	65,83	9,16	74,869	-	-	46,80	4,56	73,574	-	19,03	1,295	-	-	-	0,000
22.09.16	24	-	67,76	9,16	86,437	-	-	47,04	4,56	88,558	-	20,72	-2,120	-	-	-	1,485
Среднее	24,00	-	23,37	9,16	5,203	-	-	21,72	4,56	5,230	-	1,65	-0,027	-	-	-	0,102
Итого	744,0	-			161,307	0,000				162,132	0,000		-0,825	0,00	0,00	0,00	3,18

Ориентировочно до конца месяца(+)

184,351

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

**Итого за сентябрь 2016 :**

345,658

185,294

0,000

347,426

-0,943

0,000

-1,768

3,63

0,00

6,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	143090,757	-	140564,662	-	-	-	3585,174	
23.09.16 07:00	143252,064	-	140727,085	-	-	-	3595,478	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Фирма по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата \_\_\_\_\_