

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТППТР-05

КТППТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $M1(h1 - h2) + Mr(h2 - h_x)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	22,05	10,30	0,000	-	-	24,05	5,60	1,430	-	-2,00	-1,430	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.16	24	-	21,92	10,30	0,000	-	-	24,05	5,60	1,610	-	-2,13	-1,610	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.16	24	-	21,69	10,30	0,000	-	-	23,96	5,60	0,850	-	-2,27	-0,850	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.16	24	-	21,85	10,30	0,000	-	-	21,16	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.16	24	-	21,99	10,30	0,000	-	-	21,23	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.16	24	-	21,67	10,30	0,000	-	-	20,84	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.16	24	-	21,06	10,30	0,000	-	-	20,29	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.16	24	-	20,86	10,30	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.16	24	-	20,71	10,30	0,000	-	-	20,02	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.16	24	-	20,74	10,30	0,000	-	-	20,03	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.16	24	-	20,74	10,30	0,000	-	-	20,11	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.16	24	-	20,73	10,30	0,000	-	-	20,05	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.16	24	-	20,67	10,30	0,000	-	-	19,96	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.16	24	-	20,67	10,30	0,000	-	-	19,96	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.16	24	-	20,46	10,30	0,000	-	-	19,74	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.16	24	-	20,35	10,30	0,000	-	-	19,70	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.16	24	-	20,29	10,30	0,000	-	-	19,71	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.16	24	-	20,17	10,30	0,000	-	-	19,47	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.16	24	-	20,17	10,30	0,000	-	-	19,46	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.16	24	-	20,42	10,30	0,000	-	-	19,76	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.16	24	-	20,68	10,30	0,000	-	-	20,05	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.16	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,47	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.16	24	-	19,62	10,30	0,000	-	-	18,93	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.16	24	-	19,72	10,30	0,000	-	-	18,99	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.16	24	-	19,26	10,30	0,000	-	-	18,62	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.16	24	-	18,78	10,30	0,000	-	-	18,12	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.16	24	-	18,45	10,30	0,000	-	-	17,77	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.16	24	-	18,35	10,30	0,000	-	-	17,66	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.16	24	-	19,04	10,30	0,000	-	-	16,86	5,60	0,000	-	2,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.16	24	-	19,66	10,30	0,000	-	-	14,32	5,60	0,000	-	5,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22.09.16	24	-	19,35	10,30	0,000	-	-	14,02	5,60	0,000	-	5,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24,00	-	20,40	10,30	-	-	-	19,63	5,60	0,125	-	0,77	-0,125	-	-	-	-
Итого	744,0	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	3,890	0,000	-	-3,890	0,00	0,00	0,00	0,00

Ориентировочно до конца месяца(+)

0,000

0,000

0,000

0,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

0,000

3,890

-3,890

0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	66550,640	-	60116,090	-	0,000	0,000	1545,712	
23.09.16 07:00	66550,640	-	60119,750	-	0,000	0,000	1545,712	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» кал
 кал
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в заявке до получения АКТА допуска УУ
 29.09.2016