

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТППР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТППР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	22,79	10,30	0,000	-	-	22,14	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.08.16	24	-	22,37	10,30	0,000	-	-	21,60	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25.08.16	24	-	21,72	10,30	0,000	-	-	20,93	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.16	24	-	22,65	10,30	0,000	-	-	21,93	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27.08.16	24	-	23,28	10,30	0,000	-	-	22,62	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28.08.16	24	-	21,57	10,30	0,000	-	-	21,15	5,60	0,000	-	0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29.08.16	24	-	20,55	10,30	0,000	-	-	20,04	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30.08.16	24	-	20,46	10,30	0,000	-	-	19,92	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31.08.16	24	-	20,39	10,30	0,000	-	-	19,76	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.16	24	-	21,25	10,30	0,000	-	-	20,35	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.16	24	-	21,76	10,30	0,000	-	-	21,03	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09.16	24	-	21,25	10,30	0,000	-	-	20,47	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.09.16	24	-	21,52	10,30	0,000	-	-	20,72	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.16	24	-	21,21	10,30	0,000	-	-	20,28	5,60	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
06.09.16	24	-	20,26	10,30	0,000	-	-	19,65	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.16	24	-	20,98	10,30	0,000	-	-	20,22	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
08.09.16	24	-	20,53	10,30	0,000	-	-	20,17	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
09.09.16	24	-	19,60	10,30	0,000	-	-	19,07	5,60	0,000	-	0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.09.16	24	-	19,98	10,30	0,000	-	-	19,02	5,60	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.09.16	24	-	20,80	10,30	0,000	-	-	20,09	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.16	24	-	21,33	10,30	0,000	-	-	20,76	5,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13.09.16	24	-	19,40	10,30	0,000	-	-	19,26	5,60	0,000	-	0,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14.09.16	24	-	18,12	10,30	0,000	-	-	17,94	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15.09.16	24	-	19,02	10,30	0,000	-	-	18,20	5,60	0,000	-	0,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.16	24	-	17,51	10,30	0,000	-	-	17,47	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17.09.16	24	-	16,57	10,30	0,000	-	-	16,51	5,60	0,000	-	0,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.16	24	-	16,02	10,30	0,000	-	-	15,91	5,60	0,000	-	0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19.09.16	24	-	16,46	10,30	0,000	-	-	16,11	5,60	0,000	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20.09.16	24	-	18,93	10,30	0,000	-	-	16,49	5,60	0,000	-	2,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.16	24	-	22,20	10,30	0,000	-	-	16,78	5,60	0,000	-	5,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22.09.16	24	-	22,43	10,30	0,000	-	-	16,74	5,60	0,000	-	5,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Среднее	24,00	-	20,42	10,30	-	-	-	19,46	5,60	-	-	0,95	-	-	-	-	-
Итого	744,0	-	-	-	0,000	0,000	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ориентировочно до конца месяца(+) 0,000 0,000 0,000 0,000
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого за сентябрь 2016 : 0,000 0,000 0,000 0,000

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	33501,600	-	33466,820	-	0,000	0,000	648,657	
23.09.16 07:00	33501,600	-	33466,820	-	0,000	0,000	648,657	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)Гкал
 Гкал

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Исходя по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

29.09.2016