

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

Подающий тр. расходомер

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.16	24	-	25,93	10,20	0,000	-	-	25,03	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.16	24	-	25,49	10,20	0,000	-	-	24,69	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.16	24	-	25,27	10,20	0,000	-	-	24,43	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.16	24	-	25,56	10,20	0,000	-	-	24,67	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.16	24	-	25,71	10,20	0,000	-	-	24,92	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.16	24	-	24,99	10,20	0,000	-	-	24,15	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.16	24	-	25,20	10,20	0,000	-	-	24,18	5,60	0,000	-	1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.16	24	-	25,16	10,20	0,000	-	-	24,24	5,60	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.16	24	-	24,72	10,20	0,000	-	-	23,82	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.16	24	-	24,72	10,20	0,000	-	-	23,88	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.16	24	-	24,78	10,20	0,000	-	-	23,95	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.16	24	-	24,74	10,20	0,000	-	-	23,86	5,60	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.16	24	-	25,00	10,20	0,000	-	-	24,08	5,60	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.16	24	-	24,91	10,20	0,000	-	-	24,04	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.16	24	-	24,56	10,20	0,000	-	-	23,72	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.16	24	-	24,28	10,20	0,000	-	-	23,53	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.16	24	-	24,00	10,20	0,000	-	-	23,26	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.16	24	-	24,28	10,20	0,000	-	-	23,43	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.16	24	-	24,45	10,20	0,000	-	-	23,64	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.16	24	-	24,70	10,20	0,000	-	-	23,92	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.16	24	-	24,39	10,20	5,440	-	-	23,83	5,60	0,000	-	0,56	5,440	0,00	0,00	0,00	0,133
13.09.16	24	-	24,18	10,20	0,000	-	-	23,38	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.16	24	-	24,25	10,20	0,000	-	-	23,43	5,60	0,000	-	0,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.16	24	-	24,12	10,20	0,000	-	-	23,33	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.16	24	-	24,11	10,20	0,000	-	-	23,31	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.16	24	-	24,00	10,20	0,000	-	-	23,24	5,60	0,000	-	0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.16	24	-	23,65	10,20	0,000	-	-	22,84	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.16	24	-	23,33	10,20	0,000	-	-	22,52	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.16	24	-	67,03	10,20	67,540	-	-	45,11	5,60	67,400	-	21,92	0,140	0,00	0,00	0,00	1,492
21.09.16	24	-	66,92	10,20	132,120	-	-	47,24	5,60	131,700	-	19,68	0,420	0,00	0,00	0,00	2,628
22.09.16	24	-	66,92	10,20	132,120	-	-	47,24	5,60	131,700	-	19,68	0,420	0,00	0,00	0,00	2,628
Среднее	24,00	-	28,75	10,20	10,878	-	-	26,03	5,60	10,671	-	2,72	0,207	-	-	-	0,222
Итого	744,0	-			337,220	0,000				330,800	0,000		6,420	0,00	0,00	0,00	6,888

Ориентировочно до конца месяца(+)

379,177

378,057

1,120

7,71

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,00

Итого за сентябрь 2016 :

716,397

708,857

7,540

14,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	30309,210	-	30221,400	-	0,000	0,000	555,805	
10.09.16 17:00	30309,210	-	30221,400	-	0,000	0,000	555,805	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в срок до получения АКТА допуска УУ

20.09.2016