

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$  **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = т/сут$   $G_{гвс.ф.} = т/сут$   $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$   $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.16	24	-	24,05	10,20	0,000	-	-	24,81	5,60	0,000	-	-0,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
24.08.16	24	-	23,33	10,20	0,000	-	-	24,12	5,60	0,000	-	-0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
25.08.16	24	-	22,97	10,20	0,000	-	-	23,53	5,60	0,000	-	-0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
26.08.16	24	-	23,14	10,20	0,000	-	-	23,85	5,60	0,000	-	-0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
27.08.16	24	-	23,61	10,20	0,000	-	-	24,35	5,60	0,000	-	-0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
28.08.16	24	-	22,20	10,20	0,000	-	-	23,01	5,60	0,000	-	-0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
29.08.16	24	-	22,58	10,20	0,000	-	-	23,16	5,60	0,000	-	-0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
30.08.16	24	-	22,61	10,20	0,000	-	-	23,14	5,60	0,000	-	-0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
31.08.16	24	-	21,89	10,20	0,000	-	-	22,45	5,60	0,000	-	-0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
01.09.16	24	-	22,18	10,20	0,000	-	-	22,71	5,60	0,000	-	-0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
02.09.16	24	-	22,48	10,20	0,000	-	-	23,03	5,60	0,000	-	-0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
03.09.16	24	-	22,22	10,20	0,000	-	-	22,73	5,60	0,000	-	-0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
04.09.16	24	-	22,54	10,20	0,000	-	-	23,02	5,60	0,000	-	-0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
05.09.16	24	-	22,40	10,20	0,000	-	-	22,87	5,60	0,000	-	-0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
06.09.16	24	-	22,01	10,20	0,000	-	-	22,76	5,60	0,000	-	-0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
07.09.16	24	-	21,83	10,20	0,000	-	-	22,72	5,60	0,000	-	-0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
08.09.16	24	-	21,55	10,20	0,000	-	-	22,70	5,60	0,000	-	-1,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
09.09.16	24	-	22,03	10,20	0,000	-	-	23,40	5,60	0,000	-	-1,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
10.09.16	24	-	22,45	10,20	0,000	-	-	23,81	5,60	0,000	-	-1,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
11.09.16	24	-	23,09	10,20	0,000	-	-	24,45	5,60	0,000	-	-1,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
12.09.16	24	-	22,82	10,20	0,000	-	-	24,28	5,60	0,000	-	-1,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
13.09.16	24	-	22,03	10,20	0,000	-	-	23,47	5,60	0,000	-	-1,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
14.09.16	24	-	22,15	10,20	0,000	-	-	23,47	5,60	0,000	-	-1,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
15.09.16	24	-	21,88	10,20	0,000	-	-	23,33	5,60	0,000	-	-1,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
16.09.16	24	-	65,70	10,20	2,210	-	-	24,01	5,60	0,000	-	41,69	2,210	0,00	0,00	0,00	0,145	
17.09.16	0	-	22,02	10,20	0,000	-	-	23,42	5,60	0,000	-	-1,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
18.09.16	24	-	21,78	10,20	0,000	-	-	23,07	5,60	0,000	-	-1,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
19.09.16	24	-	21,04	10,20	0,000	-	-	22,47	5,60	0,000	-	-1,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
20.09.16	24	-	67,27	10,20	120,280	-	-	60,75	5,60	117,200	-	6,52	3,080	0,00	0,00	0,00	0,983	
21.09.16	24	-	67,20	10,20	246,340	-	-	52,68	5,60	243,160	-	14,52	3,180	0,00	0,00	0,00	3,763	
22.09.16	24	-	68,68	10,20	244,480	-	-	51,31	5,60	241,350	-	17,37	3,130	0,00	0,00	0,00	4,425	
Среднее	23,23	-	28,18	10,20	19,784	-	-	26,42	5,60	19,410	-	1,77	0,374	-	-	-	0,301	
Итого	720,0	-	-	-	613,310	0,000	-	-	-	601,710	0,000	-	-	11,600	0,00	0,00	0,00	9,32

Ориентировочно до конца месяца(+) 700,926 687,669 13,257 10,65  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000 0,000 0,000 0,00  
**Итого за сентябрь 2016 :** 1314,236 1289,379 24,857 19,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.08.16 04:00	127680,220	-	125113,350	-	0,000	0,000	2149,943	
23.09.16 07:00	128353,330	-	125774,130	-	0,000	0,000	2160,368	

Время аварийных ситуаций: 24,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

