Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016
Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	-	10,26	0,00	10,26	66,18	30,18	36,00	7,00	5,00	0,03	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	65,93	-	0,65			0,68
25.08.16	24,00	-	9,86	0,00	9,86	66,17	29,95	36,22	7,00	5,00	0,02	9,60	-	-	9,77	-	9,77	-	65,76	-	0,63			0,65
26.08.16	24,00	-	9,74	0,00	9,74	66,16	30,30	35,86	7,00	5,00	0,03	9,39	-	-	9,56	-	9,56	-	65,80	-	0,62			0,65
27.08.16	24,00	-	8,65	0,00	8,65	66,10	30,47	35,63	7,00	5,00	0,03	8,30	-	-	8,48	-	8,48	-	65,78	-	0,55			0,57
28.08.16	24,00	-	10,22	0,00	10,22	66,89	29,30	37,59	7,00	5,00	0,02	9,96	-	-	10,15	-	10,15	-	66,48	-	0,66			0,68
29.08.16	24,00	-	9,45	0,00	9,45	66,28	28,99	37,29	7,00	5,00	0,03	9,03	-	-	9,23	-	9,23	-	65,95	-	0,59			0,63
30.08.16	24,00	-	10,71	0,00	10,71	65,63	29,17	36,46	7,00	5,00	0,03	10,33	-	-	10,57	-	10,57	-	65,35	-	0,68			0,70
31.08.16	24,00	-	10,06	0,00	10,06	65,98	28,84	37,14	7,00	5,00	0,03	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	65,79	-	0,63			0,66
01.09.16	24,00	-	9,32	0,00	9,32	66,20	29,11	37,09	7,00	5,00	0,03	8,96	-	-	9,15	-	9,15	-	65,89	-	0,59			0,62
02.09.16	24,00	-	8,83	0,00	8,83	66,54	29,74	36,80	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,68	-	8,68	-	66,12	-	0,56			0,59
03.09.16	24,00	-	11,50	0,00	11,50	66,66	29,65	37,01	7,00	5,00	0,02	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	66,35	-	0,74			0,77
04.09.16	24,00	-	11,20	0,00	11,20	66,42	29,56	36,86	7,00	5,00	0,03	10,84	-	-	11,04	-	11,04	-	66,11	-	0,72			0,75
05.09.16	24,00	-	10,27	0,00	10,27	66,71	29,61	37,10	7,00	5,00	0,03	9,92	-	-	10,14	-	10,14	-	66,38	-	0,66			0,69
06.09.16	24,00	-	10,15	0,00	10,15	66,18	29,00	37,18	7,00	5,00	0,03	9,69	-	-	9,88	-	9,88	-	65,99	-	0,64			0,67
07.09.16	24,00	-	9,68	0,00	9,68	66,52	29,03	37,49	7,00	5,00	0,03	9,29	-	-	9,50	-	9,50	-	66,25	-	0,62			0,65
08.09.16	24,00	-	9,48	0,00	9,48	66,30	28,89	37,41	7,00	5,00	0,03	9,14	-	-	9,32	-	9,32	-	65,99	-	0,60			0,63
09.09.16	24,00	-	9,31	0,00	9,31	66,32	29,08	37,24	7,00	5,00	0,02	9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	65,87	-	0,60			0,62
10.09.16	24,00	-	10,11	0,00	10,11	66,58	29,08	37,50	7,00	5,00	0,02	9,79	-	-	9,97	-	9,97	-	66,23	-	0,65			0,67
11.09.16	24,00	-	10,48	0,00	10,48	66,37	29,68	36,69	7,00	5,00	0,02	10,16	-	-	10,36	-	10,36	-	66,03	-	0,67			0,70
12.09.16	24,00	-	11,53	0,00	11,53	66,54	29,39	37,15	7,00	5,00	0,03	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	66,21	-	0,74			0,77
13.09.16	24,00	-	10,36	0,20	10,16	65,47	44,33	21,14	7,00	5,00	0,01	10,16	-	-	10,36	-	10,36	-	64,88	-	0,66			0,67
14.09.16	24,00	-	9,87	0,00	9,87	66,58	28,82	37,76	7,00	5,00	0,03	9,51	-	-	9,70	-	9,70	-	66,25	-	0,63			0,66
15.09.16	24,00	-	10,15	0,00	10,15	66,47	28,59	37,88	7,00	5,00	0,03	9,72	-	-	9,92	-	9,92	-	66,18	-	0,64			0,68
16.09.16	24,00	-	10,35	0,00	10,35	66,82	28,83	37,99	7,00	5,00	0,02	10,05	-	-	10,25	-	10,25	-	66,42	-	0,67			0,69
17.09.16	24,00	-	10,41	0,00	10,41	66,60	28,42	38,18	7,00	5,00	0,02	10,12	-	-	10,33	-	10,33	-	66,23	-	0,67			0,69
18.09.16	24,00	-	11,85	0,00	11,85	66,75	28,00	38,75	7,00	5,00	0,02	11,57	-	-	11,80	-	11,80	-	66,41	-	0,77			0,79
19.09.16	24,00	-	11,12	0,00	11,12	66,53	27,90	38,63	7,00	5,00	0,05	10,50	-	-	10,71	-	10,71	-	66,20	-	0,69			0,74
20.09.16	24,00	-	25,10	15,67	9,43	65,76	35,74	30,02	7,00	5,00	0,43	10,04	-	-	10,26	-	10,26	-	65,52	-	0,66			1,09
21.09.16	24,00	-	48,55	36,88	11,67	63,96	36,50	27,46	7,00	5,00	1,09	10,51	-	-	10,71	-	10,71	-	63,68	-	0,67			1,76
22.09.16	24,00	-	47,21	36,23	10,98	64,96	36,77	28,19	7,00	5,00	1,09	9,87	-	-	10,05	-	10,05	-	65,18	-	0,64			1,74
Среднее	24,00	-	13,19	2,97	10,23	66,22	30,43	35,79	7,00	5,00	0,11	9,86	-	-	10,06	-	10,06	-	65,91	-	0,65	-	-	0,76
Итого	720,00		395,78	88,98	306,80						3,33	295,87	0,00	0,00	301,81	0,00	301,81	0,00			19,51	0,00	0,00	22,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	46351,92	38688,59	15686,07	-	16068,78	-	1396,80	-	-
	23.09.16 07:00	46757,30	38787,03	15981,85	-	16370,50	-	1419,90	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,81** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.