Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.16	24,00	*	97,03	74,78	22,25	69,10	68,29	0,81	7,30	3,60	0,20	22,11	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53	-	63,49	0,00	1,41			1,61
25.08.16	24,00	*	95,74	74,04	21,70	69,17	68,35	0,82	7,30	3,60	0,20	21,61	0,00	0,00	22,02	0,00	22,02	-	63,44	0,00	1,37			1,57
26.08.16	24,00	*	95,73	74,49	21,24	69,03	67,24	1,78	7,30	3,60	0,26	21,24	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	63,13	0,00	1,34			1,61
27.08.16	24,00	*	97,14	74,59	22,55	69,29	67,97	1,32	7,30	3,60	0,23	22,50	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	63,84	0,00	1,44			1,67
28.08.16	24,00	*	97,00	74,15	22,86	69,33	66,25	3,08	7,30	3,60	0,34	22,87	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	64,56	0,00	1,48			1,82
29.08.16	24,00	*	98,22	74,30	23,93	69,22	67,72	1,49	7,30	3,60	0,23	23,89	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	64,52	0,00	1,54			1,78
30.08.16	24,00	*	92,58	73,70	18,89	68,73	66,97	1,76	7,30	3,60	0,22	18,89	0,00	0,00	19,25	0,00	19,25	-	64,03	0,00	1,21			1,44
31.08.16	24,00	*	92,24	73,44	18,80	68,69	67,42	1,27	7,30	3,60	0,19	18,81	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	63,88	0,00	1,20			1,39
01.09.16	24,00	*	95,58	74,25	21,33	69,20	68,93	0,27	7,30	3,60	0,14	21,19	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	64,37	0,00	1,37			1,50
02.09.16	24,00	*	93,84	73,79	20,04	69,37	69,03	0,34	7,30	3,60	0,13	19,89	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	64,72	0,00	1,29			1,42
03.09.16	24,00	*	94,33	74,20	20,13	69,01	68,27	0,74	7,30	3,60	0,13	19,97	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	66,24	0,00	1,32			1,45
04.09.16	24,00	*	94,79	73,66	21,13	68,72	68,42	0,30	7,30	3,60	0,12	21,05	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	64,72	0,00	1,36			1,48
05.09.16	24,00	*	95,57	74,89	20,68	69,28	68,96	0,32	7,30	3,60	0,12	20,49	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	65,63	0,00	1,35			1,46
06.09.16	24,00	*	97,52	78,17	19,34	68,66	68,35	0,31	7,30	3,60	0,13	19,25	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	63,82	0,00	1,23			1,36
07.09.16	24,00	*	97,93	77,06	20,87	69,21	68,90	0,31	7,30	3,60	0,13	20,79	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	64,81	0,00	1,35			1,48
08.09.16	24,00	*	94,43	75,08	19,35	68,90	68,61	0,30	7,30	3,60	0,13	19,14	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	64,32	0,00	1,23			1,36
09.09.16	24,00	*	95,52	75,58	19,94	69,03	68,74	0,28	7,30	3,60	0,12	19,86	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	64,47	0,00	1,28			1,41
10.09.16	24,00	*	96,00	75,42	20,57	69,13	68,76	0,37	7,30	3,60	0,14	20,50	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	64,46	0,00	1,32			1,46
11.09.16	24,00	*	95,53	74,38	21,14	68,94	68,54	0,39	7,30	3,60	0,15	20,95	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	64,34	0,00	1,35			1,49
12.09.16	24,00	*	94,58	75,67	18,91	69,03	68,67	0,35	7,30	3,60	0,13	18,83	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	-	64,22	0,00	1,21			1,34
13.09.16	24,00	*	95,94	76,26	19,68	67,58	67,28	0,30	7,30	3,60	0,09	19,57	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	64,63	0,00	1,27			1,36
14.09.16	24,00	*	98,02	78,13	19,89	69,11	68,73	0,38	7,30	3,60	0,04	19,83	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	68,94	0,00	1,37			1,41
15.09.16	24,00	*	98,24	77,16	21,09	68,96	68,62	0,34	7,30	3,60	0,09	21,07	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	66,44	0,00	1,40			1,49
16.09.16	24,00	*	96,49	76,03	20,46	69,15	68,90	0,26	7,30	3,60	0,06	20,29	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	-	68,34	0,00	1,39			1,44
17.09.16	24,00	*	95,03	73,93	21,11	69,03	68,65	0,39	7,30	3,60	0,11	21,02	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	65,65	0,00	1,38			1,49
18.09.16	24,00	*	97,83	73,91	23,92	68,92	68,53	0,39	7,30	3,60	0,13	23,92	0,00	0,00	24,39	0,00	24,39	-	65,16	0,00	1,56			1,69
19.09.16	24,00	*	93,93	71,38	22,55	68,87	68,48	0,39	7,30	3,60	0,11	22,44	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	66,01	0,00	1,48			1,59
20.09.16	24,00	*	88,98	66,76	22,21	68,23	67,98	0,25	7,30	3,60	0,11	22,11	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	64,56	0,00	1,43			1,54
21.09.16	24,00	*	92,00	69,72	22,28	64,45	64,20	0,26	7,30	3,60	0,09	22,21	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	-	61,58	0,00	1,37			1,46
22.09.16	24,00	*	93,51	71,07	22,44	65,27	64,94	0,33	7,30	3,60	0,12	22,17	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	62,21	0,00	1,38			1,50
Среднее	24,00	-	95,38	74,33	21,04	68,69	68,02	0,66	7,30	3,60	0,15	20,95	-	-	21,36	-	21,36	-	64,69	-	1,36	-	-	1,50
Итого	720,00		2861,28	2229,98	631,30						4,39	628,47	0,00	0,00	640,72	0,00	640,72	0,00			40,68	0,00	0,00	45,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	71706,88	61884,37	14146,80	0,00	14470,89	0,00	1902,79	987,78	
	23.09.16 07:00	74581,22	64125,88	14776,84	0,00	15113,20	0,00	1947,94	1028,55	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -9,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 СЕН 2016 г.