Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	8,99	0,00	8,99	64,83	21,96	42,87	7,00	5,00	0,00	8,99	-	-	9,18	-	9,18	-	66,94	-	0,60			0,60
25.08.16	24,00	-	9,00	0,00	9,00	65,42	21,02	44,40	7,00	5,00	0,00	9,00	-	-	9,18	-	9,18	-	66,91	-	0,60			0,60
26.08.16	24,00	-	8,43	0,00	8,43	66,35	21,61	44,74	7,00	5,00	0,00	8,43	-	-	8,62	-	8,62	-	66,75	-	0,56			0,56
27.08.16	24,00	-	8,30	0,00	8,30	65,52	21,88	43,64	7,00	5,00	0,00	8,30	-	-	8,49	-	8,49	-	66,86	-	0,55			0,55
28.08.16	24,00	-	10,49	0,00	10,49	65,57	20,24	45,33	7,00	5,00	0,00	10,49	-	-	10,70	-	10,70	-	67,40	-	0,71			0,71
29.08.16	24,00	-	11,45	0,00	11,45	61,55	18,88	42,67	7,00	5,00	0,00	11,45	-	-	11,69	-	11,69	-	67,17	-	0,77			0,77
30.08.16	24,00	-	10,25	0,00	10,25	63,27	20,07	43,20	7,00	5,00	0,00	10,25	-	-	10,47	-	10,47	-	66,44	-	0,68			0,68
31.08.16	24,00	-	10,67	0,00	10,67	65,23	19,82	45,41	7,00	5,00	0,00	10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	66,85	-	0,71			0,71
01.09.16	24,00	-	9,89	0,00	9,89	65,54	19,62	45,92	7,00	5,00	0,00	9,89	-	-	10,09	-	10,09	-	66,88	-	0,66			0,66
02.09.16	24,00	-	10,12	0,00	10,12	64,39	20,40	43,99	7,00	5,00	0,00	10,12	-	-	10,32	-	10,32	-	67,43	-	0,68			0,68
03.09.16	24,00	-	11,03	0,00	11,03	64,24	20,04	44,20	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	67,33	-	0,74			0,74
04.09.16	24,00	-	12,43	0,00	12,43	63,21	19,61	43,60	7,00	5,00	0,00	12,43	-	-	12,69	-	12,69	-	67,12	-	0,83			0,83
05.09.16	24,00	-	10,42	0,00	10,42	64,49	19,40	45,09	7,00	5,00	0,00	10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	67,25	-	0,70			0,70
06.09.16	24,00	-	10,92	0,00	10,92	64,38	19,24	45,14	7,00	5,00	0,00	10,92	-	-	11,17	-	11,17	-	66,87	-	0,73			0,73
07.09.16	24,00	-	11,84	0,00	11,84	67,82	19,38	48,44	7,00	5,00	0,00	11,84	-	-	12,09	-	12,09	-	67,25	-	0,80			0,80
08.09.16	24,00	-	10,76	0,00	10,76	63,64	19,60	44,04	7,00	5,00	0,00	10,76	-	-	11,00	-	11,00	-	66,86	-	0,72			0,72
09.09.16	24,00	-	10,10	0,00	10,10	65,07	18,61	46,46	7,00	5,00	0,00	10,10	-	-	10,30	-	10,30	-	67,03	-	0,68			0,68
10.09.16	24,00	-	9,32	0,00	9,32	64,50	18,52	45,98	7,00	5,00	0,00	9,32	-	-	9,49	-	9,49	-	66,96	-	0,63			0,63
11.09.16	24,00	-	11,43	0,00	11,43	63,94	19,66	44,28	7,00	5,00	0,00	11,43	-	-	11,68	-	11,68	-	66,99	-	0,76			0,76
12.09.16	24,00	-	10,78	0,00	10,78	64,63	20,40	44,23	7,00	5,00	0,00	10,78	-	-	10,98	-	10,98	-	67,04	-	0,72			0,72
13.09.16	24,00	-	9,98	0,00	9,98	62,91	19,16	43,75	7,00	5,00	0,00	9,98	-	-	10,19	-	10,19	-	65,95	-	0,66			0,66
14.09.16	24,00	-	10,12	0,00	10,12	60,12	18,31	41,81	7,00	5,00	0,00	10,12	-	-	10,34	-	10,34	-	67,13	-	0,68			0,68
15.09.16	24,00	-	10,91	0,00	10,91	66,41	18,14	48,27	7,00	5,00	0,00	10,91	-	-	11,11	-	11,11	-	67,09	-	0,73			0,73
16.09.16	24,00	-	10,62	0,00	10,62	62,77	18,34	44,43	7,00	5,00	0,00	10,62	-	-	10,84	-	10,84	-	67,20	-	0,71			0,71
17.09.16	24,00	-	11,34	0,00	11,34	64,85	17,51	47,34	7,00	5,00	0,00	11,34	-	-	11,57	-	11,57	-	67,17	-	0,76			0,76
18.09.16	24,00	-	12,90	0,00	12,90	67,54	16,51	51,03	7,00	5,00	0,01	12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	67,19	-	0,87			0,87
19.09.16	24,00	-	11,02	0,00	11,02	67,60	16,31	51,29	7,00	5,00	0,01	11,02	-	-	11,25	-	11,25	-	66,98	-	0,74			0,74
20.09.16	24,00	-	13,54	0,00	13,54	67,82	17,16	50,66	7,00	5,00	0,02	13,54	-	-	13,82	-	13,82	-	66,06	-	0,89			0,92
21.09.16	24,00	-	37,15	24,63	12,52	61,81	43,32	18,49	7,00	5,00	0,44	12,52	-	-	12,76	-	12,76	-	63,19	-	0,79			1,23
22.09.16	24,00	-	75,47	63,18	12,29	64,23	44,67	19,56	7,00	5,00	1,22	12,29	-	-	12,52	-	12,52	-	65,19	-	0,80			2,03
Среднее	24,00	-	13,66	2,93	10,73	64,66	20,98	43,68	7,00	5,00	0,06	10,73	-	-	10,95	-	10,95	-	66,78	-	0,72	-	-	0,77
Итого	720,00		409,67	87,81	321,86						1,70	321,86	0,00	0,00	328,48	0,00	328,48	0,00			21,49	0,00	0,00	23,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	17629,10	20854,61	3983,20	-	4076,73	-	171,85	-	-
	23.09.16 08:00	17642,02	20958,91	4305,59	-	4405,74	-	168,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **328,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 СЕН 2016 г.