Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.08.16 | 24,00 | - | 77,90 | 68,57 | 9,33 | 70,10 | 69,87 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,78 | - | - | 8,96 | - | 8,96 | - | 69,93 | - | 0,61 | | | 0,68 |
| 25.08.16 | 24,00 | - | 78,32 | 67,99 | 10,33 | 70,06 | 69,83 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 9,78 | - | - | 9,99 | - | 9,99 | - | 69,86 | - | 0,69 | | | 0,75 |
| 26.08.16 | 24,00 | - | 77,45 | 68,42 | 9,03 | 69,95 | 69,74 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 8,36 | - | - | 8,54 | - | 8,54 | - | 69,60 | - | 0,58 | | | 0,65 |
| 27.08.16 | 24,00 | - | 77,80 | 68,45 | 9,35 | 70,17 | 69,97 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 8,60 | - | - | 8,80 | - | 8,80 | - | 69,76 | - | 0,60 | | | 0,67 |
| 28.08.16 | 24,00 | - | 78,20 | 67,84 | 10,36 | 70,23 | 70,01 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,66 | - | - | 9,87 | - | 9,87 | - | 69,85 | - | 0,68 | | | 0,75 |
| 29.08.16 | 24,00 | - | 78,86 | 68,30 | 10,56 | 69,99 | 69,76 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,93 | - | - | 10,15 | - | 10,15 | - | 69,66 | - | 0,69 | | | 0,76 |
| 30.08.16 | 24,00 | - | 77,74 | 67,35 | 10,39 | 69,60 | 69,37 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 9,77 | - | - | 9,99 | - | 9,99 | - | 69,31 | - | 0,68 | | | 0,74 |
| 31.08.16 | 24,00 | - | 78,84 | 67,25 | 11,59 | 69,67 | 69,44 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 11,05 | - | - | 11,26 | - | 11,26 | - | 69,41 | - | 0,77 | | | 0,83 |
| 01.09.16 | 24,00 | - | 80,77 | 68,05 | 12,72 | 70,08 | 69,89 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,90 | - | - | 12,17 | - | 12,17 | - | 69,64 | - | 0,83 | | | 0,91 |
| 02.09.16 | 24,00 | - | 78,35 | 67,51 | 10,84 | 70,34 | 70,11 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 10,13 | - | - | 10,34 | - | 10,34 | - | 70,11 | - | 0,71 | | | 0,78 |
| 03.09.16 | 24,00 | - | 78,78 | 68,16 | 10,62 | 69,87 | 69,64 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,94 | - | - | 10,16 | - | 10,16 | - | 69,66 | - | 0,69 | | | 0,76 |
| 04.09.16 | 24,00 | - | 79,07 | 67,54 | 11,53 | 69,61 | 69,39 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 10,91 | - | - | 11,14 | - | 11,14 | - | 69,27 | - | 0,76 | | | 0,82 |
| 05.09.16 | 24,00 | - | 80,95 | 69,60 | 11,35 | 70,15 | 69,95 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 10,67 | - | - | 10,90 | - | 10,90 | - | 69,80 | - | 0,74 | | | 0,81 |
| 06.09.16 | 24,00 | - | 84,78 | 72,56 | 12,22 | 69,50 | 69,31 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 11,38 | - | - | 11,62 | - | 11,62 | - | 69,18 | - | 0,79 | | | 0,87 |
| 07.09.16 | 24,00 | - | 82,36 | 71,11 | 11,25 | 70,00 | 69,79 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 10,48 | - | - | 10,69 | - | 10,69 | - | 69,68 | - | 0,73 | | | 0,81 |
| 08.09.16 | 24,00 | - | 80,42 | 69,83 | 10,59 | 69,71 | 69,50 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,85 | - | - | 10,07 | - | 10,07 | - | 69,35 | - | 0,68 | | | 0,76 |
| 09.09.16 | 24,00 | - | 80,00 | 70,42 | 9,58 | 69,86 | 69,65 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 8,90 | - | - | 9,08 | - | 9,08 | - | 69,56 | - | 0,62 | | | 0,69 |
| 10.09.16 | 24,00 | - | 80,25 | 70,26 | 9,99 | 69,98 | 69,78 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,28 | - | - | 9,49 | - | 9,49 | - | 69,54 | - | 0,64 | | | 0,72 |
| 11.09.16 | 24,00 | - | 81,48 | 68,91 | 12,57 | 69,61 | 69,42 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 11,94 | - | - | 12,18 | - | 12,18 | - | 69,21 | - | 0,83 | | | 0,89 |
| 12.09.16 | 24,00 | - | 82,14 | 70,78 | 11,36 | 69,86 | 69,67 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 10,82 | - | - | 11,06 | - | 11,06 | - | 69,50 | - | 0,75 | | | 0,81 |
| 13.09.16 | 24,00 | - | 82,16 | 71,14 | 11,02 | 68,38 | 68,15 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 10,57 | - | - | 10,82 | - | 10,82 | - | 68,30 | - | 0,72 | | | 0,77 |
| 14.09.16 | 24,00 | - | 84,02 | 72,33 | 11,69 | 69,90 | 69,69 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 11,18 | - | - | 11,42 | - | 11,42 | - | 69,57 | - | 0,78 | | | 0,84 |
| 15.09.16 | 24,00 | - | 82,52 | 71,75 | 10,77 | 69,74 | 69,54 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 10,29 | - | - | 10,51 | - | 10,51 | - | 69,38 | - | 0,72 | | | 0,77 |
| 16.09.16 | 24,00 | - | 79,82 | 70,37 | 9,45 | 69,92 | 69,70 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,95 | - | - | 9,17 | - | 9,17 | - | 69,53 | - | 0,62 | | | 0,68 |
| 17.09.16 | 24,00 | - | 79,32 | 68,69 | 10,63 | 69,85 | 69,63 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 10,22 | - | - | 10,43 | - | 10,43 | - | 69,45 | - | 0,71 | | | 0,76 |
| 18.09.16 | 24,00 | - | 80,21 | 68,08 | 12,13 | 69,68 | 69,47 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 11,59 | - | - | 11,83 | - | 11,83 | - | 69,24 | - | 0,80 | | | 0,86 |
| 19.09.16 | 24,00 | - | 75,90 | 64,71 | 11,19 | 69,67 | 69,43 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 10,63 | - | - | 10,88 | - | 10,88 | - | 69,31 | - | 0,74 | | | 0,80 |
| 20.09.16 | 24,00 | - | 71,73 | 60,05 | 11,68 | 68,62 | 68,44 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 11,23 | - | - | 11,46 | - | 11,46 | - | 67,83 | - | 0,76 | | | 0,82 |
| 21.09.16 | 24,00 | - | 75,43 | 62,20 | 13,23 | 64,70 | 55,52 | 9,18 | 7,00 | 5,00 | 0,58 | 13,20 | - | - | 13,46 | - | 13,46 | - | 64,38 | - | 0,85 | | | 1,43 |
| 22.09.16 | 24,00 | - | 75,41 | 63,01 | 12,40 | 65,68 | 41,04 | 24,64 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 11,93 | - | - | 12,16 | - | 12,16 | - | 65,80 | - | 0,79 | | | 2,37 |
| Среднее | 24,00 | - | 79,37 | 68,37 | 10,99 | 69,48 | 68,16 | 1,33 | 7,00 | 5,00 | 0,13 | 10,40 | - | - | 10,62 | - | 10,62 | - | 69,16 | - | 0,72 | - | - | 0,85 |
| Итого | 720,00 | | 2380,98 | 2051,23 | 329,75 | | | | | | 3,98 | 311,92 | 0,00 | 0,00 | 318,60 | 0,00 | 318,60 | 0,00 | | | 21,55 | 0,00 | 0,00 | 25,53 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.08.16 04:00 | 30832,79 | 26428,45 | 4458,80 | - | 4563,68 | - | 829,54 | - | - |
| | 23.09.16 08:00 | 33221,66 | 28487,06 | 4771,25 | - | 4882,81 | - | 885,48 | - | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **318,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел регистрации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 ДЕК 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта