

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 110 / СЛО-НВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуховский Э-1

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за сентябрь 2016
 Договор: 9058.038.1
 Строчка Адрес: Селова 110
 Телефон: (812) 313-41-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЛО-НВС
 Код УЛТЗ:
 Расчетная совместность с УЛТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: БКТ-7 № 208262
 Часовые и строчные архивы в файлах:
 Режим (Смена): 3001
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н

Преобр. УЛТЗ поверены до:
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н

Таб. гр.С = 15.27

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Q=М1*(t1-tнв)+М2*(t1-tнв)
 Q=0.318
 Qтеп.ср.= Qтеп.п.р. / Qтеп.п.р.
 Qтеп.ср.= Qтеп.п.р. / Qтеп.п.р.
 Qтеп.ср.= Qтеп.п.р. / Qтеп.п.р.

Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н
 Преобр. давления: КТСН-Н

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е	
			М1	М2	dn	Т1	Т2	dt	P1	P2	Qотопл	М3	М4	dn	М5Б	М6Б	дВсч	Входл	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.кв.	Qтеп.гвс			
24.08.16	24.00	-	113.33	100.97	12.86	69.68	69.53	0.15	7.00	5.00	0.05	11.88	-	-	-	12.13	-	12.13	-	69.86	-	0.83	Гкал	Гкал	Гкал	
25.08.16	24.00	-	112.95	100.40	12.55	69.64	69.48	0.16	7.00	5.00	0.05	12.05	-	-	-	12.34	-	12.34	-	69.84	-	0.84	Гкал	Гкал	Гкал	
26.08.16	24.00	-	113.07	101.24	11.83	69.52	69.39	0.13	7.00	5.00	0.06	11.25	-	-	-	11.50	-	11.50	-	69.54	-	0.78	Гкал	Гкал	Гкал	
27.08.16	24.00	-	116.36	101.28	15.08	69.75	69.63	0.12	7.00	5.00	0.05	14.51	-	-	-	14.84	-	14.84	-	69.81	-	1.01	Гкал	Гкал	Гкал	
28.08.16	24.00	-	115.78	100.31	15.47	69.82	69.69	0.13	7.00	5.00	0.06	14.89	-	-	-	15.22	-	15.22	-	69.89	-	1.04	Гкал	Гкал	Гкал	
29.08.16	24.00	-	115.37	100.97	14.40	69.59	69.45	0.14	7.00	5.00	0.05	13.88	-	-	-	14.18	-	14.18	-	69.67	-	0.97	Гкал	Гкал	Гкал	
30.08.16	24.00	-	113.49	99.71	13.78	69.48	69.04	0.14	7.00	5.00	0.05	13.23	-	-	-	13.53	-	13.53	-	69.31	-	0.92	Гкал	Гкал	Гкал	
31.08.16	24.00	-	116.31	99.24	17.07	69.25	69.09	0.16	7.00	5.00	0.05	16.66	-	-	-	17.02	-	17.02	-	69.44	-	1.16	Гкал	Гкал	Гкал	
02.09.16	24.00	-	115.77	100.96	14.81	69.68	69.56	0.12	7.00	5.00	0.05	14.37	-	-	-	14.69	-	14.69	-	69.62	-	1.00	Гкал	Гкал	Гкал	
03.09.16	24.00	-	114.10	100.10	14.00	69.92	69.77	0.15	7.00	5.00	0.04	13.66	-	-	-	13.97	-	13.97	-	70.06	-	0.96	Гкал	Гкал	Гкал	
04.09.16	24.00	-	98.20	87.07	87.07	11.13	69.45	69.30	0.15	7.00	5.00	0.03	10.88	-	-	-	11.10	-	11.10	-	69.64	-	0.76	Гкал	Гкал	Гкал
05.09.16	24.00	-	115.50	99.60	15.90	69.18	69.08	0.10	7.00	5.00	0.06	15.15	-	-	-	15.49	-	15.49	-	69.24	-	1.05	Гкал	Гкал	Гкал	
06.09.16	24.00	-	117.89	102.74	15.15	69.75	69.64	0.11	7.00	5.00	0.07	14.29	-	-	-	14.60	-	14.60	-	69.36	-	1.00	Гкал	Гкал	Гкал	
07.09.16	24.00	-	122.45	108.05	14.40	69.09	68.97	0.12	7.00	5.00	0.03	14.30	-	-	-	14.60	-	14.60	-	69.13	-	0.99	Гкал	Гкал	Гкал	
08.09.16	24.00	-	118.86	105.89	12.97	69.58	69.45	0.13	7.00	5.00	0.03	12.25	-	-	-	13.03	-	13.03	-	69.67	-	0.89	Гкал	Гкал	Гкал	
09.09.16	24.00	-	119.29	103.98	15.31	69.29	69.16	0.13	7.00	5.00	0.03	15.16	-	-	-	15.50	-	15.50	-	69.35	-	1.05	Гкал	Гкал	Гкал	
10.09.16	24.00	-	120.71	104.91	15.80	69.43	69.28	0.15	7.00	5.00	0.02	15.21	-	-	-	16.07	-	16.07	-	69.61	-	1.00	Гкал	Гкал	Гкал	
11.09.16	24.00	-	119.22	104.60	14.62	69.55	69.43	0.12	7.00	5.00	0.02	14.71	-	-	-	14.71	-	14.71	-	69.52	-	1.19	Гкал	Гкал	Гкал	
12.09.16	24.00	-	119.64	102.36	17.28	69.19	69.06	0.13	7.00	5.00	0.03	13.48	-	-	-	13.77	-	13.77	-	69.48	-	0.94	Гкал	Гкал	Гкал	
13.09.16	24.00	-	118.50	104.93	13.57	69.45	69.32	0.13	7.00	5.00	0.02	12.86	-	-	-	13.12	-	13.12	-	69.57	-	1.01	Гкал	Гкал	Гкал	
14.09.16	24.00	-	118.25	105.29	12.96	69.50	69.34	0.14	7.00	5.00	0.02	14.52	-	-	-	15.07	-	15.07	-	69.46	-	1.02	Гкал	Гкал	Гкал	
15.09.16	24.00	-	121.56	106.98	14.58	69.50	69.36	0.14	7.00	5.00	0.02	14.52	-	-	-	15.63	-	15.63	-	69.53	-	1.07	Гкал	Гкал	Гкал	
16.09.16	24.00	-	119.05	105.93	14.86	69.34	69.21	0.13	7.00	5.00	0.03	14.75	-	-	-	15.07	-	15.07	-	69.32	-	1.17	Гкал	Гкал	Гкал	
17.09.16	24.00	-	120.43	103.74	15.31	69.53	69.40	0.13	7.00	5.00	0.02	15.31	-	-	-	15.93	-	15.93	-	69.57	-	1.36	Гкал	Гкал	Гкал	
18.09.16	24.00	-	118.35	99.97	18.38	69.30	69.15	0.15	7.00	5.00	0.02	18.34	-	-	-	18.76	-	18.76	-	69.32	-	1.30	Гкал	Гкал	Гкал	
19.09.16	24.00	-	111.81	94.85	16.96	69.27	69.10	0.17	7.00	5.00	0.02	16.88	-	-	-	17.25	-	17.25	-	69.36	-	1.17	Гкал	Гкал	Гкал	
20.09.16	24.00	-	102.64	86.61	16.03	68.28	68.19	0.09	7.00	5.00	0.03	15.86	-	-	-	16.20	-	16.20	-	67.79	-	1.08	Гкал	Гкал	Гкал	
21.09.16	24.00	-	105.36	87.21	18.15	64.40	64.28	0.12	7.00	5.00	0.07	18.56	-	-	-	18.90	-	18.90	-	64.40	-	1.19	Гкал	Гкал	Гкал	
22.09.16	24.00	-	103.72	97.46	56.26	65.32	65.32	38.90	7.00	5.00	3.87	18.56	-	-	-	16.39	-	16.39	-	65.85	-	1.06	Гкал	Гкал	Гкал	
Среднее	24.00	-	115.29	98.94	16.35	69.08	67.74	1.34	7.00	5.00	0.19	15.06	-	-	-	15.06	-	15.06	-	69.15	-	1.02	Гкал	Гкал	Гкал	
Итого	720.00	-	3458.75	2968.28	490.47	5.80	442.28	0.00	0.00	451.90	0.00	451.90	0.00	0.00	451.90	0.00	451.90	0.00	30.57	0.00	0.00	Гкал	Гкал	Гкал		

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1(Г) 65132.11
 М2(Г) 54855.96
 М3(Г) 10195.70
 М4(Г) 10497.66
 М5(Г) 10890.79
 М6(Г) 2071.92
 М7(Г) 2870.06

Период расчета по среднему:
 23.09.16 08:00 - 24.09.16 04:00
 23.09.16 08:00 - 24.09.16 04:00
 23.09.16 08:00 - 24.09.16 04:00
 23.09.16 08:00 - 24.09.16 04:00

Компьютерно тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объект теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

15.27 °C = 6.75 Гкал;
 29.62 Гкал;
 451.90 КВт.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 «ИнфраХит Монтаж»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел приборного учета
 29 СЕН 2016