Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	73,81	64,09	9,72	69,76	69,77	-0,01	7,00	5,00	0,65	0,48	-	-	0,48	-	0,48	-	68,80	-	0,02			0,68
25.08.16	24,00	-	73,73	63,81	9,92	69,30	69,40	-0,10	7,00	5,00	0,65	0,71	-	-	0,71	-	0,71	-	68,88	-	0,04			0,69
26.08.16	24,00	-	73,34	64,29	9,05	69,56	69,09	0,47	7,00	5,00	0,64	0,45	-	-	0,45	-	0,45	-	68,76	-	0,02			0,66
27.08.16	24,00	-	74,14	64,36	9,78	70,34	69,98	0,36	7,00	5,00	0,69	0,48	-	-	0,48	-	0,48	-	68,96	-	0,02			0,71
28.08.16	24,00	-	74,46	63,59	10,87	70,28	69,43	0,85	7,00	5,00	0,80	0,48	-	-	0,48	-	0,48	-	68,89	-	0,02			0,82
29.08.16	24,00	-	73,71	63,93	9,78	69,63	69,27	0,36	7,00	5,00	0,18	7,63	-	-	7,80	-	7,80	-	69,03	-	0,52			0,71
30.08.16	24,00	-	73,30	63,07	10,23	68,93	68,58	0,35	7,00	5,00	0,05	9,99	-	-	10,21	-	10,21	-	68,56	-	0,68			0,73
31.08.16	24,00	-	75,18	62,76	12,42	68,95	68,56	0,39	7,00	5,00	0,04	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	68,71	-	0,84			0,88
01.09.16	24,00	-	75,41	64,20	11,21	69,42	69,07	0,35	7,00	5,00	0,01	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	68,99	-	0,79			0,81
02.09.16	24,00	-	74,00	63,62	10,38	69,64	69,26	0,38	7,00	5,00	0,02	10,56	-	-	10,79	-	10,79	-	69,31	-	0,73			0,75
03.09.16	24,00	-	74,27	63,94	10,33	69,21	68,82	0,39	7,00	5,00	0,04	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	68,98	-	0,71			0,74
04.09.16	24,00	-	75,16	63,30	11,86	68,93	68,55	0,38	7,00	5,00	0,03	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	68,64	-	0,81			0,84
05.09.16	24,00	-	75,11	65,25	9,86	69,48	69,10	0,38	7,00	5,00	0,03	9,91	-	-	10,13	-	10,13	-	69,19	-	0,68			0,71
06.09.16	24,00	-	79,06	68,37	10,69	68,81	68,46	0,35	7,00	5,00	0,02	10,78	-	-	11,01	-	11,01	-	68,45	-	0,74			0,76
07.09.16	24,00	-	77,63	67,26	10,37	69,37	69,01	0,36	7,00	5,00	0,02	10,54	-	-	10,79	-	10,79	-	69,05	-	0,73			0,75
08.09.16	24,00	-	76,53	66,12	10,41	69,05	68,68	0,37	7,00	5,00	0,02	10,64	-	-	10,90	-	10,90	-	68,73	-	0,73			0,75
09.09.16	24,00	-	75,53	65,03	10,50	69,30	68,87	0,43	7,00	5,00	0,23	7,71	-	-	7,86	-	7,86	-	68,88	-	0,53			0,76
10.09.16	24,00	-	77,05	66,74	10,31	69,24	68,90	0,34	7,00	5,00	0,02	10,47	-	-	10,66	-	10,66	-	68,79	-	0,72			0,74
11.09.16	24,00	-	77,18	65,39	11,79	68,98	68,64	0,34	7,00	5,00	0,01	12,12	-	-	12,38	-	12,38	-	68,60	-	0,83			0,84
12.09.16	24,00	-	78,31	66,60	11,71	69,38	68,50	0,88	7,00	5,00	0,28	8,64	-	-	8,85	-	8,85	-	68,83	-	0,60			0,87
13.09.16	24,00	-	77,90	66,72	11,18	67,69	67,35	0,34	7,00	5,00	0,03	11,17	-	-	11,43	-	11,43	-	67,27	-	0,75			0,78
14.09.16	24,00	-	78,36	67,97	10,39	69,26	68,91	0,35	7,00	5,00	0,03	10,38	-	-	10,62	-	10,62	-	68,85	-	0,72			0,75
15.09.16	24,00	-	77,95	67,35	10,60	69,14	68,76	0,38	7,00	5,00	0,02	10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	68,82	-	0,74			0,76
16.09.16	24,00	-	77,28	65,96	11,32	69,29	68,93	0,36	7,00	5,00	0,03	11,45	-	-	11,70	-	11,70	-	68,91	-	0,79			0,81
17.09.16	24,00	-	76,44	64,05	12,39	69,18	68,80	0,38	7,00	5,00	0,03	12,46	-	-	12,73	-	12,73	-	68,79	-	0,86			0,89
18.09.16	24,00	-	75,11	63,55	11,56	69,07	68,70	0,37	7,00	5,00	0,02	11,68	-	-	11,93	-	11,93	-	68,64	-	0,80			0,83
19.09.16	24,00	-	72,45	60,40	12,05	69,04	68,64	0,40	7,00	5,00	0,03	12,04	-	-	12,30	-	12,30	-	68,76	-	0,83			0,86
20.09.16	24,00	-	66,19	54,40	11,79	68,31	67,97	0,34	7,00	5,00	0,04	11,57	-	-	11,83	-	11,83	-	67,68	-	0,78			0,83
21.09.16	24,00	-	65,78	54,99	10,79	64,71	51,56	13,15	7,00	5,00	1,16	4,29	-	-	4,36	-	4,36	-	63,75	-	0,27			1,43
22.09.16	24,00	-	65,27	53,12	12,15	65,57	41,03	24,54	7,00	5,00	2,07	0,58	-	-	0,58	-	0,58	-	65,04	-	0,04			2,10
Среднее	24,00	-	74,65	63,81	10,85	68,96	67,35	1,61	7,00	5,00	0,26	8,46	-	-	8,64	-	8,64	-	68,45	-	0,58	-	-	0,84
Итого	720,00		2239,64	1914,23	325,41						7,88	253,82	0,00	0,00	259,25	0,00	259,25	0,00			17,37	0,00	0,00	25,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	48668,39	41491,01	8367,83	-	8791,59	-	1452,98	-	-
	23.09.16 08:00	50917,00	43412,43	8621,74	-	9050,93	-	1478,74	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -3,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **259,25** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«___» _____ г.

печать энергосбыта