Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0916.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	0,00	19,04	-19,04	53,47	63,35	-9,88	7,00	5,00	0,00	18,91	-	-	19,25	-	19,25	-	62,39	-	1,18			1,18
25.08.16	24,00	-	0,00	18,86	-18,86	51,83	61,28	-9,45	7,00	5,00	0,00	18,72	-	-	19,03	-	19,03	-	60,36	-	1,13			1,13
26.08.16	24,00	-	0,00	16,84	-16,84	51,21	60,89	-9,68	7,00	5,00	0,00	16,69	-	-	16,94	-	16,94	-	59,90	-	1,00			1,00
27.08.16	24,00	-	0,00	18,71	-18,71	51,10	61,12	-10,02	7,00	5,00	0,00	18,58	-	-	18,89	-	18,89	-	60,21	-	1,12			1,12
28.08.16	24,00	-	0,00	20,10	-20,10	50,96	61,03	-10,07	7,00	5,00	0,00	19,97	-	-	20,29	-	20,29	-	60,16	-	1,20			1,20
29.08.16	24,00	-	0,00	20,32	-20,32	51,11	60,80	-9,69	7,00	5,00	0,00	20,18	-	-	20,49	-	20,49	-	59,92	-	1,21			1,21
30.08.16	24,00	-	0,10	17,86	-17,76	50,71	60,25	-9,54	7,00	5,00	0,00	17,69	-	-	17,95	-	17,95	-	59,33	-	1,05			1,05
31.08.16	24,00	-	0,00	22,14	-22,14	50,55	60,23	-9,68	7,00	5,00	0,00	22,00	-	-	22,35	-	22,35	-	59,43	-	1,31			1,31
01.09.16	24,00	-	0,00	22,91	-22,91	51,22	60,71	-9,49	7,00	5,00	0,00	22,75	-	-	23,12	-	23,12	-	59,93	-	1,37			1,37
02.09.16	24,00	-	0,00	19,54	-19,54	51,26	60,79	-9,53	7,00	5,00	0,00	19,40	-	-	19,73	-	19,73	-	59,90	-	1,16			1,16
03.09.16	24,00	-	0,00	21,22	-21,22	51,16	60,68	-9,52	7,00	5,00	0,00	21,05	-	-	21,40	-	21,40	-	59,85	-	1,26			1,26
04.09.16	24,00	-	0,00	22,66	-22,66	50,51	60,33	-9,82	7,00	5,00	0,00	22,51	-	-	22,87	-	22,87	-	59,56	-	1,34			1,34
05.09.16	24,00	-	0,00	22,19	-22,19	51,24	60,89	-9,65	7,00	5,00	0,00	22,05	-	-	22,45	-	22,45	-	60,09	-	1,33			1,33
06.09.16	24,00	-	0,00	20,73	-20,73	50,74	60,49	-9,75	7,00	5,00	0,00	20,60	-	-	20,94	-	20,94	-	59,64	-	1,23			1,23
07.09.16	24,00	-	0,00	21,88	-21,88	51,04	60,80	-9,76	7,00	5,00	0,00	21,75	-	-	22,12	-	22,12	-	59,98	-	1,31			1,31
08.09.16	24,00	-	0,00	20,80	-20,80	50,79	60,33	-9,54	7,00	5,00	0,00	20,66	-	-	21,00	-	21,00	-	59,48	-	1,23			1,23
09.09.16	24,00	-	0,00	19,46	-19,46	50,57	60,49	-9,92	7,00	5,00	0,00	19,35	-	-	19,66	-	19,66	-	59,58	-	1,15			1,15
10.09.16	24,00	-	0,00	20,22	-20,22	50,38	60,66	-10,28	7,00	5,00	0,00	20,10	-	-	20,44	-	20,44	-	59,78	-	1,20			1,20
11.09.16	24,00	-	0,00	23,94	-23,94	50,69	60,49	-9,80	7,00	5,00	0,00	23,77	-	-	24,17	-	24,17	-	59,75	-	1,42			1,42
12.09.16	24,00	-	0,00	20,77	-20,77	51,37	60,66	-9,29	7,00	5,00	0,00	20,62	-	-	20,96	-	20,96	-	59,81	-	1,24			1,24
13.09.16	24,00	-	0,00	22,36	-22,36	50,20	59,69	-9,49	7,00	5,00	0,00	22,20	-	-	22,56	-	22,56	-	58,91	-	1,31			1,31
14.09.16	24,00	-	0,00	22,12	-22,12	51,37	61,64	-10,27	7,00	5,00	0,00	21,96	-	-	22,35	-	22,35	-	60,79	-	1,34			1,34
15.09.16	24,00	-	0,00	20,78	-20,78	51,49	61,56	-10,07	7,00	5,00	0,00	20,64	-	-	20,98	-	20,98	-	60,66	-	1,25			1,25
16.09.16	24,00	-	0,00	20,72	-20,72	51,19	61,48	-10,29	7,00	5,00	0,00	20,58	-	-	20,93	-	20,93	-	60,56	-	1,25			1,25
17.09.16	24,00	-	0,00	21,33	-21,33	50,94	61,33	-10,39	7,00	5,00	0,00	21,18	-	-	21,53	-	21,53	-	60,43	-	1,28			1,28
18.09.16	24,00	-	0,00	24,83	-24,83	50,91	61,21	-10,30	7,00	5,00	0,00	24,69	-	-	25,12	-	25,12	-	60,42	-	1,49			1,49
19.09.16	24,00	-	0,00	22,40	-22,40	50,09	59,96	-9,87	7,00	5,00	0,00	22,27	-	-	22,63	-	22,63	-	59,11	-	1,32			1,32
20.09.16	24,00	-	36,19	40,13	-3,94	65,89	50,96	14,93	7,00	5,00	0,00	21,46	-	-	21,82	-	21,82	-	60,97	-	1,31			1,31
21.09.16	24,00	-	107,47	89,22	18,25	64,29	45,49	18,80	7,00	5,00	1,64	18,83	-	-	19,19	-	19,19	-	64,03	-	1,21			2,85
22.09.16	24,00	-	114,26	96,34	17,92	65,13	44,32	20,81	7,00	5,00	1,95	18,80	-	-	19,17	-	19,17	-	65,37	-	1,23			3,18
Среднее	24,00	-	8,60	26,35	-17,75	52,45	59,46	-7,02	7,00	5,00	0,12	20,67	-	-	21,01	-	21,01	-	60,34	-	1,25	-	-	1,37
Итого	720,00		258,02	790,42	-532,40						3,59	619,96	0,00	0,00	630,33	0,00	630,33	0,00			37,41	0,00	0,00	41,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	24188,66	20975,82	4265,70	-	4370,37	-	701,87	-	-
	23.09.16 08:00	24477,85	21793,97	4887,49	-	5002,56	-	1675,35	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -9,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **630,33** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ВЫС" "КУЭ"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.