Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0916.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	0,00	10,51	-10,51	50,13	62,58	-12,45	7,00	5,00	0,00	10,03	-	-	10,22	-	10,22	-	61,33	-	0,62			0,62
25.08.16	24,00	-	0,00	10,56	-10,56	48,16	60,77	-12,61	7,00	5,00	0,00	10,08	-	-	10,27	-	10,27	-	59,62	-	0,60			0,60
26.08.16	24,00	-	0,00	12,16	-12,16	49,26	60,64	-11,38	7,00	5,00	0,00	11,68	-	-	11,86	-	11,86	-	59,66	-	0,70			0,70
27.08.16	24,00	-	0,00	11,17	-11,17	48,92	60,81	-11,89	7,00	5,00	0,00	10,67	-	-	10,84	-	10,84	-	59,74	-	0,64			0,64
28.08.16	24,00	-	0,00	12,17	-12,17	48,47	60,71	-12,24	7,00	5,00	0,00	11,64	-	-	11,82	-	11,82	-	59,68	-	0,69			0,69
29.08.16	24,00	-	0,00	13,60	-13,60	48,13	60,57	-12,44	7,00	5,00	0,00	13,06	-	-	13,26	-	13,26	-	59,52	-	0,78			0,78
30.08.16	24,00	-	0,00	12,85	-12,85	47,89	60,04	-12,15	7,00	5,00	0,00	12,35	-	-	12,54	-	12,54	-	59,03	-	0,73			0,73
31.08.16	24,00	-	8,30	3,14	5,16	67,48	59,78	7,70	7,00	5,00	0,00	10,78	-	-	10,99	-	10,99	-	64,74	-	0,70			0,70
01.09.16	24,00	-	12,72	0,00	12,72	67,69	48,50	19,19	7,00	5,00	0,05	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	67,30	-	0,81			0,86
02.09.16	24,00	-	12,36	0,00	12,36	68,01	48,67	19,34	7,00	5,00	0,05	11,68	-	-	11,93	-	11,93	-	67,60	-	0,79			0,84
03.09.16	24,00	-	11,93	0,00	11,93	67,63	48,16	19,47	7,00	5,00	0,05	11,27	-	-	11,50	-	11,50	-	67,27	-	0,76			0,81
04.09.16	24,00	-	12,85	0,00	12,85	67,34	47,82	19,52	7,00	5,00	0,05	12,13	-	-	12,37	-	12,37	-	67,02	-	0,81			0,87
05.09.16	24,00	-	12,21	0,00	12,21	67,86	48,31	19,55	7,00	5,00	0,05	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	67,49	-	0,78			0,83
06.09.16	24,00	-	13,71	0,00	13,71	67,28	48,79	18,49	7,00	5,00	0,06	12,93	-	-	13,18	-	13,18	-	66,95	-	0,86			0,93
07.09.16	24,00	-	11,99	0,00	11,99	67,68	48,61	19,07	7,00	5,00	0,06	11,25	-	-	11,48	-	11,48	-	67,32	-	0,76			0,81
08.09.16	24,00	-	14,40	0,00	14,40	67,36	48,51	18,85	7,00	5,00	0,06	13,68	-	-	13,96	-	13,96	-	67,03	-	0,91			0,97
09.09.16	24,00	-	12,53	0,00	12,53	67,47	47,68	19,79	7,00	5,00	0,05	11,79	-	-	12,05	-	12,05	-	67,13	-	0,79			0,85
10.09.16	24,00	-	12,63	0,00	12,63	67,54	47,60	19,94	7,00	5,00	0,05	11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	67,15	-	0,80			0,85
11.09.16	24,00	-	14,66	0,00	14,66	67,45	47,74	19,71	7,00	5,00	0,05	13,98	-	-	14,26	-	14,26	-	67,12	-	0,94			0,99
12.09.16	24,00	-	12,67	0,00	12,67	67,60	47,64	19,96	7,00	5,00	0,05	11,98	-	-	12,23	-	12,23	-	67,25	-	0,81			0,86
13.09.16	24,00	-	13,33	0,06	13,27	65,80	42,63	23,17	7,00	5,00	0,05	12,60	-	-	12,86	-	12,86	-	65,45	-	0,83			0,88
14.09.16	24,00	-	12,44	0,00	12,44	67,71	46,94	20,77	7,00	5,00	0,06	11,72	-	-	11,98	-	11,98	-	67,34	-	0,79			0,85
15.09.16	24,00	-	12,65	0,00	12,65	67,59	46,69	20,90	7,00	5,00	0,05	11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	67,28	-	0,80			0,86
16.09.16	24,00	-	13,43	0,00	13,43	67,72	46,34	21,38	7,00	5,00	0,05	12,75	-	-	13,01	-	13,01	-	67,33	-	0,86			0,91
17.09.16	24,00	-	13,42	0,00	13,42	67,59	45,60	21,99	7,00	5,00	0,05	12,76	-	-	13,01	-	13,01	-	67,21	-	0,86			0,91
18.09.16	24,00	-	13,91	0,00	13,91	67,53	44,95	22,58	7,00	5,00	0,05	13,24	-	-	13,52	-	13,52	-	67,18	-	0,89			0,94
19.09.16	24,00	-	42,80	27,88	14,92	68,06	67,90	0,16	7,00	5,00	0,09	13,79	-	-	14,09	-	14,09	-	67,67	-	0,93			1,02
20.09.16	24,00	-	77,63	61,89	15,74	67,42	59,63	7,79	7,00	5,00	0,60	14,23	-	-	14,51	-	14,51	-	66,88	-	0,95			1,55
21.09.16	24,00	-	69,57	55,08	14,49	63,74	42,13	21,61	7,00	5,00	1,30	12,78	-	-	13,02	-	13,02	-	63,55	-	0,81			2,12
22.09.16	24,00	-	67,95	52,36	15,59	64,65	42,05	22,60	7,00	5,00	1,28	14,01	-	-	14,29	-	14,29	-	65,08	-	0,91			2,19
Среднее	24,00	-	16,67	9,45	7,22	62,91	51,63	11,28	7,00	5,00	0,14	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	65,16	-	0,80	-	-	0,94
Итого	720,00		500,09	283,43	216,66						4,22	366,21	0,00	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00			23,90	0,00	0,00	28,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 04:00	15676,16	12976,63	2848,28	-	2916,73	-	461,52	-	
	23.09.16 08:00	16193,93	13274,89	3215,76	-	3291,36	-	480,22	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -5,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **373,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
подпись ответственного
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 2 9 СЕН 2016 г.