Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.09.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.09.16	24,00	-	0,00	12,45	-12,45	46,63	60,71	-14,08	7,00	5,00	0,00	12,05	-	-	12,24	-	12,24	-	59,47	-	0,72			0,72
02.09.16	24,00	-	0,00	13,66	-13,66	47,01	60,87	-13,86	7,00	5,00	0,00	13,23	-	-	13,44	-	13,44	-	59,73	-	0,79			0,79
03.09.16	24,00	-	0,00	14,25	-14,25	46,70	60,74	-14,04	7,00	5,00	0,00	13,83	-	-	14,04	-	14,04	-	59,62	-	0,83			0,83
04.09.16	24,00	-	0,00	14,13	-14,13	46,15	60,37	-14,22	7,00	5,00	0,00	13,71	-	-	13,93	-	13,93	-	59,29	-	0,82			0,82
05.09.16	24,00	-	0,00	11,52	-11,52	45,93	61,02	-15,09	7,00	5,00	0,00	11,20	-	-	11,38	-	11,38	-	59,69	-	0,67			0,67
06.09.16	24,00	-	0,00	13,03	-13,03	46,43	60,54	-14,11	7,00	5,00	0,00	12,62	-	-	12,85	-	12,85	-	59,31	-	0,75			0,75
07.09.16	24,00	-	0,00	12,63	-12,63	45,71	60,79	-15,08	7,00	5,00	0,00	12,32	-	-	12,54	-	12,54	-	59,59	-	0,74			0,74
08.09.16	24,00	-	0,00	11,90	-11,90	45,65	60,39	-14,74	7,00	5,00	0,00	11,54	-	-	11,72	-	11,72	-	59,09	-	0,68			0,68
09.09.16	24,00	-	0,00	11,34	-11,34	45,80	60,48	-14,68	7,00	5,00	0,00	11,00	-	-	11,20	-	11,20	-	59,11	-	0,65			0,65
10.09.16	24,00	-	0,00	12,15	-12,15	45,31	60,65	-15,34	7,00	5,00	0,00	11,80	-	-	11,99	-	11,99	-	59,42	-	0,70			0,70
11.09.16	24,00	-	0,00	13,00	-13,00	45,85	60,50	-14,65	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,77	-	12,77	-	59,38	-	0,75			0,75
12.09.16	24,00	-	0,00	15,31	-15,31	46,57	60,78	-14,21	7,00	5,00	0,00	14,89	-	-	15,14	-	15,14	-	59,75	-	0,89			0,89
13.09.16	24,00	-	0,00	14,14	-14,14	45,30	60,11	-14,81	7,00	5,00	0,00	13,73	-	-	13,98	-	13,98	-	58,96	-	0,81			0,81
14.09.16	24,00	-	0,00	14,88	-14,88	46,41	62,42	-16,01	7,00	5,00	0,00	14,43	-	-	14,66	-	14,66	-	61,30	-	0,89			0,89
15.09.16	24,00	-	0,00	11,60	-11,60	46,68	62,23	-15,55	7,00	5,00	0,00	11,21	-	-	11,41	-	11,41	-	60,86	-	0,68			0,68
16.09.16	24,00	-	0,00	12,15	-12,15	46,33	62,20	-15,87	7,00	5,00	0,00	11,75	-	-	11,93	-	11,93	-	60,75	-	0,72			0,72
17.09.16	24,00	-	25,19	26,85	-1,66	69,13	62,45	6,68	7,00	5,00	0,00	11,39	-	-	11,60	-	11,60	-	64,10	-	0,73			0,73
18.09.16	24,00	-	68,72	56,90	11,82	68,83	62,89	5,94	7,00	5,00	0,32	12,24	-	-	12,50	-	12,50	-	68,44	-	0,84			1,16
19.09.16	24,00	-	64,95	53,63	11,32	68,82	62,63	6,19	7,00	5,00	0,33	11,51	-	-	11,77	-	11,77	-	68,52	-	0,79			1,12
20.09.16	24,00	-	57,79	47,38	10,41	67,98	56,16	11,82	7,00	5,00	0,54	10,95	-	-	11,18	-	11,18	-	66,91	-	0,73			1,27
21.09.16	24,00	-	55,11	42,80	12,31	64,23	37,62	26,61	7,00	5,00	1,16	12,15	-	-	12,37	-	12,37	-	63,74	-	0,77			1,93
22.09.16	24,00	-	53,17	42,12	11,05	65,08	37,14	27,94	7,00	5,00	1,17	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	65,14	-	0,73			1,90
Среднее	24,00	-	14,77	21,72	-6,95	51,93	58,80	-6,87	7,00	5,00	0,16	12,33	-	-	12,55	-	12,55	-	61,46	-	0,76	-	-	0,92
Итого	528,00		324,93	477,82	-152,89						3,51	271,33	0,00	0,00	276,05	0,00	276,05	0,00			16,66	0,00	0,00	20,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **276,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ГЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.