Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	115,43	107,90	7,53	66,68	64,48	2,20	7,00	5,00	0,24	7,53	-	-	7,78	-	7,78	-	66,35	-	0,50			0,74
25.08.16	24,00	-	75,41	68,40	7,01	66,18	55,95	10,23	7,00	5,00	0,70	7,01	-	-	7,23	-	7,23	-	65,96	-	0,46			1,17
26.08.16	24,00	-	82,07	75,80	6,27	66,11	55,93	10,18	7,00	5,00	0,78	6,27	-	-	6,59	-	6,59	-	65,91	-	0,41			1,19
27.08.16	24,00	-	83,53	76,07	7,46	66,35	56,15	10,20	7,00	5,00	0,78	7,46	-	-	7,84	-	7,84	-	66,15	-	0,49			1,27
28.08.16	24,00	-	84,57	75,26	9,31	66,40	55,97	10,43	7,00	5,00	0,79	9,31	-	-	9,71	-	9,71	-	66,20	-	0,62			1,41
29.08.16	24,00	-	83,82	75,42	8,40	66,25	55,71	10,54	7,00	5,00	0,80	8,40	-	-	8,80	-	8,80	-	66,05	-	0,55			1,36
30.08.16	24,00	-	81,60	74,01	7,59	65,74	55,08	10,66	7,00	5,00	0,79	7,59	-	-	8,18	-	8,18	-	65,54	-	0,50			1,29
31.08.16	24,00	-	78,84	70,13	8,71	65,64	54,46	11,18	7,00	5,00	0,79	8,71	-	-	9,24	-	9,24	-	65,44	-	0,57			1,36
01.09.16	24,00	-	75,67	66,21	9,46	66,12	54,37	11,75	7,00	5,00	0,78	9,46	-	-	9,95	-	9,95	-	65,92	-	0,62			1,41
02.09.16	24,00	-	71,98	64,91	7,07	66,21	54,19	12,02	7,00	5,00	0,78	7,07	-	-	7,56	-	7,56	-	66,00	-	0,47			1,25
03.09.16	24,00	-	71,80	64,27	7,53	65,94	53,93	12,01	7,00	5,00	0,78	7,53	-	-	7,93	-	7,93	-	65,73	-	0,49			1,27
04.09.16	24,00	-	72,04	63,02	9,02	65,66	53,64	12,02	7,00	5,00	0,76	9,02	-	-	9,36	-	9,36	-	65,46	-	0,59			1,35
05.09.16	24,00	-	66,67	58,32	8,35	65,96	53,03	12,93	7,00	5,00	0,76	8,35	-	-	8,79	-	8,79	-	65,75	-	0,55			1,31
06.09.16	24,00	-	58,17	49,58	8,59	65,33	50,81	14,52	7,00	5,00	0,72	8,59	-	-	9,07	-	9,07	-	65,11	-	0,56			1,28
07.09.16	24,00	-	56,31	48,88	7,43	65,71	50,79	14,92	7,00	5,00	0,73	7,43	-	-	7,98	-	7,98	-	65,49	-	0,49			1,22
08.09.16	24,00	-	56,61	48,66	7,95	65,32	50,44	14,88	7,00	5,00	0,73	7,95	-	-	8,48	-	8,48	-	65,10	-	0,52			1,25
09.09.16	24,00	-	54,72	47,54	7,18	65,34	50,07	15,27	7,00	5,00	0,73	7,18	-	-	7,67	-	7,67	-	65,11	-	0,47			1,19
10.09.16	24,00	-	54,99	47,45	7,54	65,50	50,19	15,31	7,00	5,00	0,73	7,54	-	-	8,15	-	8,15	-	65,27	-	0,49			1,22
11.09.16	24,00	-	56,24	46,98	9,26	65,45	50,26	15,19	7,00	5,00	0,72	9,26	-	-	9,78	-	9,78	-	65,22	-	0,60			1,32
12.09.16	24,00	-	54,50	46,48	8,02	65,51	50,00	15,51	7,00	5,00	0,72	8,02	-	-	8,57	-	8,57	-	65,28	-	0,52			1,25
13.09.16	24,00	-	51,76	43,34	8,42	64,16	48,47	15,69	7,00	5,00	0,68	8,42	-	-	8,85	-	8,85	-	63,94	-	0,54			1,22
14.09.16	24,00	-	53,41	44,59	8,82	65,59	49,45	16,14	7,00	5,00	0,72	8,82	-	-	9,36	-	9,36	-	65,36	-	0,58			1,30
15.09.16	24,00	-	51,92	44,33	7,59	65,44	49,16	16,28	7,00	5,00	0,72	7,59	-	-	8,06	-	8,06	-	65,21	-	0,49			1,22
16.09.16	24,00	-	53,75	44,24	9,51	65,66	49,11	16,55	7,00	5,00	0,73	9,51	-	-	10,08	-	10,08	-	65,43	-	0,62			1,36
17.09.16	24,00	-	54,16	44,27	9,89	65,50	49,03	16,47	7,00	5,00	0,73	9,89	-	-	10,35	-	10,35	-	65,27	-	0,65			1,38
18.09.16	24,00	-	54,97	44,00	10,97	65,47	48,75	16,72	7,00	5,00	0,74	10,97	-	-	11,40	-	11,40	-	65,24	-	0,72			1,46
19.09.16	24,00	-	53,69	43,98	9,71	65,39	48,61	16,78	7,00	5,00	0,74	9,71	-	-	10,23	-	10,23	-	65,16	-	0,63			1,38
20.09.16	24,00	-	54,07	44,59	9,48	64,86	48,64	16,22	7,00	5,00	0,73	9,48	-	-	10,04	-	10,04	-	64,64	-	0,61			1,34
21.09.16	24,00	-	80,10	67,98	12,12	62,14	43,16	18,98	7,00	5,00	1,30	12,12	-	-	12,92	-	12,92	-	61,65	-	0,75			2,05
22.09.16	24,00	-	131,11	120,96	10,15	63,32	42,09	21,23	7,00	5,00	2,57	10,15	-	-	11,32	-	11,32	-	63,26	-	0,64			3,21
												8,54	-	-	9,04	-	9,04	-	65,27	-	0,56	-	-	1,37
Среднее	24,00	-	69,13	60,59	8,54	65,50	51,73	13,77	7,00	5,00	0,81													
Итого	720,00		2073,91	1817,57	256,34						24,30	256,34	0,00	0,00	271,27	0,00	271,27	0,00			16,71	0,00	0,00	41,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -3,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **271,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта