Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	52,58	43,29	9,29	69,01	68,67	0,34	7,00	5,00	0,07	8,48	-	-	8,69	-	8,69	-	69,06	-	0,59			0,66
25.08.16	24,00	-	52,33	42,69	9,64	68,95	68,61	0,34	7,00	5,00	0,08	8,66	-	-	8,86	-	8,86	-	68,93	-	0,60			0,68
26.08.16	24,00	-	52,47	43,12	9,35	68,83	68,54	0,29	7,00	5,00	0,08	8,39	-	-	8,57	-	8,57	-	68,66	-	0,58			0,66
27.08.16	24,00	-	52,74	43,14	9,60	69,08	68,79	0,29	7,00	5,00	0,09	8,58	-	-	8,77	-	8,77	-	68,92	-	0,59			0,68
28.08.16	24,00	-	54,60	42,08	12,52	69,14	68,83	0,31	7,00	5,00	0,10	11,35	-	-	11,58	-	11,58	-	69,03	-	0,78			0,88
29.08.16	24,00	-	53,52	42,82	10,70	68,85	68,53	0,32	7,00	5,00	0,09	9,70	-	-	9,92	-	9,92	-	68,75	-	0,66			0,75
30.08.16	24,00	-	53,64	42,50	11,14	68,48	68,16	0,32	7,00	5,00	0,07	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	68,38	-	0,71			0,78
31.08.16	24,00	-	48,28	38,57	9,71	68,53	68,19	0,34	7,00	5,00	0,06	9,11	-	-	9,29	-	9,29	-	68,50	-	0,63			0,68
01.09.16	24,00	-	54,48	43,43	11,05	68,99	68,70	0,29	7,00	5,00	0,06	10,50	-	-	10,75	-	10,75	-	68,78	-	0,72			0,78
02.09.16	24,00	-	52,89	43,03	9,86	69,21	68,89	0,32	7,00	5,00	0,05	9,39	-	-	9,62	-	9,62	-	69,10	-	0,65			0,70
03.09.16	24,00	-	55,29	42,98	12,31	68,81	68,47	0,34	7,00	5,00	0,06	11,68	-	-	11,91	-	11,91	-	68,88	-	0,80			0,86
04.09.16	24,00	-	55,51	42,09	13,42	68,53	68,23	0,30	7,00	5,00	0,06	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	68,41	-	0,87			0,93
05.09.16	24,00	-	54,27	43,67	10,60	69,07	68,77	0,30	7,00	5,00	0,06	10,04	-	-	10,26	-	10,26	-	68,97	-	0,69			0,75
06.09.16	24,00	-	56,84	45,43	11,41	68,52	68,23	0,29	7,00	5,00	0,05	10,88	-	-	11,11	-	11,11	-	68,42	-	0,75			0,80
07.09.16	24,00	-	55,37	44,06	11,31	68,99	68,71	0,28	7,00	5,00	0,07	10,48	-	-	10,71	-	10,71	-	68,85	-	0,72			0,80
08.09.16	24,00	-	53,76	43,21	10,55	68,68	68,37	0,31	7,00	5,00	0,06	9,93	-	-	10,13	-	10,13	-	68,58	-	0,68			0,74
09.09.16	24,00	-	53,90	43,54	10,36	68,84	68,54	0,30	7,00	5,00	0,04	9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	68,67	-	0,69			0,73
10.09.16	24,00	-	54,78	43,66	11,12	68,93	68,65	0,28	7,00	5,00	0,05	10,60	-	-	10,80	-	10,80	-	68,71	-	0,73			0,78
11.09.16	24,00	-	55,06	41,85	13,21	68,59	68,30	0,29	7,00	5,00	0,07	12,48	-	-	12,72	-	12,72	-	68,48	-	0,86			0,92
12.09.16	24,00	-	55,21	43,75	11,46	68,87	68,59	0,28	7,00	5,00	0,04	11,07	-	-	11,31	-	11,31	-	68,71	-	0,76			0,80
13.09.16	24,00	-	55,02	43,09	11,93	68,80	68,51	0,28	7,00	5,00	0,05	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	68,63	-	0,78	-	-	0,83
14.09.16	24,00	-	55,02	43,09	11,93	68,80	68,51	0,28	7,00	5,00	0,05	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	68,63	-	0,78	-	-	0,83
15.09.16	24,00	-	55,02	43,09	11,93	68,80	68,51	0,28	7,00	5,00	0,05	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	68,63	-	0,78	-	-	0,83
16.09.16	24,00	-	55,02	43,09	11,93	68,80	68,51	0,28	7,00	5,00	0,05	11,38	-	-	11,61	-	11,61	-	68,63	-	0,78	-	-	0,83
17.09.16	24,00	-	55,15	42,77	12,38	68,63	68,33	0,30	7,00	5,00	0,05	11,88	-	-	12,15	-	12,15	-	68,49	-	0,81			0,86
18.09.16	24,00	-	55,77	41,99	13,78	68,41	68,12	0,29	7,00	5,00	0,03	13,56	-	-	13,82	-	13,82	-	68,21	-	0,92			0,96
19.09.16	24,00	-	52,45	40,99	11,46	68,30	67,97	0,33	7,00	5,00	0,04	11,15	-	-	11,42	-	11,42	-	68,20	-	0,76			0,80
20.09.16	24,00	-	51,27	38,30	12,97	67,11	66,96	0,15	7,00	5,00	0,04	12,55	-	-	12,79	-	12,79	-	66,45	-	0,84			0,88
21.09.16	24,00	-	56,93	43,32	13,61	63,36	52,01	11,35	7,00	5,00	0,56	12,98	-	-	13,20	-	13,20	-	61,52	-	0,80			1,36
22.09.16	24,00	-	63,37	51,64	11,73	64,66	37,73	26,93	7,00	5,00	1,43	11,33	-	-	11,53	-	11,53	-	63,39	-	0,72			2,15
												10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	68,19	-	0,73	-	-	0,86
Среднее	24,00	-	54,42	43,01	11,41	68,42	66,86	1,55	7,00	5,00	0,12													
Итого	720,00		1632,53	1290,27	342,26						3,66	323,30	0,00	0,00	330,06	0,00	330,06	0,00			22,03	0,00	0,00	25,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	25714,86	20130,34	1404,34	-	12359,34	-	625,99	-	
	23.09.16 08:00	27196,10	21345,46	1734,56	-	12696,25	-	647,30	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -4,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **330,06** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 печать энергосбыта «____» _____ г.