Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0916.txt

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	9,52	0,00	9,52	65,41	19,90	45,51	7,00	5,00	0,01	9,40	-	-	9,60	-	9,60	-	64,64	-	0,61			0,62
25.08.16	24,00	-	8,84	0,00	8,84	65,10	19,21	45,89	7,00	5,00	0,01	8,75	-	-	8,91	-	8,91	-	64,24	-	0,56			0,58
26.08.16	24,00	-	9,39	0,00	9,39	64,93	20,00	44,93	7,00	5,00	0,01	9,32	-	-	9,51	-	9,51	-	64,07	-	0,60			0,61
27.08.16	24,00	-	7,80	0,00	7,80	64,76	20,40	44,36	7,00	5,00	0,01	7,69	-	-	7,84	-	7,84	-	63,93	-	0,49			0,51
28.08.16	24,00	-	9,77	0,00	9,77	65,19	18,92	46,27	7,00	5,00	0,02	9,54	-	-	9,71	-	9,71	-	64,52	-	0,61			0,64
29.08.16	24,00	-	10,85	0,00	10,85	65,26	17,97	47,29	7,00	5,00	0,02	10,66	-	-	10,86	-	10,86	-	64,61	-	0,69			0,71
30.08.16	24,00	-	9,63	0,00	9,63	64,54	18,40	46,14	7,00	5,00	0,02	9,43	-	-	9,60	-	9,60	-	63,88	-	0,60			0,62
31.08.16	24,00	-	10,85	0,00	10,85	64,92	18,15	46,77	7,00	5,00	0,02	10,70	-	-	10,92	-	10,92	-	64,25	-	0,69			0,71
01.09.16	24,00	-	10,17	0,00	10,17	65,14	18,33	46,81	7,00	5,00	0,02	10,00	-	-	10,19	-	10,19	-	64,42	-	0,65			0,67
02.09.16	24,00	-	9,42	0,00	9,42	65,20	18,99	46,21	7,00	5,00	0,02	9,23	-	-	9,40	-	9,40	-	64,55	-	0,60			0,61
03.09.16	24,00	-	9,01	0,00	9,01	64,88	18,84	46,04	7,00	5,00	0,02	8,86	-	-	9,02	-	9,02	-	64,16	-	0,57			0,58
04.09.16	24,00	-	10,69	0,00	10,69	65,00	18,58	46,42	7,00	5,00	0,01	10,58	-	-	10,81	-	10,81	-	64,32	-	0,68			0,70
05.09.16	24,00	-	10,61	0,00	10,61	65,32	18,53	46,79	7,00	5,00	0,02	10,46	-	-	10,65	-	10,65	-	64,67	-	0,67			0,70
06.09.16	24,00	-	10,15	0,00	10,15	64,66	18,07	46,59	7,00	5,00	0,01	10,05	-	-	10,23	-	10,23	-	63,94	-	0,64			0,66
07.09.16	24,00	-	10,04	0,00	10,04	65,19	18,23	46,96	7,00	5,00	0,02	9,90	-	-	10,10	-	10,10	-	64,48	-	0,64			0,66
08.09.16	24,00	-	9,97	0,00	9,97	64,71	18,42	46,29	7,00	5,00	0,02	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	64,00	-	0,63			0,65
09.09.16	24,00	-	10,38	0,00	10,38	64,96	17,71	47,25	7,00	5,00	0,01	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	64,20	-	0,66			0,68
10.09.16	24,00	-	10,07	0,00	10,07	64,96	17,69	47,27	7,00	5,00	0,02	9,96	-	-	10,14	-	10,14	-	64,21	-	0,64			0,65
11.09.16	24,00	-	10,76	0,00	10,76	65,00	18,61	46,39	7,00	5,00	0,02	10,62	-	-	10,80	-	10,80	-	64,37	-	0,68			0,70
12.09.16	24,00	-	9,59	0,00	9,59	64,92	19,09	45,83	7,00	5,00	0,01	9,52	-	-	9,71	-	9,71	-	64,15	-	0,61			0,62
13.09.16	24,00	-	9,76	0,06	9,70	63,79	17,69	46,10	7,00	5,00	0,01	9,71	-	-	9,88	-	9,88	-	63,05	-	0,61			0,62
14.09.16	24,00	-	10,09	0,00	10,09	65,13	17,34	47,79	7,00	5,00	0,02	9,99	-	-	10,17	-	10,17	-	64,42	-	0,64			0,66
15.09.16	24,00	-	10,23	0,00	10,23	65,11	17,11	48,00	7,00	5,00	0,01	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	64,41	-	0,65			0,67
16.09.16	24,00	-	9,64	0,00	9,64	65,00	17,30	47,70	7,00	5,00	0,01	9,59	-	-	9,80	-	9,80	-	64,16	-	0,62			0,63
17.09.16	24,00	-	10,44	0,00	10,44	65,00	16,55	48,45	7,00	5,00	0,01	10,37	-	-	10,56	-	10,56	-	64,33	-	0,67			0,68
18.09.16	24,00	-	11,37	0,00	11,37	65,08	15,77	49,31	7,00	5,00	0,01	11,32	-	-	11,53	-	11,53	-	64,34	-	0,73			0,74
19.09.16	24,00	-	10,33	0,00	10,33	64,85	15,43	49,42	7,00	5,00	0,02	10,20	-	-	10,39	-	10,39	-	64,13	-	0,66			0,67
20.09.16	24,00	-	11,20	0,00	11,20	64,06	16,02	48,04	7,00	5,00	0,01	11,15	-	-	11,35	-	11,35	-	63,38	-	0,71			0,72
21.09.16	24,00	-	30,08	19,32	10,76	62,50	37,60	24,90	7,00	5,00	0,50	10,80	-	-	11,00	-	11,00	-	61,16	-	0,66			1,15
22.09.16	24,00	-	64,92	54,81	10,11	63,53	40,75	22,78	7,00	5,00	1,24	10,24	-	-	10,44	-	10,44	-	63,43	-	0,65			1,89
Среднее	24,00	-	12,52	2,47	10,05	64,80	19,52	45,28	7,00	5,00	0,07	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	64,08	-	0,64	-	-	0,71
Итого	720,00		375,57	74,19	301,38						2,16	298,30	0,00	0,00	303,98	0,00	303,98	0,00			19,12	0,00	0,00	21,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	17174,03	14239,53	3249,64	-	3322,72	-	635,66	-	
	23.09.16 08:00	17566,69	14329,89	3548,98	-	3627,75	-	657,35	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -4,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **303,98** куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
СЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016 г.
печать энергосбыта