Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,27

Вычислитель: ВКТ-7 № 205591				Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	63,18	53,87	9,31	69,04	68,68	0,36	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	10,02	-	10,02	-	69,13	-	0,68			0,68
25.08.16	24,00	-	62,90	53,28	9,62	69,00	68,63	0,37	7,00	5,00	0,00	10,04	-	-	10,27	-	10,27	-	69,13	-	0,69			0,69
26.08.16	24,00	-	62,42	53,67	8,75	68,87	68,54	0,33	7,00	5,00	0,00	9,13	-	-	9,34	-	9,34	-	68,85	-	0,63			0,63
27.08.16	24,00	-	64,33	53,58	10,75	69,13	68,81	0,32	7,00	5,00	0,00	11,24	-	-	11,49	-	11,49	-	69,08	-	0,78			0,78
28.08.16	24,00	-	63,30	53,26	10,04	69,13	68,78	0,35	7,00	5,00	0,00	10,50	-	-	10,72	-	10,72	-	69,08	-	0,73			0,73
29.08.16	24,00	-	65,79	53,42	12,37	68,96	68,61	0,35	7,00	5,00	0,00	12,81	-	-	13,10	-	13,10	-	68,97	-	0,88			0,88
30.08.16	24,00	-	63,50	52,82	10,68	68,53	68,19	0,34	7,00	5,00	0,00	11,12	-	-	11,34	-	11,34	-	68,53	-	0,76			0,76
31.08.16	24,00	-	65,20	52,67	12,53	68,65	68,28	0,37	7,00	5,00	0,00	12,92	-	-	13,19	-	13,19	-	68,73	-	0,89			0,89
01.09.16	24,00	-	65,41	53,64	11,77	69,04	68,70	0,34	7,00	5,00	0,00	12,34	-	-	12,60	-	12,60	-	68,94	-	0,85			0,85
02.09.16	24,00	-	64,92	53,09	11,83	69,29	68,92	0,37	7,00	5,00	0,00	12,39	-	-	12,63	-	12,63	-	69,36	-	0,86			0,86
03.09.16	24,00	-	64,93	53,51	11,42	68,81	68,44	0,37	7,00	5,00	0,00	12,01	-	-	12,25	-	12,25	-	68,86	-	0,83			0,83
04.09.16	24,00	-	65,55	52,98	12,57	68,55	68,19	0,36	7,00	5,00	0,00	13,19	-	-	13,47	-	13,47	-	68,56	-	0,90			0,90
05.09.16	24,00	-	66,70	54,24	12,46	69,15	68,80	0,35	7,00	5,00	0,00	13,18	-	-	13,46	-	13,46	-	69,14	-	0,91			0,91
06.09.16	24,00	-	67,71	56,27	11,44	68,53	68,19	0,34	7,00	5,00	0,00	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	68,54	-	0,84			0,84
07.09.16	24,00	-	65,83	54,08	11,75	69,03	68,69	0,34	7,00	5,00	0,00	12,44	-	-	12,72	-	12,72	-	69,01	-	0,86			0,86
08.09.16	24,00	-	65,86	53,90	11,96	68,74	68,38	0,36	7,00	5,00	0,00	12,62	-	-	12,89	-	12,89	-	68,75	-	0,87			0,87
09.09.16	24,00	-	65,79	54,54	11,25	68,88	68,52	0,36	7,00	5,00	0,00	11,85	-	-	12,11	-	12,11	-	68,84	-	0,82			0,82
10.09.16	24,00	-	66,27	54,31	11,96	68,98	68,62	0,36	7,00	5,00	0,00	12,68	-	-	12,94	-	12,94	-	68,95	-	0,87			0,87
11.09.16	24,00	-	65,40	53,28	12,12	68,61	68,28	0,33	7,00	5,00	0,00	12,72	-	-	13,01	-	13,01	-	68,52	-	0,87			0,87
12.09.16	24,00	-	62,52	50,79	11,73	68,90	68,56	0,34	7,00	5,00	0,00	12,31	-	-	12,54	-	12,54	-	68,88	-	0,85			0,85
13.09.16	24,00	-	65,67	56,20	9,47	67,28	66,93	0,35	7,00	5,00	0,00	11,29	-	-	11,53	-	11,53	-	67,06	-	0,76			0,76
14.09.16	24,00	-	66,89	56,22	10,67	68,89	68,55	0,34	7,00	5,00	0,00	11,23	-	-	11,47	-	11,47	-	68,85	-	0,78			0,78
15.09.16	24,00	-	66,67	55,45	11,22	68,73	68,38	0,35	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	11,97	-	11,97	-	68,69	-	0,81			0,81
16.09.16	24,00	-	66,13	54,32	11,81	68,89	68,54	0,35	7,00	5,00	0,00	12,21	-	-	12,45	-	12,45	-	68,80	-	0,84			0,84
17.09.16	24,00	-	65,81	52,92	12,89	68,84	68,46	0,38	7,00	5,00	0,00	13,20	-	-	13,47	-	13,47	-	68,83	-	0,91			0,91
18.09.16	24,00	-	66,58	52,73	13,85	68,62	68,26	0,36	7,00	5,00	0,00	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	68,55	-	0,97			0,97
19.09.16	24,00	-	63,93	50,85	13,08	68,56	68,16	0,40	7,00	5,00	0,00	13,50	-	-	13,77	-	13,77	-	68,56	-	0,93			0,93
20.09.16	24,00	-	60,48	48,48	12,00	67,28	54,35	12,93	7,00	5,00	0,61	12,37	-	-	12,60	-	12,60	-	66,89	-	0,83			1,44
21.09.16	24,00	-	63,08	50,32	12,76	63,43	39,51	23,92	7,00	5,00	1,19	12,97	-	-	13,20	-	13,20	-	63,37	-	0,82			2,01
22.09.16	24,00	-	62,58	51,07	11,51	64,62	40,02	24,60	7,00	5,00	1,25	11,66	-	-	11,88	-	11,88	-	64,90	-	0,76			2,00
Среднее	24,00	-	64,84	53,33	11,52	68,43	66,07	2,37	7,00	5,00	0,10	12,06	-	-	12,31	-	12,31	-	68,41	-	0,83	-	-	0,93
Итого	720,00		1945,33	1599,76	345,57						3,05	361,92	0,00	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00			24,77	0,00	0,00	27,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	40677,67	33690,68	7526,52	-	7695,80	-	1095,63	-	
	23.09.16 08:00	42629,79	35296,52	7889,16	-	8065,94	-	1123,35	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -5,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 СЕН 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта

от