Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	106,89	91,15	15,74	70,48	64,68	5,80	7,00	5,00	0,53	15,74	-	-	16,43	-	16,43	-	70,54	-	1,11			1,64
25.08.16	24,00	-	106,69	90,10	16,59	70,43	64,60	5,83	7,00	5,00	0,53	16,59	-	-	17,31	-	17,31	-	70,50	-	1,17			1,70
26.08.16	24,00	-	105,06	90,81	14,25	70,32	64,52	5,80	7,00	5,00	0,53	14,25	-	-	14,91	-	14,91	-	70,37	-	1,00			1,53
27.08.16	24,00	-	105,94	90,97	14,97	70,55	64,73	5,82	7,00	5,00	0,53	14,97	-	-	15,66	-	15,66	-	70,58	-	1,06			1,59
28.08.16	24,00	-	109,03	90,05	18,98	70,58	64,89	5,69	7,00	5,00	0,52	18,98	-	-	19,76	-	19,76	-	70,61	-	1,34			1,86
29.08.16	24,00	-	107,30	90,60	16,70	70,32	64,42	5,90	7,00	5,00	0,54	16,70	-	-	17,44	-	17,44	-	70,36	-	1,18			1,71
30.08.16	24,00	-	105,85	89,34	16,51	69,95	64,14	5,81	7,00	5,00	0,52	16,51	-	-	17,20	-	17,20	-	69,99	-	1,16			1,68
31.08.16	24,00	-	106,90	89,14	17,76	70,07	64,19	5,88	7,00	5,00	0,53	17,76	-	-	18,48	-	18,48	-	70,13	-	1,25			1,78
01.09.16	24,00	-	108,03	90,49	17,54	70,43	64,70	5,73	7,00	5,00	0,52	17,54	-	-	18,27	-	18,27	-	70,44	-	1,24			1,76
02.09.16	24,00	-	107,81	89,58	18,23	70,71	64,91	5,80	7,00	5,00	0,52	18,23	-	-	18,99	-	18,99	-	70,75	-	1,29			1,81
03.09.16	24,00	-	109,52	90,27	19,25	70,22	64,65	5,57	7,00	5,00	0,51	19,25	-	-	19,99	-	19,99	-	70,28	-	1,35			1,86
04.09.16	24,00	-	111,10	89,31	21,79	69,93	64,48	5,45	7,00	5,00	0,49	21,79	-	-	22,59	-	22,59	-	69,96	-	1,52			2,02
05.09.16	24,00	-	109,19	91,39	17,80	70,53	64,74	5,79	7,00	5,00	0,53	17,80	-	-	18,52	-	18,52	-	70,57	-	1,26			1,79
06.09.16	24,00	-	111,33	94,67	16,66	69,89	64,09	5,80	7,00	5,00	0,55	16,66	-	-	17,35	-	17,35	-	69,93	-	1,17			1,72
07.09.16	24,00	-	110,61	92,62	17,99	70,39	64,59	5,80	7,00	5,00	0,54	17,99	-	-	18,70	-	18,70	-	70,41	-	1,27			1,81
08.09.16	24,00	-	108,00	90,82	17,18	70,14	64,26	5,88	7,00	5,00	0,54	17,18	-	-	17,93	-	17,93	-	70,17	-	1,21			1,74
09.09.16	24,00	-	107,56	91,96	15,60	70,26	64,33	5,93	7,00	5,00	0,55	15,60	-	-	16,27	-	16,27	-	70,28	-	1,10			1,65
10.09.16	24,00	-	109,54	91,37	18,17	70,37	64,51	5,86	7,00	5,00	0,54	18,17	-	-	18,91	-	18,91	-	70,40	-	1,28			1,82
11.09.16	24,00	-	111,01	89,62	21,39	70,03	64,58	5,45	7,00	5,00	0,49	21,39	-	-	22,19	-	22,19	-	70,04	-	1,50			1,99
12.09.16	24,00	-	109,02	91,83	17,19	70,30	64,53	5,77	7,00	5,00	0,53	17,19	-	-	17,90	-	17,90	-	70,32	-	1,21			1,74
13.09.16	24,00	-	111,12	94,27	16,85	68,56	63,19	5,37	7,00	5,00	0,51	16,85	-	-	17,46	-	17,46	-	68,56	-	1,16			1,67
14.09.16	24,00	-	111,74	94,60	17,14	70,28	64,41	5,87	7,00	5,00	0,56	17,14	-	-	17,81	-	17,81	-	70,31	-	1,21			1,77
15.09.16	24,00	-	112,73	93,48	19,25	70,15	64,32	5,83	7,00	5,00	0,55	19,25	-	-	19,98	-	19,98	-	70,18	-	1,35			1,90
16.09.16	24,00	-	111,90	91,69	20,21	70,31	64,57	5,74	7,00	5,00	0,53	20,21	-	-	20,98	-	20,98	-	70,33	-	1,42			1,95
17.09.16	24,00	-	108,49	89,63	18,86	70,27	64,34	5,93	7,00	5,00	0,53	18,86	-	-	19,64	-	19,64	-	70,30	-	1,33			1,86
18.09.16	24,00	-	112,28	89,22	23,06	70,01	64,18	5,83	7,00	5,00	0,52	23,06	-	-	23,85	-	23,85	-	70,01	-	1,61			2,14
19.09.16	24,00	-	105,13	86,03	19,10	70,01	63,81	6,20	7,00	5,00	0,54	19,10	-	-	19,86	-	19,86	-	70,05	-	1,34			1,87
20.09.16	24,00	-	102,71	80,37	22,34	68,65	57,46	11,19	7,00	5,00	0,91	22,34	-	-	23,31	-	23,31	-	68,52	-	1,53			2,44
21.09.16	24,00	-	104,93	78,73	26,20	64,69	47,21	17,48	7,00	5,00	1,38	26,20	-	-	27,40	-	27,40	-	64,71	-	1,70			3,07
22.09.16	24,00	-	106,35	79,71	26,64	66,09	45,40	20,69	7,00	5,00	1,65	26,64	-	-	28,03	-	28,03	-	66,18	-	1,76			3,41
Среднее	24,00	-	108,46	89,79	18,66	69,83	62,98	6,85	7,00	5,00	0,61	18,66	-	-	19,44	-	19,44	-	69,86	-	1,30	-	-	1,91
Итого	720,00		3253,76	2693,82	559,94						18,24	559,94	0,00	0,00	583,12	0,00	583,12	0,00			39,03	0,00	0,00	57,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 08:00	34195,65	25672,63	10194,90	-	10437,14	-	1099,25	-	-
	23.09.16 08:00	37448,19	28363,09	11755,98	-	12033,11	-	1157,01	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -8,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **583,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.
печать энергосбыта