Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	305,16	298,98	6,18	70,38	67,78	2,60	7,00	5,00	0,79	6,18	-	-	6,35	-	6,35	-	70,33	-	0,43			1,23
25.08.16	24,00	-	301,96	296,11	5,85	70,35	67,66	2,69	7,00	5,00	0,81	5,85	-	-	6,01	-	6,01	-	70,30	-	0,41			1,22
26.08.16	24,00	-	303,73	298,37	5,36	70,25	67,61	2,64	7,00	5,00	0,80	5,36	-	-	5,54	-	5,54	-	70,21	-	0,38			1,18
27.08.16	24,00	-	304,28	298,31	5,97	70,49	67,85	2,64	7,00	5,00	0,80	5,97	-	-	6,07	-	6,07	-	70,44	-	0,42			1,22
28.08.16	24,00	-	301,69	294,04	7,65	70,51	67,78	2,73	7,00	5,00	0,82	7,65	-	-	7,69	-	7,69	-	70,47	-	0,54			1,36
29.08.16	24,00	-	302,97	297,09	5,88	70,25	67,49	2,76	7,00	5,00	0,83	5,88	-	-	5,90	-	5,90	-	70,21	-	0,41			1,25
30.08.16	24,00	-	299,22	293,61	5,61	69,88	67,12	2,76	7,00	5,00	0,82	5,61	-	-	5,53	-	5,53	-	69,84	-	0,39			1,21
31.08.16	24,00	-	298,35	292,32	6,03	70,00	67,19	2,81	7,00	5,00	0,83	6,03	-	-	5,98	-	5,98	-	69,96	-	0,42			1,26
01.09.16	24,00	-	302,72	296,67	6,05	70,38	67,63	2,75	7,00	5,00	0,83	6,05	-	-	6,12	-	6,12	-	70,34	-	0,43			1,26
02.09.16	24,00	-	300,03	293,68	6,35	70,63	67,86	2,77	7,00	5,00	0,82	6,35	-	-	6,51	-	6,51	-	70,58	-	0,45			1,27
03.09.16	24,00	-	302,68	296,56	6,12	70,14	67,41	2,73	7,00	5,00	0,82	6,12	-	-	6,12	-	6,12	-	70,10	-	0,43			1,25
04.09.16	24,00	-	300,60	292,15	8,45	69,87	67,14	2,73	7,00	5,00	0,81	8,45	-	-	8,38	-	8,38	-	69,83	-	0,59			1,40
05.09.16	24,00	-	306,63	299,81	6,82	70,46	67,74	2,72	7,00	5,00	0,83	6,82	-	-	6,79	-	6,79	-	70,42	-	0,48			1,31
06.09.16	24,00	-	317,36	310,67	6,69	69,83	67,21	2,62	7,00	5,00	0,82	6,69	-	-	6,55	-	6,55	-	69,79	-	0,47			1,29
07.09.16	24,00	-	310,16	304,31	5,85	70,35	67,66	2,69	7,00	5,00	0,83	5,85	-	-	5,84	-	5,84	-	70,30	-	0,41			1,24
08.09.16	24,00	-	304,35	297,23	7,12	70,08	67,35	2,73	7,00	5,00	0,82	7,12	-	-	7,00	-	7,00	-	70,03	-	0,50			1,32
09.09.16	24,00	-	257,85	249,64	8,21	70,16	67,39	2,77	7,00	5,00	0,70	8,21	-	-	8,14	-	8,14	-	70,09	-	0,58			1,28
10.09.16	24,00	-	307,01	298,24	8,77	70,30	67,56	2,74	7,00	5,00	0,83	8,77	-	-	9,21	-	9,21	-	70,25	-	0,62			1,45
11.09.16	24,00	-	301,18	292,20	8,98	69,98	67,26	2,72	7,00	5,00	0,81	8,98	-	-	9,42	-	9,42	-	69,93	-	0,63			1,43
12.09.16	24,00	-	309,59	300,44	9,15	70,24	67,58	2,66	7,00	5,00	0,81	9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	70,20	-	0,64			1,45
13.09.16	24,00	-	314,80	307,29	7,51	68,55	66,06	2,49	7,00	5,00	0,78	7,51	-	-	7,67	-	7,67	-	68,56	-	0,51			1,30
14.09.16	24,00	-	320,55	310,71	9,84	70,21	67,54	2,67	7,00	5,00	0,84	9,84	-	-	10,41	-	10,41	-	70,17	-	0,69			1,53
15.09.16	24,00	-	316,89	307,40	9,49	70,10	67,40	2,70	7,00	5,00	0,85	9,49	-	-	10,04	-	10,04	-	70,06	-	0,66			1,51
16.09.16	24,00	-	311,35	301,45	9,90	70,24	67,48	2,76	7,00	5,00	0,85	9,90	-	-	10,40	-	10,40	-	70,20	-	0,69			1,54
17.09.16	24,00	-	303,98	293,91	10,07	70,18	67,32	2,86	7,00	5,00	0,85	10,07	-	-	10,65	-	10,65	-	70,14	-	0,71			1,56
18.09.16	24,00	-	302,56	291,45	11,11	69,96	67,07	2,89	7,00	5,00	0,86	11,11	-	-	11,65	-	11,65	-	69,92	-	0,78			1,63
19.09.16	24,00	-	291,06	280,70	10,36	69,93	66,90	3,03	7,00	5,00	0,86	10,36	-	-	10,81	-	10,81	-	69,89	-	0,72			1,59
20.09.16	24,00	-	277,94	267,01	10,93	68,67	63,59	5,08	7,00	5,00	1,37	10,93	-	-	11,80	-	11,80	-	68,61	-	0,75			2,12
21.09.16	24,00	-	286,23	275,21	11,02	64,62	58,03	6,59	7,00	5,00	1,83	11,02	-	-	12,07	-	12,07	-	64,58	-	0,71			2,54
22.09.16	24,00	-	288,00	279,11	8,89	66,01	59,04	6,97	7,00	5,00	1,95	8,89	-	-	9,61	-	9,61	-	65,98	-	0,59			2,54
Среднее	24,00	-	301,70	293,82	7,87	69,77	66,69	3,08	7,00	5,00	0,91	7,87	-	-	8,12	-	8,12	-	69,72	-	0,55	-	-	1,46
Итого	720,00		9050,88	8814,67	236,21						27,28	236,21	0,00	0,00	243,60	0,00	243,60	0,00			16,44	0,00	0,00	43,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	146694,71	142245,65	124339,92	-	127352,03	-	1113,42	-	-
	23.09.16 08:00	155791,60	151105,60	132153,45	-	135339,79	-	1157,65	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -3,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **243,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать поставщика
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 СЕН 2016 г.