Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 206880
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	102,91	88,74	14,17	69,79	66,14	3,65	7,00	5,00	0,33	14,17	-	-	14,65	-	14,65	-	69,78	-	0,99			1,32
25.08.16	24,00	-	101,53	87,25	14,28	69,75	66,26	3,49	7,00	5,00	0,31	14,28	-	-	14,79	-	14,79	-	69,76	-	1,00			1,30
26.08.16	24,00	-	101,44	87,93	13,51	69,65	66,06	3,59	7,00	5,00	0,32	13,51	-	-	13,99	-	13,99	-	69,60	-	0,94			1,26
27.08.16	24,00	-	101,81	88,10	13,71	69,86	66,32	3,54	7,00	5,00	0,32	13,71	-	-	14,21	-	14,21	-	69,79	-	0,96			1,27
28.08.16	24,00	-	102,41	87,00	15,41	69,90	66,36	3,54	7,00	5,00	0,31	15,41	-	-	15,96	-	15,96	-	69,84	-	1,08			1,39
29.08.16	24,00	-	103,32	87,57	15,75	69,65	66,12	3,53	7,00	5,00	0,31	15,75	-	-	16,26	-	16,26	-	69,59	-	1,10			1,41
30.08.16	24,00	-	104,18	90,19	13,99	69,29	65,12	4,17	7,00	5,00	0,38	13,99	-	-	14,52	-	14,52	-	69,24	-	0,97			1,35
31.08.16	24,00	-	110,93	95,88	15,05	69,42	64,31	5,11	7,00	5,00	0,49	15,05	-	-	15,60	-	15,60	-	69,40	-	1,04			1,54
01.09.16	24,00	-	112,55	97,58	14,97	69,81	64,77	5,04	7,00	5,00	0,50	14,97	-	-	15,60	-	15,60	-	69,73	-	1,04			1,54
02.09.16	24,00	-	109,65	96,83	12,82	70,04	64,90	5,14	7,00	5,00	0,50	12,82	-	-	13,36	-	13,36	-	70,00	-	0,90			1,40
03.09.16	24,00	-	110,12	97,40	12,72	69,58	64,48	5,10	7,00	5,00	0,50	12,72	-	-	13,25	-	13,25	-	69,57	-	0,88			1,39
04.09.16	24,00	-	110,53	95,94	14,59	69,31	64,24	5,07	7,00	5,00	0,49	14,59	-	-	15,15	-	15,15	-	69,27	-	1,01			1,50
05.09.16	24,00	-	113,32	98,38	14,94	69,89	64,89	5,00	7,00	5,00	0,50	14,94	-	-	15,57	-	15,57	-	69,83	-	1,04			1,54
06.09.16	24,00	-	115,06	102,17	12,89	69,28	64,18	5,10	7,00	5,00	0,53	12,89	-	-	13,51	-	13,51	-	69,25	-	0,89			1,42
07.09.16	24,00	-	115,99	99,61	16,38	69,78	64,81	4,97	7,00	5,00	0,50	16,38	-	-	17,03	-	17,03	-	69,72	-	1,14			1,64
08.09.16	24,00	-	113,88	97,36	16,52	69,51	64,46	5,05	7,00	5,00	0,50	16,52	-	-	17,16	-	17,16	-	69,45	-	1,15			1,64
09.09.16	24,00	-	98,44	81,49	16,95	69,49	64,59	4,90	7,00	5,00	0,41	16,95	-	-	17,54	-	17,54	-	69,20	-	1,17			1,58
10.09.16	24,00	-	112,34	96,63	15,71	69,72	64,94	4,78	7,00	5,00	0,47	15,71	-	-	16,31	-	16,31	-	69,65	-	1,09			1,56
11.09.16	24,00	-	111,03	94,65	16,38	69,40	64,61	4,79	7,00	5,00	0,46	16,38	-	-	17,00	-	17,00	-	69,34	-	1,14			1,59
12.09.16	24,00	-	111,04	97,90	13,14	69,66	64,79	4,87	7,00	5,00	0,48	13,14	-	-	13,70	-	13,70	-	69,60	-	0,91			1,40
13.09.16	24,00	-	111,94	99,39	12,55	68,03	63,41	4,62	7,00	5,00	0,47	12,55	-	-	13,03	-	13,03	-	67,87	-	0,85			1,32
14.09.16	24,00	-	113,23	99,73	13,50	69,65	64,86	4,79	7,00	5,00	0,48	13,50	-	-	14,06	-	14,06	-	69,61	-	0,94			1,42
15.09.16	24,00	-	111,21	98,79	12,42	69,52	64,59	4,93	7,00	5,00	0,49	12,42	-	-	12,95	-	12,95	-	69,47	-	0,86			1,35
16.09.16	24,00	-	110,86	96,77	14,09	69,67	64,79	4,88	7,00	5,00	0,48	14,09	-	-	14,70	-	14,70	-	69,59	-	0,98			1,46
17.09.16	24,00	-	108,38	94,17	14,21	69,60	64,57	5,03	7,00	5,00	0,48	14,21	-	-	14,73	-	14,73	-	69,55	-	0,99			1,47
18.09.16	24,00	-	111,02	93,29	17,73	69,36	64,51	4,85	7,00	5,00	0,46	17,73	-	-	18,40	-	18,40	-	69,27	-	1,23			1,69
19.09.16	24,00	-	105,91	89,98	15,93	69,35	64,29	5,06	7,00	5,00	0,46	15,93	-	-	16,55	-	16,55	-	69,32	-	1,10			1,56
20.09.16	24,00	-	99,96	85,53	14,43	68,07	59,43	8,64	7,00	5,00	0,75	14,43	-	-	15,15	-	15,15	-	67,88	-	0,98			1,73
21.09.16	24,00	-	102,58	86,86	15,72	64,13	52,41	11,72	7,00	5,00	1,02	15,72	-	-	16,47	-	16,47	-	64,07	-	1,01			2,03
22.09.16	24,00	-	103,79	86,65	17,14	65,50	45,10	20,40	7,00	5,00	1,77	17,14	-	-	18,30	-	18,30	-	65,59	-	1,12			2,89
Среднее	24,00	-	108,05	93,33	14,72	69,19	63,68	5,51	7,00	5,00	0,52	14,72	-	-	15,32	-	15,32	-	69,13	-	1,02	-	-	1,53
Итого	720,00		3241,36	2799,76	441,60						15,45	441,60	0,00	0,00	459,50	0,00	459,50	0,00			30,51	0,00	0,00	45,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	23395,20	19061,95	4779,84	-	4897,46	-	690,74	-	-
	23.09.16 08:00	26648,07	21872,93	5645,60	-	5986,59	-	737,32	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °C = -6,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **459,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
2 СЕН 2016
«____» _____ г.