Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10772
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
25.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
26.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
27.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
28.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
29.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
30.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
31.08.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
01.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
02.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
03.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
04.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
05.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
06.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
07.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
08.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
09.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
10.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
11.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
12.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
13.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
14.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
15.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
16.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
17.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
18.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
19.09.16	24,00		8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,64
20.09.16	24,00	*	8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,49	17,33			17,69		17,69		49,15		0,85			-0,84
21.09.16	24,00	*	0,00	17,81	-17,81	20,78	47,04	-26,26	5,20	4,00	-1,68	17,81	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	47,04	0,00	0,84			-0,14
22.09.16	24,00	*	16,86	22,00	-5,14	58,64	51,25	7,39	5,20	4,00	-1,13	16,86	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	58,64	0,00	0,99			-0,63
Среднее	24,00	-	8,43	19,90	-11,47	39,71	49,15	-9,44	5,20	4,00	-0,55	17,33	-	-	17,69	-	17,69	-	49,39	-	0,86	-	-	-18,99
Итого	720,00		252,90	597,06	-344,17						-16,48	519,99	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00			25,68	0,00	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 04:00	68516,41	68556,23	8305,88	0,00	8484,04	0,00	1444,02	561,39	14219,75
	24.07.16 04:00	68516,41	68556,23	8305,88	0,00	8484,04	0,00	1444,02	561,39	14219,75

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = 7,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 18,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 530,60 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» СЕН 2016 г.