Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.08.16 | 24,00 | * | 22,06 | 0,00 | 22,06 | 65,47 | 23,66 | 41,81 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 22,36 | - | 65,23 | 0,00 | 1,43 | | | 1,44 |
| 25.08.16 | 24,00 | * | 22,29 | 0,00 | 22,29 | 65,62 | 23,28 | 42,34 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 0,00 | 22,51 | - | 65,39 | 0,00 | 1,44 | | | 1,46 |
| 26.08.16 | 24,00 | * | 19,81 | 0,00 | 19,81 | 65,22 | 23,24 | 41,98 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | - | 64,96 | 0,00 | 1,28 | | | 1,29 |
| 27.08.16 | 24,00 | * | 21,36 | 0,00 | 21,36 | 65,07 | 23,54 | 41,54 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 21,61 | - | 64,83 | 0,00 | 1,37 | | | 1,39 |
| 28.08.16 | 24,00 | * | 22,11 | 0,00 | 22,11 | 65,25 | 22,92 | 42,33 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 | - | 65,01 | 0,00 | 1,43 | | | 1,44 |
| 29.08.16 | 24,00 | * | 21,28 | 0,00 | 21,28 | 65,44 | 22,92 | 42,52 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | - | 65,22 | 0,00 | 1,37 | | | 1,39 |
| 30.08.16 | 24,00 | * | 21,40 | 0,00 | 21,40 | 65,12 | 23,00 | 42,12 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | - | 64,83 | 0,00 | 1,38 | | | 1,39 |
| 31.08.16 | 24,00 | * | 24,59 | 0,00 | 24,59 | 65,25 | 22,68 | 42,57 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 24,34 | 0,00 | 0,00 | 24,82 | 0,00 | 24,82 | - | 65,04 | 0,00 | 1,58 | | | 1,60 |
| 01.09.16 | 24,00 | * | 22,21 | 0,00 | 22,21 | 65,52 | 22,58 | 42,94 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | - | 65,29 | 0,00 | 1,44 | | | 1,46 |
| 02.09.16 | 24,00 | * | 20,48 | 0,00 | 20,47 | 65,44 | 22,41 | 43,03 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | - | 65,20 | 0,00 | 1,32 | | | 1,34 |
| 03.09.16 | 24,00 | * | 22,16 | 0,00 | 22,16 | 65,29 | 22,05 | 43,24 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | - | 65,03 | 0,00 | 1,43 | | | 1,45 |
| 04.09.16 | 24,00 | * | 24,87 | 0,00 | 24,87 | 65,12 | 22,02 | 43,10 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 25,11 | 0,00 | 25,11 | - | 64,92 | 0,00 | 1,60 | | | 1,62 |
| 05.09.16 | 24,00 | * | 24,37 | 0,00 | 24,37 | 61,39 | 21,64 | 39,75 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | 24,54 | - | 61,21 | 0,00 | 1,48 | | | 1,50 |
| 06.09.16 | 24,00 | * | 22,53 | 0,00 | 22,53 | 65,66 | 21,54 | 44,12 | 5,00 | 4,00 | 0,03 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | - | 65,44 | 0,00 | 1,45 | | | 1,48 |
| 07.09.16 | 24,00 | * | 20,43 | 0,00 | 20,43 | 72,26 | 21,45 | 50,81 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | 0,00 | 20,73 | - | 71,94 | 0,00 | 1,46 | | | 1,48 |
| 08.09.16 | 24,00 | * | 20,93 | 0,00 | 20,93 | 72,64 | 21,42 | 51,23 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | - | 72,36 | 0,00 | 1,50 | | | 1,52 |
| 09.09.16 | 24,00 | * | 20,37 | 0,00 | 20,37 | 71,66 | 21,31 | 50,35 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 0,00 | 20,68 | - | 71,36 | 0,00 | 1,44 | | | 1,46 |
| 10.09.16 | 24,00 | * | 21,86 | 0,00 | 21,86 | 73,32 | 21,45 | 51,87 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 22,32 | - | 72,97 | 0,00 | 1,59 | | | 1,60 |
| 11.09.16 | 24,00 | * | 21,05 | 0,00 | 21,05 | 74,43 | 21,88 | 52,54 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 21,46 | 0,00 | 21,46 | - | 74,09 | 0,00 | 1,55 | | | 1,57 |
| 12.09.16 | 24,00 | * | 20,19 | 0,00 | 20,19 | 75,32 | 21,68 | 53,64 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 0,00 | 20,65 | - | 74,95 | 0,00 | 1,51 | | | 1,52 |
| 13.09.16 | 24,00 | * | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 76,25 | 21,84 | 54,41 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 0,00 | 22,16 | - | 75,94 | 0,00 | 1,64 | | | 1,66 |
| 14.09.16 | 24,00 | * | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 75,74 | 21,56 | 54,19 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 19,51 | - | 75,36 | 0,00 | 1,43 | | | 1,45 |
| 15.09.16 | 24,00 | * | 18,61 | 0,00 | 18,61 | 75,38 | 21,50 | 53,88 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 18,62 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 19,09 | - | 74,94 | 0,00 | 1,40 | | | 1,40 |
| 16.09.16 | 24,00 | * | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 75,44 | 23,57 | 51,87 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 0,00 | 23,52 | - | 75,14 | 0,00 | 1,72 | | | 1,74 |
| 17.09.16 | 24,00 | * | 22,38 | 0,00 | 22,38 | 72,56 | 22,41 | 50,15 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | - | 72,26 | 0,00 | 1,61 | | | 1,62 |
| 18.09.16 | 24,00 | * | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 73,50 | 21,26 | 52,24 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 22,28 | - | 73,15 | 0,00 | 1,59 | | | 1,60 |
| 19.09.16 | 24,00 | * | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 70,29 | 22,93 | 47,36 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 0,00 | 25,58 | - | 70,04 | 0,00 | 1,75 | | | 1,76 |
| 20.09.16 | 24,00 | * | 24,91 | 0,00 | 24,91 | 66,45 | 28,27 | 38,19 | 5,00 | 4,00 | 0,01 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 25,29 | 0,00 | 25,29 | - | 66,21 | 0,00 | 1,64 | | | 1,66 |
| 21.09.16 | 24,00 | * | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 62,79 | 24,91 | 37,89 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 25,26 | - | 62,61 | 0,00 | 1,55 | | | 1,57 |
| 22.09.16 | 24,00 | * | 25,04 | 0,00 | 25,04 | 63,67 | 24,89 | 38,78 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 25,23 | 0,00 | 25,23 | - | 63,47 | 0,00 | 1,57 | | | 1,59 |
| Среднее | 24,00 | - | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 68,75 | 22,66 | 46,09 | 5,00 | 4,00 | 0,02 | 21,95 | - | - | 22,42 | - | 22,42 | - | 68,48 | - | 1,50 | - | - | 1,52 |
| Итого | 720,00 | | 663,12 | 0,00 | 663,12 | | | | | | 0,50 | 658,37 | 0,00 | 0,00 | 672,61 | 0,00 | 672,61 | 0,00 | | | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.09.16 04:00 | 178767,80 | 155658,69 | 20095,93 | 0,00 | 20547,22 | 0,00 | 4445,95 | 1393,40 | - |
| | 23.09.16 09:00 | 179194,77 | 155658,69 | 20520,03 | 0,00 | 20980,91 | 0,00 | 4875,94 | 1423,07 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °С = -9,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **672,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
«____» _____ г.