

Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 76 / СЛОУ-ГВС
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 76 / СЛОУ-ГВС
 Официальный сайт: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: За Невадая котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2016
 Договор: 9147/038.1
 Строй.Адрес: Садовая 76
 Телефон: (812) 313-47-06
 Служба по обслуживанию: Девятурьяна
 ОКП: 0301
 ВКП: 208187-СР091616

Приборы УТЭ поверены до _____
 Температурный датчик: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н
 Термодатчик: КТСП-Н
 Термометр: КТСП-Н

Узел учета: СЛОУ-ГВС
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УТЭ: градуса 150/70

Тех. гр. С = 14,12
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Вычислитель: Установленные приборы:
 Подано: тр. (М1): расходомер: ПРМ 40 Гли = 0,1
 Обратн. тр. (М2): расходомер: ПРМ 40 Гли = 0,1
 тр. Д. ГВС(М3): тр. Д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 32 Гли = 0,087
 тр. Цирк. ГВС(М4): расходомер: Гли =
 тр. подпитки(М5): расходомер: Гли =
 Расчетный алгоритм: энка: Q=M1*(t1-t2)*Kv+M2*(t3-t4)*Kv+M3*(t5-t6)*Kv+M4*(t7-t8)*Kv+M5*(t9-t10)*Kv
 Qгр=0,343 Qвентр.= Qгр*Кп=0,119 Qгр*Ср=0,2618
 Qгр*Ср=Ср*Qгр=103,44 Qвентр.*Ср=Ср*Qвентр.=0 Грехлор.=0 Грехлор.=0 Грехлор.=0 Грехлор.=0
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Договорные расходы (гр.час): Гкал/час: Договорные расходы (гр.час): Гкал/час: Договорные расходы (гр.час): Гкал/час:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 22.09.2015

Дата	Тп	НС	М1	М2	DN	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	Двух	Уплот	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.гвс	Q.общ.
24.08.16	24.00	-	16,67	0,00	16,67	67,71	22,74	44,97	7,00	5,00	0,02	16,41	-	-	16,75	-	16,75	-	67,27	-	1,11	-	1,12	
25.08.16	24.00	-	16,57	0,00	16,57	67,59	22,31	45,28	7,00	5,00	0,02	16,32	-	-	16,67	-	16,67	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
26.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
27.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
28.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
29.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
30.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
31.08.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
01.09.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
02.09.16	24.00	-	16,62	0,00	16,62	67,65	22,53	45,13	7,00	5,00	0,02	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	67,21	-	1,10	-	1,12	
03.09.16	24.00	-	18,27	0,00	18,27	67,42	21,50	45,92	7,00	5,00	0,03	17,91	-	-	18,30	-	18,30	-	66,77	-	1,20	-	1,22	
04.09.16	24.00	-	18,16	0,00	18,16	67,19	21,35	45,84	7,00	5,00	0,03	17,91	-	-	18,30	-	18,30	-	66,77	-	1,20	-	1,22	
05.09.16	24.00	-	19,92	2,12	17,80	61,78	23,52	47,91	7,00	5,00	0,02	18,15	-	-	19,96	-	19,96	-	70,96	-	1,29	-	1,31	
06.09.16	24.00	-	18,30	0,00	18,30	71,43	23,52	47,91	7,00	5,00	0,02	18,15	-	-	18,58	-	18,58	-	70,96	-	1,29	-	1,31	
07.09.16	24.00	-	16,99	0,00	16,99	75,54	21,77	53,77	7,00	5,00	0,03	16,81	-	-	17,24	-	17,24	-	73,99	-	1,17	-	1,20	
08.09.16	24.00	-	17,60	0,00	17,60	75,39	21,61	53,78	7,00	5,00	0,03	15,81	-	-	16,20	-	16,20	-	73,99	-	1,17	-	1,20	
09.09.16	24.00	-	16,12	0,00	16,12	74,48	21,13	53,35	7,00	5,00	0,03	14,28	-	-	14,66	-	14,66	-	77,55	-	1,30	-	1,33	
10.09.16	24.00	-	14,55	0,00	14,55	76,43	22,00	56,02	7,00	5,00	0,03	16,77	-	-	17,21	-	17,21	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
11.09.16	24.00	-	17,07	0,00	17,07	78,02	22,00	56,02	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
12.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
13.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
14.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
15.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
16.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
17.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
18.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
19.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
20.09.16	24.00	-	15,93	0,00	15,93	76,31	21,42	54,89	7,00	5,00	0,03	15,62	-	-	16,02	-	16,02	-	75,81	-	1,18	-	1,22	
21.09.16	24.00	-	21,42	0,33	21,09	63,49	50,49	13,00	7,00	5,00	0,01	21,02	-	-	21,40	-	21,40	-	63,25	-	1,33	-	1,34	
22.09.16	24.00	-	19,70	0,00	19,70	63,80	20,86	42,94	7,00	5,00	0,01	19,65	-	-	19,94	-	19,94	-	63,42	-	1,25	-	1,26	
Среднее	24.00	-	16,92	0,08	16,84	71,28	24,06	47,21	7,00	5,00	0,02	16,65	-	-	17,03	-	17,03	-	70,82	-	1,17	-	1,20	
Итого	720,00	-	507,72	2,45	505,27	-	-	-	-	-	0,66	499,50	-	-	510,89	-	510,89	-	35,25	-	0,00	-	35,91	

Показание счетчиков на момент снятия данных: 24.08.16 05:00 38153,95 30199,32 46936,66 9542,80 1:38:27

Дата, время: 23.09.16 09:00 39464,45 30201,77 4903,31 9897,12

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 14,12 °С = 28,86 Гкал, 510,89 куб.м

Период превышения ЦТ: Копирование на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать энергосбыта
 для отчета
 29 СЕН 2016