Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0916.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	0,00	*	13,80	0,00	13,80	61,11	29,44	31,67	7,50	3,90	0,00	14,14	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	60,57	0,00	0,86			0,86
25.08.16	0,00	*	12,63	0,00	12,63	60,71	29,76	30,95	7,50	3,90	0,00	12,95	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	60,15	0,00	0,78			0,78
26.08.16	0,00	*	14,05	0,00	14,05	61,41	28,34	33,07	7,50	3,90	0,00	14,36	0,00	0,00	14,61	0,00	14,61	-	60,89	0,00	0,87			0,87
27.08.16	0,00	*	11,99	0,00	11,99	60,29	29,50	30,79	7,50	3,90	0,00	12,28	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	-	59,72	0,00	0,73			0,73
28.08.16	0,00	*	14,28	0,00	14,28	61,06	28,89	32,16	7,50	3,90	0,00	14,62	0,00	0,00	14,87	0,00	14,87	-	60,55	0,00	0,88			0,88
29.08.16	0,00	*	16,18	0,00	16,18	62,15	28,85	33,30	7,50	3,90	0,00	16,56	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	61,64	0,00	1,02			1,02
30.08.16	0,00	*	14,79	0,00	14,79	61,08	28,79	32,30	7,50	3,90	0,00	15,13	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	60,57	0,00	0,92			0,92
31.08.16	0,00	*	16,22	0,00	16,22	61,60	28,62	32,99	7,50	3,90	0,00	16,57	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	61,10	0,00	1,01			1,01
01.09.16	0,00	*	15,29	0,00	15,29	61,78	28,95	32,83	7,50	3,90	0,00	15,62	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	61,24	0,00	0,96			0,96
02.09.16	0,00	*	16,04	0,00	16,04	62,00	29,16	32,84	7,50	3,90	0,00	16,40	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	61,47	0,00	1,01			1,01
03.09.16	0,00	*	15,50	0,00	15,50	61,87	28,84	33,03	7,50	3,90	0,00	15,79	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	61,35	0,00	0,97			0,97
04.09.16	0,00	*	16,35	0,00	16,35	61,63	29,09	32,54	7,50	3,90	0,00	16,61	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	61,19	0,00	1,02			1,02
05.09.16	0,00	*	17,23	0,56	16,67	58,01	18,89	39,12	7,50	3,90	0,00	17,79	0,00	0,00	18,07	0,00	18,07	-	56,95	0,00	1,01			1,01
06.09.16	0,00	*	16,59	0,00	16,59	63,47	29,10	34,37	7,50	3,90	0,00	16,76	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	62,96	0,00	1,05			1,05
07.09.16	0,00	*	14,71	0,00	14,71	68,51	29,90	38,61	7,50	3,90	0,00	14,90	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	67,85	0,00	1,01			1,01
08.09.16	0,00	*	14,42	0,00	14,42	71,72	47,70	24,02	7,50	3,90	0,00	14,63	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	71,01	0,00	1,04			1,04
09.09.16	0,00	*	12,90	0,00	12,90	74,10	48,09	26,01	7,50	3,90	0,00	13,11	0,00	0,00	13,43	0,00	13,43	-	73,26	0,00	0,96			0,96
10.09.16	0,00	*	13,80	0,00	13,80	76,05	50,17	25,88	7,50	3,90	0,00	14,02	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	75,24	0,00	1,06			1,06
11.09.16	0,00	*	13,20	0,00	13,20	77,48	51,06	26,42	7,50	3,90	0,00	13,40	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	-	76,65	0,00	1,03			1,03
12.09.16	0,00	*	13,10	0,00	13,10	78,35	50,63	27,72	7,50	3,90	0,00	13,29	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	77,51	0,00	1,03			1,03
13.09.16	0,00	*	12,93	0,00	12,93	78,96	51,38	27,57	7,50	3,90	0,00	13,13	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	78,16	0,00	1,03			1,03
14.09.16	0,00	*	12,28	0,00	12,28	78,80	50,68	28,12	7,50	3,90	0,00	12,46	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	77,96	0,00	0,97			0,97
15.09.16	0,00	*	13,59	0,00	13,59	78,67	51,14	27,52	7,50	3,90	0,00	13,86	0,00	0,00	14,24	0,00	14,24	-	77,81	0,00	1,08			1,08
16.09.16	0,00	*	14,41	0,00	14,41	77,47	49,38	28,09	7,50	3,90	0,00	14,60	0,00	0,00	14,99	0,00	14,99	-	76,74	0,00	1,12			1,12
17.09.16	0,00	*	12,77	0,00	12,77	74,98	49,90	25,08	7,50	3,90	0,00	12,91	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	74,27	0,00	0,96			0,96
18.09.16	0,00	*	13,92	0,00	13,92	76,01	49,10	26,91	7,50	3,90	0,00	14,13	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	75,26	0,00	1,06			1,06
19.09.16	0,00	*	16,92	0,01	16,91	71,53	50,57	20,97	7,50	3,90	0,00	17,16	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	70,93	0,00	1,22			1,22
20.09.16	0,00	*	15,54	0,00	15,54	67,51	43,31	24,21	7,50	3,90	0,00	15,75	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	66,93	0,00	1,05			1,05
21.09.16	0,00	*	15,76	0,15	15,61	63,05	59,73	3,32	7,50	3,90	0,00	15,90	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	62,56	0,00	0,99			0,99
22.09.16	0,00	*	15,63	0,00	15,63	64,10	39,00	25,10	7,50	3,90	0,00	15,85	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	-	63,57	0,00	1,01			1,01
Среднее	-	-	14,56	0,02	14,54	67,85	38,93	28,92	7,50	3,90	-	14,82	-	-	15,13	-	15,13	-	67,20	-	0,99	-	-	0,99
Итого	0,00		436,81	0,73	436,08						0,00	444,69	0,00	0,00	453,96	0,00	453,96	0,00			29,71	0,00	0,00	29,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.08.16 04:00	88469,79	68077,03	18075,64	0,00	18455,15	0,00	4938,34	1204,68	-
	01.08.16 04:00	88469,79	68077,03	18075,64	0,00	18455,15	0,00	4938,34	1204,68	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,12 °C = -6,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 СЕН 2016
печать энергосбыта
«____» _____ г.