Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0916.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2016 по 22.09.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.16	24,00	-	75,11	67,50	7,61	68,27	64,02	4,25	7,00	5,00	0,28	7,71	-	-	7,88	-	7,88	-	68,63	-	0,53			0,81
25.08.16	24,00	-	75,24	66,71	8,53	68,20	63,87	4,33	7,00	5,00	0,28	8,65	-	-	8,84	-	8,84	-	68,62	-	0,59			0,87
26.08.16	24,00	-	74,81	66,35	8,46	68,25	63,94	4,31	7,00	5,00	0,28	8,52	-	-	8,72	-	8,72	-	68,42	-	0,59			0,87
27.08.16	24,00	-	73,44	65,96	7,48	68,69	64,20	4,49	7,00	5,00	0,30	7,57	-	-	7,75	-	7,75	-	68,68	-	0,52			0,81
28.08.16	24,00	-	75,40	65,15	10,25	68,42	64,08	4,34	7,00	5,00	0,27	10,33	-	-	10,53	-	10,53	-	68,80	-	0,71			0,99
29.08.16	24,00	-	74,91	65,48	9,43	68,39	63,83	4,56	7,00	5,00	0,29	9,50	-	-	9,70	-	9,70	-	68,60	-	0,65			0,95
30.08.16	24,00	-	74,81	64,52	10,29	67,76	63,46	4,30	7,00	5,00	0,28	10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	68,21	-	0,70			0,98
31.08.16	24,00	-	79,82	64,06	15,76	67,87	63,44	4,43	7,00	5,00	0,28	15,85	-	-	16,18	-	16,18	-	68,28	-	1,08			1,36
01.09.16	24,00	-	79,50	65,31	14,19	68,62	63,96	4,66	7,00	5,00	0,30	14,36	-	-	14,66	-	14,66	-	68,69	-	0,99			1,28
02.09.16	24,00	-	76,37	64,82	11,55	68,82	64,17	4,65	7,00	5,00	0,30	11,64	-	-	11,90	-	11,90	-	68,87	-	0,80			1,10
03.09.16	24,00	-	77,41	65,29	12,12	68,27	63,78	4,49	7,00	5,00	0,28	12,24	-	-	12,51	-	12,51	-	68,50	-	0,84			1,12
04.09.16	24,00	-	76,66	64,68	11,98	68,11	63,52	4,59	7,00	5,00	0,29	12,12	-	-	12,40	-	12,40	-	68,20	-	0,83			1,11
05.09.16	24,00	-	79,52	66,42	13,10	68,55	64,11	4,44	7,00	5,00	0,29	13,22	-	-	13,53	-	13,53	-	68,81	-	0,91			1,20
06.09.16	24,00	-	84,71	69,46	15,25	68,00	63,68	4,32	7,00	5,00	0,29	15,40	-	-	15,72	-	15,72	-	68,18	-	1,05			1,34
07.09.16	24,00	-	78,06	68,26	9,80	68,46	64,07	4,39	7,00	5,00	0,30	9,86	-	-	10,09	-	10,09	-	68,60	-	0,68			0,98
08.09.16	24,00	-	75,95	66,98	8,97	68,10	63,73	4,37	7,00	5,00	0,29	9,04	-	-	9,22	-	9,22	-	68,30	-	0,62			0,91
09.09.16	24,00	-	75,86	67,64	8,22	68,16	63,82	4,34	7,00	5,00	0,28	8,43	-	-	8,59	-	8,59	-	68,36	-	0,58			0,86
10.09.16	24,00	-	77,96	67,47	10,49	68,66	63,94	4,72	7,00	5,00	0,31	10,69	-	-	10,93	-	10,93	-	68,53	-	0,74			1,04
11.09.16	24,00	-	77,68	65,94	11,74	68,07	63,66	4,41	7,00	5,00	0,28	11,83	-	-	12,07	-	12,07	-	68,18	-	0,81			1,09
12.09.16	24,00	-	77,04	67,74	9,30	68,46	63,99	4,47	7,00	5,00	0,30	9,44	-	-	9,65	-	9,65	-	68,43	-	0,64			0,94
13.09.16	24,00	-	77,17	68,36	8,81	66,92	62,67	4,25	7,00	5,00	0,29	8,88	-	-	9,07	-	9,07	-	66,93	-	0,60			0,88
14.09.16	24,00	-	79,20	69,93	9,27	68,48	63,95	4,53	7,00	5,00	0,31	9,35	-	-	9,55	-	9,55	-	68,47	-	0,64			0,96
15.09.16	24,00	-	78,67	69,39	9,28	68,41	63,77	4,64	7,00	5,00	0,32	9,32	-	-	9,53	-	9,53	-	68,28	-	0,64			0,96
16.09.16	24,00	-	77,62	67,93	9,69	68,19	63,89	4,30	7,00	5,00	0,28	9,84	-	-	10,04	-	10,04	-	68,35	-	0,68			0,96
17.09.16	24,00	-	76,34	66,52	9,82	68,06	63,65	4,41	7,00	5,00	0,28	9,98	-	-	10,18	-	10,18	-	68,32	-	0,68			0,96
18.09.16	24,00	-	77,01	66,01	11,00	67,79	63,44	4,35	7,00	5,00	0,28	11,11	-	-	11,32	-	11,32	-	68,08	-	0,76			1,04
19.09.16	24,00	-	73,64	62,85	10,79	67,86	63,14	4,72	7,00	5,00	0,29	10,94	-	-	11,17	-	11,17	-	68,08	-	0,74			1,03
20.09.16	24,00	-	70,59	58,60	11,99	66,97	62,13	4,84	7,00	5,00	0,28	12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	66,74	-	0,81			1,09
21.09.16	24,00	-	72,42	61,47	10,95	63,89	58,92	4,97	7,00	5,00	0,30	11,10	-	-	11,32	-	11,32	-	63,19	-	0,70			1,01
22.09.16	24,00	-	74,26	63,46	10,80	64,15	59,61	4,54	7,00	5,00	0,28	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	64,41	-	0,70			0,99
Среднее	24,00	-	76,57	66,01	10,56	67,90	63,41	4,48	7,00	5,00	0,29	10,68	-	-	10,90	-	10,90	-	68,02	-	0,73	-	-	1,02
Итого	720,00		2297,18	1980,26	316,92						8,67	320,29	0,00	0,00	327,10	0,00	327,10	0,00			21,79	0,00	0,00	30,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.16 05:00	15527,01	13599,34	2088,61	-	2135,45	-	358,75	-	-
	23.09.16 06:00	17827,43	15581,73	2410,02	-	2463,69	-	389,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,27 °С = -4,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,57** Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **327,10** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 СЕН 2016 г.